

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2022 года

| Предприятие | Объект | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Причина отказа | Прочие примечания | Состояние оборудования по заявке |
|----------------|---------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---|----------------|------------------------|----------------------------------|
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Иджил | ШОВ 110 | ЗРР | 18.01.22 | 18.01.22 | 8 ч | 18.01.22 | 18.01.22 | 8 ч | ТО, Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "О" | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Володаровская | РП-110 | ВПр | 24.01.22 | 25.01.22 | 1 дн 8 ч | 24.01.22 | 25.01.22 | 1 дн 8 ч | ТО ВЧЗ 110 Элиста Западная (Фаза А, В, С). | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | В 110 Володаровская | БВР | 24.01.22 | 25.01.22 | 1 дн 8 ч | 24.01.22 | 25.01.22 | 1 дн 8 ч | ТО ВЧЗ 110 Володаровская (Фаза А, В, С) замена 4 шт изоляторов. | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | В 110 Володаровская | ВПр | 24.01.22 | 25.01.22 | 1 дн 8 ч | 24.01.22 | 25.01.22 | 1 дн 8 ч | ТО ВЧЗ 110 Володаровская (Фаза А, В, С) замена 4 шт изоляторов. | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Володаровская | ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины | БВР | 24.01.22 | 25.01.22 | 1 дн 8 ч | 24.01.22 | 25.01.22 | 1 дн 8 ч | ТО ВЧЗ 110 Элиста Западная (Фаза А, В, С). | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | ОСШ 110 кВ | ВПр | 24.01.22 | 25.01.22 | 1 дн 8 ч | 24.01.22 | 25.01.22 | 1 дн 8 ч | ТО ВЧЗ 110 Володаровская (Фаза А, В, С) замена 4 шт изоляторов. | | РРДУ: с включением ЖВ. | с отключением |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | В 110 Володаровская | ЗРР | 25.01.22 | 25.01.22 | 8 ч | 25.01.22 | 25.01.22 | 8 ч | ТО комплекта автоматики В 110 кВ Володаровская в объеме "О" | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Магна | БВР | 26.01.22 | 27.01.22 | 1 дн 8 ч | 26.01.22 | 27.01.22 | 1 дн 8 ч | ТО ВЧЗ 110 Магна (Фаза В) | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | В 110 Магна | ЗРР | 26.01.22 | 27.01.22 | 1 дн 4 ч | 26.01.22 | 27.01.22 | 1 дн 4 ч | ТО комплекта автоматики В 110 кВ Магна в объеме "О" | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | В 110 Магна | ВПр | 26.01.22 | 27.01.22 | 1 дн 8 ч | 26.01.22 | 27.01.22 | 1 дн 8 ч | ТО ВЧЗ 110 Магна (Фаза В). | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | ОСШ 110 кВ | ВПр | 26.01.22 | 27.01.22 | 1 дн 8 ч | 26.01.22 | 27.01.22 | 1 дн 8 ч | ТО ВЧЗ 110 Магна (Фаза В). | | С включением ЖВ. | с отключением |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | В 110 Магна | ЗРР | 27.01.22 | 27.01.22 | 4 ч | 27.01.22 | 27.01.22 | 4 ч | ТО АВР В 110 Магна в объеме "В" | | | с отключением |

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



О.Х. Базыров