

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2019 года

| Предприятие | Объект | Оборудование | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Аварийная готовность |
|----------------|---------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Партизанская | В 110 Яшкуль-2 | 02.07.19 | 02.07.19 | 0 дн | 02.07.19 | 02.07.19 | 8 ч | 02.07.19 | 02.07.19 | 8 ч | ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Партизанская в объеме "В" | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Партизанская | В 110 Яшкуль-2 | 03.07.19 | 03.07.19 | 0 дн | 03.07.19 | 03.07.19 | 8 ч | 03.07.19 | 03.07.19 | 8 ч | ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "В" | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Партизанская | СВ 110 | 03.07.19 | 03.07.19 | 0 дн | 03.07.19 | 03.07.19 | 8 ч | 03.07.19 | 03.07.19 | 8 ч | ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "В" | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Партизанская | СВ 110 | 03.07.19 | 03.07.19 | 0 дн | 03.07.19 | 03.07.19 | 8 ч | 03.07.19 | 03.07.19 | 8 ч | ТО УРЗА СВ 110 в объеме "В" | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Партизанская | В 110 Ики-Бурул | 04.07.19 | 04.07.19 | 0 дн | 04.07.19 | 04.07.19 | 8 ч | 04.07.19 | 04.07.19 | 8 ч | ТО ДЗО 2С 110 кВ в объеме "В" | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Партизанская | В 110 Ики-Бурул | 04.07.19 | 04.07.19 | 0 дн | 04.07.19 | 04.07.19 | 8 ч | 04.07.19 | 04.07.19 | 8 ч | ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Партизанская в объеме "В" | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Партизанская | СВ 110 | 04.07.19 | 04.07.19 | 0 дн | 04.07.19 | 04.07.19 | 8 ч | 04.07.19 | 04.07.19 | 8 ч | ТО ДЗО 2С 110 кВ в объеме "В" | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | В 110 Сарул | 10.07.19 | 10.07.19 | 0 дн | 10.07.19 | 10.07.19 | 8 ч | 05.07.19 | 05.07.19 | 8 ч | ТО АВР В 110 Сарул в объеме "О" | Ростовское РДУ: с подменной через ШОВ Срок изменен из-за занятости ШОВ | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | В 110 Сарул | 10.07.19 | 10.07.19 | 0 дн | 10.07.19 | 10.07.19 | 8 ч | 05.07.19 | 05.07.19 | 8 ч | Опробование АУВ В 110 Сарул | Ростовское РДУ: с подменной через ШОВ Срок изменен из-за занятости ШОВ | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | В 110 Партизанская | 08.07.19 | 08.07.19 | 0 дн | 08.07.19 | 08.07.19 | 8 ч | 08.07.19 | 08.07.19 | 8 ч | ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Партизанская в объеме "В" | Ростовское РДУ: с подменной на ШОВ 110 | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | В 110 Партизанская | 08.07.19 | 12.07.19 | 4 дн | 08.07.19 | 12.07.19 | 4 дн 8 ч | 08.07.19 | 12.07.19 | 4 дн 8 ч | КР: В 110 Партизанская | Ростовское РДУ: с подменной на ШОВ 110 | | 08:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | ШОВ 110 | 09.07.19 | 10.07.19 | 1 дн | 09.07.19 | 10.07.19 | 1 дн 8 ч | 08.07.19 | 12.07.19 | 4 дн 8 ч | КР: В 110 Партизанская | Ростовское РДУ: ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Партизанская с работой через ШОВ 110 на время КР В 110 Партизанская | | 08:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Ергенинская | СВ 110 | 09.07.19 | 09.07.19 | 0 дн | 09.07.19 | 09.07.19 | 8 ч | 09.07.19 | 09.07.19 | 8 ч | ТО, Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "О" | | | 00:30 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Черноземельская | В 110 Колодезная | 12.07.19 | 12.07.19 | 0 дн | 12.07.19 | 12.07.19 | 8 ч | 12.07.19 | 12.07.19 | 8 ч | ТО, опробование В 110 Колодезная (ТАПВ, АУВ) ШЭ 2607 016 | Ростовское РДУ: с подменной через ШОВ | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ НПС-3 | В 110 Ики-Бурул | 15.07.19 | 15.07.19 | 0 дн | 15.07.19 | 15.07.19 | 8 ч | 15.07.19 | 15.07.19 | 8 ч | ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 НПС-3 - Ики-Бурул в объеме "О" | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ НПС-3 | В 110 Ики-Бурул | 15.07.19 | 15.07.19 | 0 дн | 15.07.19 | 15.07.19 | 8 ч | 15.07.19 | 15.07.19 | 8 ч | Опробование АУВ В 110 Ики-Бурул | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | ШОВ 110 | 15.07.19 | 19.07.19 | 4 дн | 15.07.19 | 19.07.19 | 4 дн 8 ч | 15.07.19 | 19.07.19 | 4 дн 8 ч | КР: ШОВ 110 | Ростовское РДУ: с включением ЖВ | | 08:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | ШОВ 110 | 11.07.19 | 11.07.19 | 0 дн | 11.07.19 | 11.07.19 | 8 ч | 15.07.19 | 15.07.19 | 8 ч | Опробование комплекта автоматики ШОВ 110 | Ростовское РДУ: Срок изменен для совмещения работ | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 2 С 110 кВ | 15.07.19 | 18.07.19 | 3 дн | 15.07.19 | 18.07.19 | 3 дн 8 ч | 15.07.19 | 18.07.19 | 3 дн 8 ч | КР: замена стоек УСО-1А разъединителя РТН-2 110 | Ростовское РДУ: с переводом ВЛ 110 кВ Кочубей - Артезиан-2 на ШОВ 110 | | 03:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Артезиан-2 | ТН-2 110 | 15.07.19 | 18.07.19 | 3 дн | 15.07.19 | 18.07.19 | 3 дн 8 ч | 15.07.19 | 18.07.19 | 3 дн 8 ч | КР: замена стоек УСО-1А разъединителя РТН-2 110 | Ростовское РДУ: с переводом ВЛ 110 кВ Кочубей - Артезиан-2 на ШОВ 110 | | 03:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | 1 СШ 110 кВ | 15.07.19 | 16.07.19 | 1 дн | 15.07.19 | 16.07.19 | 1 дн 8 ч | 15.07.19 | 16.07.19 | 1 дн 8 ч | КР: ШР-1 110 Т-2 | | | 02:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ НПС-3 | В 110 Ики-Бурул | 16.07.19 | 16.07.19 | 0 дн | 16.07.19 | 16.07.19 | 8 ч | 16.07.19 | 16.07.19 | 8 ч | ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "О" | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ НПС-3 | СВ 110 | 16.07.19 | 16.07.19 | 0 дн | 16.07.19 | 16.07.19 | 8 ч | 16.07.19 | 16.07.19 | 8 ч | Опробование комплекта РЗА СВ 110 | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |
| ЦУС Калманерго | ПС 110 кВ НПС-3 | СВ 110 | 16.07.19 | 16.07.19 | 0 дн | 16.07.19 | 16.07.19 | 8 ч | 16.07.19 | 16.07.19 | 8 ч | ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "О" | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--|--|-------|
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 2 С 110 кВ | 16.07.19 | 17.07.19 | 1 дн | 16.07.19 | 17.07.19 | 1 дн 8 ч | 16.07.19 | 17.07.19 | 1 дн 8 ч | КР: ШОВ 110 | | | 08:00 |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | В 110 Партизанская | 16.07.19 | 17.07.19 | 1 дн | 16.07.19 | 17.07.19 | 1 дн 8 ч | 16.07.19 | 17.07.19 | 1 дн 8 ч | КР: ШОВ 110 | | | 08:00 |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | В 110 Сарул | 16.07.19 | 17.07.19 | 1 дн | 16.07.19 | 17.07.19 | 1 дн 8 ч | 16.07.19 | 17.07.19 | 1 дн 8 ч | КР: ШОВ 110 | | | 08:00 |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ НПС-3 | В 110 Рагули | 17.07.19 | 17.07.19 | 0 дн | 17.07.19 | 17.07.19 | 8 ч | 17.07.19 | 17.07.19 | 8 ч | ТО комплекта резервных защит и автоматики ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 в объеме "О" | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ НПС-3 | В 110 Рагули | 17.07.19 | 17.07.19 | 0 дн | 17.07.19 | 17.07.19 | 8 ч | 17.07.19 | 17.07.19 | 8 ч | ТО ДЗО 2С 110 кВ в объеме "О" | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ НПС-3 | СВ 110 | 17.07.19 | 17.07.19 | 0 дн | 17.07.19 | 17.07.19 | 8 ч | 17.07.19 | 17.07.19 | 8 ч | ТО ДЗО 2С 110 кВ в объеме "О" | Ростовское РДУ: с включением РП | | 01:00 |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | 2 СШ 110 кВ | 17.07.19 | 18.07.19 | 1 дн | 17.07.19 | 18.07.19 | 1 дн 8 ч | 17.07.19 | 18.07.19 | 1 дн 8 ч | КР: ШР-2 110 Т-2 | | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Артезиан-2 | В 110 Кочубей | 19.07.19 | 19.07.19 | 0 дн | 19.07.19 | 19.07.19 | 8 ч | 19.07.19 | 19.07.19 | 8 ч | ТР: ТТ-110 Кочубей | Ростовское РДУ: с переводом на ШОВ 110; | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Артезиан-2 | В 110 Джильгита | 11.07.19 | 11.07.19 | 0 дн | 11.07.19 | 11.07.19 | 8 ч | 20.07.19 | 20.07.19 | 8 ч | ТР: ТТ-110 Джильгита | Ростовское РДУ: с переводом на ШОВ 110; срок изменен из-за работ ДРДУ | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнерго | ЦУС Калмэнерго | ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Магна | | | | 15.07.19 | 15.07.19 | 4 ч | 22.07.19 | 22.07.19 | 4 ч | Измерение величины наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | Ростовское РДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ШОВ 110 на ПС 110 кВ Яшкуль-2 | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнерго | ЦУС Калмэнерго | ВЛ 110 кВ Приманьчская – Магна | | | | 15.07.19 | 15.07.19 | 4 ч | 22.07.19 | 22.07.19 | 4 ч | Измерение величины наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна пролеты №511-567 | Ростовское РДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ШОВ 110 на ПС 110 кВ Яшкуль-2 | | ВЗ |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 1 С 110 кВ | 08.07.19 | 10.07.19 | 2 дн | 08.07.19 | 10.07.19 | 2 дн 8 ч | 22.07.19 | 24.07.19 | 2 дн 8 ч | КР: замена стоек УСО-1А разъединителя РТН-1 110 | Ростовское РДУ: с переводом ВЛ 110 кВ Артезиан-2 - Джильгита на ШОВ 110 | | 03:00 |
| ЦУС Калмэнерго | ЦУС Калмэнерго | ВЛ 110 кВ Приманьчская – Магна | | | | 15.07.19 | 15.07.19 | 4 ч | 22.07.19 | 22.07.19 | 4 ч | Измерение величины наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Приманьчская- Магна (пролеты №182-214) | Ростовское РДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ШОВ 110 на ПС 110 кВ Яшкуль-2 | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнерго | ЦУС Калмэнерго | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Приманьчская | | | | 15.07.19 | 15.07.19 | 4 ч | 22.07.19 | 22.07.19 | 4 ч | Измерение величины наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Приманьчская - Магна | Ростовское РДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ШОВ 110 на ПС 110 кВ Яшкуль-2 | | ВЗ |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Артезиан-2 | ШОВ 110 | 12.07.19 | 12.07.19 | 0 дн | 12.07.19 | 12.07.19 | 8 ч | 25.07.19 | 25.07.19 | 8 ч | ТР: ТТ-110 ШОВ-110 | Ростовское РДУ: срок изменен из-за работ ДРДУ | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Артезиан-2 | РП 110 | 20.07.19 | 20.07.19 | 0 дн | 20.07.19 | 20.07.19 | 8 ч | 26.07.19 | 26.07.19 | 8 ч | ТР: ТТ-110 РП | Ростовское РДУ: срок изменен из-за работ ДРДУ | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнерго | ПС 110 кВ Черноземельская | ШОВ 110 | 10.07.19 | 10.07.19 | 0 дн | 10.07.19 | 10.07.19 | 8 ч | 29.07.19 | 29.07.19 | 8 ч | ТО, опробование комплекта РЗА ШОВ-110кВ ШЭ2607016 (ТАПВ, АУВ) | Ростовское РДУ: Срок изменен из-за совмещения с разрывом транзита 110 кВ Элиста Северная - Красненская - Кормовая - Яшкуль-2 | | 01:00 |

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин