

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2021 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с оттайкой на ПС Ветляна (ВЛ 110 кВ 724)	ЗРР	06.07.21	07.07.21	1 дн	06.07.21	07.07.21	1 дн 8 ч	06.07.21	07.07.21	1 дн 8 ч	ТО, Веховая ревизия ВЛ				02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Элиста Северная	ЗРР	06.07.21	07.07.21	1 дн	06.07.21	07.07.21	1 дн 8 ч	06.07.21	07.07.21	1 дн 8 ч	ТО, УРЗА ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Западная в объеме "В".		РРДУ: С работой ВЛ 110 Элиста Северная – Элиста Западная через ШОВ и с включением жесткой вышки.		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Элиста Северная	ЗРР	07.07.21	07.07.21	0 дн	07.07.21	07.07.21	8 ч	07.07.21	07.07.21	8 ч	ТО, ЗМН В 110 Элиста Северная в объеме "В".		РРДУ: С работой ВЛ 110 Элиста Северная – Элиста Западная через ШОВ и с включением жесткой вышки.		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ковыльная	СВ 110	ЗРР	07.07.21	07.07.21	0 дн	07.07.21	07.07.21	8 ч	07.07.21	07.07.21	8 ч	ТО, комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "К",			с включением ремонтной перемычки	00:30
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	ЗРР	08.07.21	09.07.21	1 дн	08.07.21	09.07.21	1 дн 8 ч	08.07.21	09.07.21	1 дн 8 ч	ТО, УРЗА ШОВ 110 в объеме "К"		РРДУ : С включением жесткой вышки		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	ЗРР	09.07.21	09.07.21	0 дн	09.07.21	09.07.21	8 ч	09.07.21	09.07.21	8 ч	ТО, ЗМН ШОВ 110 в объеме "К".		РРДУ : С включением жесткой вышки		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 Колодезная	ЗРР	13.07.21	13.07.21	0 дн	13.07.21	13.07.21	8 ч	13.07.21	13.07.21	8 ч	ТО, комплект резервных защит и автоматики ВЛ 110 Колодезная -Черноземельская(Л-76/ДЗ-ТЭНП,МФТО, УРОВ ТАПВ,АУВ)ШЗ 2607016 в объеме "О"			с переводом на ОВ	02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Партизанская	ЗРР	13.07.21	13.07.21	0 дн	13.07.21	13.07.21	8 ч	13.07.21	13.07.21	8 ч	ТО, комплекта автоматики В 110 Партизанская в объеме "О".			с переводом на ОВ	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Кормовая	ЗРР	14.07.21	14.07.21	0 дн	14.07.21	14.07.21	4 ч	14.07.21	14.07.21	4 ч	ТО, комплекта автоматики В 110 Кормовая в объеме "О"			с переводом на ОВ	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ШОВ 110	ЗРР	14.07.21	14.07.21	0 дн	14.07.21	14.07.21	8 ч	14.07.21	14.07.21	8 ч	ТО, комплект резервных защит и автоматики ШОВ(ДЗ,ТЭНП,МФТО, УРОВ ТАПВ,АУВ)ШЗ 2607016 в объеме "О"			с переводом на ОВ	02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Кормовая	ЗРР	14.07.21	14.07.21	0 дн	14.07.21	14.07.21	4 ч	14.07.21	14.07.21	4 ч	ТО, АЛАР ФЦТ ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2 в объеме "О".			с переводом на ОВ	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	ЗРР	19.07.21	21.07.21	2 дн	19.07.21	21.07.21	2 дн 8 ч	19.07.21	21.07.21	2 дн 8 ч	ТО, УРЗА Т-1 в объеме "В"			с включением ремонтной перемычки	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	ЗРР	19.07.21	21.07.21	2 дн	19.07.21	21.07.21	2 дн 8 ч	19.07.21	21.07.21	2 дн 8 ч	ТО, комплекта основных и резервных защит ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул в объеме "В"			с включением ремонтной перемычки	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	ЗРР	19.07.21	21.07.21	2 дн	19.07.21	21.07.21	2 дн 8 ч	19.07.21	21.07.21	2 дн 8 ч	ТО, УРЗА Т-1 в объеме "В".			с включением ремонтной перемычки	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	В 110 Б.Царын	СР	19.07.21	23.07.21	4 дн	19.07.21	23.07.21	4 дн 8 ч	19.07.21	23.07.21	4 дн 8 ч	СР В-110 Б-Царын				02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	ЗРР	22.07.21	22.07.21	0 дн	22.07.21	22.07.21	8 ч	22.07.21	22.07.21	8 ч	ТО, ДЗО 1С 110 кВ в объеме "В"			с включением ремонтной перемычки	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	ЗРР	22.07.21	22.07.21	0 дн	22.07.21	22.07.21	4 ч	22.07.21	22.07.21	4 ч	ТО, резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул в объеме "О".			с включением ремонтной перемычки	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	ЗРР	22.07.21	22.07.21	0 дн	22.07.21	22.07.21	8 ч	22.07.21	22.07.21	8 ч	ТО, ДЗО 1С 110 кВ в объеме "В".			с включением ремонтной перемычки	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	ЗРР	22.07.21	22.07.21	0 дн	22.07.21	22.07.21	4 ч	22.07.21	22.07.21	4 ч	ТО, АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул в объеме "О".			с включением ремонтной перемычки	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	ЗРР	23.07.21	23.07.21	0 дн	23.07.21	23.07.21	8 ч	23.07.21	23.07.21	8 ч	ТО, УРЗА СВ 110 в объеме "В".			с включением ремонтной перемычки	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	ЗРР	26.07.21	28.07.21	2 дн	26.07.21	28.07.21	2 дн 8 ч	26.07.21	28.07.21	2 дн 8 ч	ТО, комплекта основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 в объеме "В".			с включением ремонтной перемычки	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	ЗРР	26.07.21	28.07.21	2 дн	26.07.21	28.07.21	2 дн 8 ч	26.07.21	28.07.21	2 дн 8 ч	ТО, УРЗА Т-2 в объеме "В".			с включением ремонтной перемычки	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	ЗРР	26.07.21	28.07.21	2 дн	26.07.21	28.07.21	2 дн 8 ч	26.07.21	28.07.21	2 дн 8 ч	ТО, УРЗА Т-2 в объеме "В".			с включением ремонтной перемычки	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	ЗРР	29.07.21	29.07.21	0 дн	29.07.21	29.07.21	8 ч	29.07.21	29.07.21	8 ч	ТО, резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 в объеме "В".			с включением ремонтной перемычки	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	ЗРР	29.07.21	29.07.21	0 дн	29.07.21	29.07.21	8 ч	29.07.21	29.07.21	8 ч	ТО, ДЗО 2С 110 кВ в объеме "В"			с включением ремонтной перемычки	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	ЗРР	29.07.21	29.07.21	0 дн	29.07.21	29.07.21	8 ч	29.07.21	29.07.21	8 ч	ТО, ДЗО 2С 110 кВ в объеме "В"			с включением ремонтной перемычки	01:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



О.Х.Базыров