

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2020 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количес тво дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительност ь	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительнос ть	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Барун	СВ 110	0 дн	14.01.20	14.01.20	14.01.20	14.01.20	8 ч	14.01.20	14.01.20	8 ч	Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объёме "О"			00:30
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Элиста Северная	0 дн	21.01.20	21.01.20	21.01.20	21.01.20	5 ч	21.01.20	21.01.20	5 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики В 110 Элиста Северная, АГ-1ч	С переводом на ШОВ и включением жесткой вилки		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Элиста Северная	0 дн	21.01.20	21.01.20	21.01.20	21.01.20	3 ч	21.01.20	21.01.20	3 ч	ТО ЗМН В 110 Элиста Северная в объеме "О".	С переводом на ШОВ и включением жесткой вилки		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	0 дн	28.01.20	28.01.20	28.01.20	28.01.20	5 ч	28.01.20	28.01.20	5 ч	ТО комплекта РЗА ШОВ 110 в объеме "О".	С включением жесткой вилки		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	0 дн	28.01.20	28.01.20	28.01.20	28.01.20	3 ч	28.01.20	28.01.20	3 ч	ТО ЗМН ШОВ 110 в объеме "О".	С включением жесткой вилки		01:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин