

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2018 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количес тво дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный Заявленн ое время. Длительн ость	Месячный. Заявленн ое время. Начало	Месячный Заявленн ое время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительнос ть	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийна я готовност ь
Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Ергенинская	0 дн	05.02.18	05.02.18	9 ч	05.02.18	05.02.18	9 ч	05.02.18	05.02.18	ТО, опробование АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Советская – Бургустинская			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ШОВ 110	1 дн	06.02.18	07.02.18	1 дн 8 ч	06.02.18	07.02.18	1 дн 8 ч	06.02.18	07.02.18	ТО, опробование. Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ),			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Садовое	0 дн	08.02.18	08.02.18	4 ч	08.02.18	08.02.18	4 ч	08.02.18	08.02.18	ТО, опробование. АВР В 110 Садовое			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Заветное	0 дн	08.02.18	08.02.18	4 ч	08.02.18	08.02.18	4 ч	08.02.18	08.02.18	ТО, опробование. АВР В 110 Заветное			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	0 дн	12.02.18	12.02.18	4 ч	12.02.18	12.02.18	4 ч	12.02.18	12.02.18	Опробование РЗА ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	0 дн	12.02.18	12.02.18	4 ч	12.02.18	12.02.18	4 ч	12.02.18	12.02.18	Опробование РЗА АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	0 дн	13.02.18	13.02.18	8 ч	13.02.18	13.02.18	8 ч	13.02.18	13.02.18	Опробование ДЗО 1С 110 кВ			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	0 дн	13.02.18	13.02.18	8 ч	13.02.18	13.02.18	8 ч	13.02.18	13.02.18	Опробование ДЗО 1С 110 кВ, опробование РЗА СВ 110			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	0 дн	14.02.18	14.02.18	4 ч	14.02.18	14.02.18	4 ч	14.02.18	14.02.18	Опробование ДЗО 2С 110 кВ			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	0 дн	14.02.18	14.02.18	4 ч	14.02.18	14.02.18	4 ч	14.02.18	14.02.18	Опробование ДЗО 2С 110 кВ			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	0 дн	14.02.18	14.02.18	4 ч	14.02.18	14.02.18	4 ч	14.02.18	14.02.18	Опробование РЗА ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Приманьчская	0 дн	20.02.18	20.02.18	4 ч	20.02.18	20.02.18	4 ч	20.02.18	20.02.18	Опробование РЗА АЛАР ФЦТ ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Приманьчская			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ОВ 110	0 дн	20.02.18	20.02.18	4 ч	20.02.18	20.02.18	4 ч	20.02.18	20.02.18	Опробование РЗА АЛАР ФЦТ ОВ 110,			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 НПС-3	0 дн	21.02.18	21.02.18	8 ч	21.02.18	21.02.18	8 ч	21.02.18	21.02.18	Опробование РЗА АЛАР ФЦТ ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - НПС-3	РРДУ: С переводом на ОВ.		01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Красненская	СВ 110	0 дн	27.02.18	27.02.18	8 ч	27.02.18	27.02.18	8 ч	27.02.18	27.02.18	Проверка РЗА комплекта автоматики СВ 110 в объеме "В", проверка РЗА ВЛ 110 Элиста Северная - Красненская "В"	РРДУ: С замыканием транзита через ОСШ110 кВ.		01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Красненская	СВ 110	0 дн	28.02.18	28.02.18	8 ч	28.02.18	28.02.18	8 ч	28.02.18	28.02.18	Проверка РЗА ВЛ 110 Красненская - Яшкуль-2 в объеме "В"	РРДУ: С замыканием транзита через ОСШ110 кВ.		01:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин