

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2023 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество по дням	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Условия предоставления работ
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Энгиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Энгиста Северная	13.02.23	14.02.23	1 дн 8 ч	07.02.23	08.02.23	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Энгиста Северная в объеме "О".	с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Энгиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Энгиста Северная	07.02.23	09.02.23	2 дн 8 ч	07.02.23	09.02.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Энгиста Северная. С включением ЖВ.	с отклонением	ОВ
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Энгиста Западная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Энгиста Северная – Энгиста Западная	07.02.23	09.02.23	2 дн 8 ч	07.02.23	09.02.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Энгиста Северная.	с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Энгиста Западная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Энгиста Западная с отпайкой на ПС Богородская	30.01.23	01.02.23	2 дн 8 ч	30.01.23	01.02.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Б.Ремонтное.	с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	ШОВ 110	01.02.23	02.02.23	1 дн 8 ч	01.02.23	02.02.23	1 дн 8 ч	ТО КСЗ ШОВ 110 в объеме "К". ТО комплекта автоматики ШОВ 110 в объеме "К".	с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	В 110 Сарул	07.02.23	07.02.23	8 ч	07.02.23	07.02.23	8 ч	ТО АВР В 110 Сарул. ТО комплекта автоматики В 110 Сарул в объеме "О".	с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Энгиста Западная	ПС 110 кВ	ШОВ 110	09.02.23	09.02.23	8 ч	09.02.23	09.02.23	8 ч	ТО комплекта РЗА ШОВ 110 в объеме "О".	с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	В 110 Приманьчская	15.02.23	15.02.23	8 ч	15.02.23	15.02.23	8 ч	ТО комплекта РЗА АЛ ВЛ 110 кВ Энгиста Западная в объеме "О".	с отклонением	с переводом на ОВ
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	В 110 Партизанская	27.02.23	27.02.23	8 ч	27.02.23	27.02.23	8 ч	ТО комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Партизанская в объеме "О".	с отклонением	с переводом на ОВ
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	ОВ 110	20.02.23	21.02.23	1 дн 8 ч	20.02.23	21.02.23	1 дн 8 ч	ТО АЛДР ФЦТ ОВ 110 в объеме "К".	с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	ОВ 110	20.02.23	21.02.23	1 дн 8 ч	20.02.23	21.02.23	1 дн 8 ч	ТО комплекта РЗА ОВ 110 в объеме "О".	с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Каспийская-2	ПС 110 кВ	СВ 110	08.02.23	08.02.23	9 ч	08.02.23	08.02.23	9 ч	ТО комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О".	с отклонением	

Заместитель главного инженера
по ОПУИСУ - начальник ЦУС

О.Х.Базыров