

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2022 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Заявленное время начала	Заявленное время конца	Заявленное время количества дней	Время ремонта начало	Время ремонта конец	Время ремонта количества дней	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Состояние оборудования по данным	Условия производства работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Кременская	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	КР			с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Баруи	СВ 110	15.03.22	15.03.22	8 ч	15.03.22	15.03.22	8 ч	ТО, Комплекс автоматизки СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "О".			с отключением	с включением ремонтной бригады
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракская	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	Для обеспечения безопасности производства работ на двухлетнем участке ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Кременская, КР.			с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуракская	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракская	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Северная – Элиста Восточная (фаза В, С).			с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуракская	С 110 кВ	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Северная – Элиста Восточная (фаза В, С).			с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуракская	С 110 кВ	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Северная – Элиста Восточная (фаза В, С).			с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-1	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Северная – Элиста Восточная (фаза В, С)			с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-1	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Северная – Элиста Восточная (фаза В, С).			с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-1	23.03.22	23.03.22	8 ч	23.03.22	23.03.22	8 ч	ТО ЗРН Т-1 в объеме "1К"			с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-1	24.03.22	24.03.22	8 ч	24.03.22	24.03.22	8 ч	ТО защит и автоматов ТН 110 в объеме "1К"			с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-1	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	ТО основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракская в объеме "1К".			с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-1	31.03.22	31.03.22	8 ч	31.03.22	31.03.22	8 ч	ТО резервных защит ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракская в объеме "1К".			с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-1	01.03.22	03.03.22	2 дн 8 ч	01.03.22	03.03.22	2 дн 8 ч	ТО основные защиты Т-1 в объеме "1К".			с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-1	09.03.22	11.03.22	2 дн 8 ч	09.03.22	11.03.22	2 дн 8 ч	ТО основные, резервные защиты Т-1 и АУВ В 110 Т-1 в объеме "1К"			с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-1	03.03.22	04.03.22	1 дн 8 ч	03.03.22	04.03.22	1 дн 8 ч	ТО защиты и автомата РПН Т-1 в объеме "1К".			с отключением	

ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-1	02.03.22	02.03.22	8 ч	02.03.22	02.03.22	8 ч	ТО защиты и автоматика ШАОТ Т-1 в объеме "1К"				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-1	03.03.22	03.03.22	8 ч	03.03.22	03.03.22	8 ч	ТО ЗБР Т-1 в объеме "1К"				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-1	10.03.22	10.03.22	4 ч	10.03.22	10.03.22	4 ч	ТО ЗДЗ С 35 кВ в объеме "1К"				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-1	10.03.22	10.03.22	4 ч	10.03.22	10.03.22	4 ч	ТО ЗДЗ С 10 кВ в объеме "1К"				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-2	14.03.22	16.03.22	2 дн 8 ч	14.03.22	16.03.22	2 дн 8 ч	ТО основные защиты Т-2 в объеме "1К"				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-2	21.03.22	23.03.22	2 дн 8 ч	21.03.22	23.03.22	2 дн 8 ч	ТО основные, резервные защиты Т-2 и АУВ В 110 Т-2 в объеме "1К"				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-2	18.03.22	18.03.22	8 ч	18.03.22	18.03.22	8 ч	ТО защиты и автоматика РПН Т-2 в объеме "1К"				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-2	15.03.22	15.03.22	8 ч	15.03.22	15.03.22	8 ч	ТО защиты и автоматика ШАОТ Т-2 в объеме "1К"				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-2	16.03.22	16.03.22	8 ч	16.03.22	16.03.22	8 ч	ТО ЗБР Т-2 в объеме "1К"				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-2	22.03.22	22.03.22	8 ч	22.03.22	22.03.22	8 ч	ТО ЗДЗ 2С 35 кВ в объеме "1К"				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-2	31.03.22	31.03.22	8 ч	31.03.22	31.03.22	8 ч	ТО резервных защит ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуровская в объеме "1К"				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-2	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	ТО основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуровская в объеме "1К"				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-2	24.03.22	24.03.22	8 ч	24.03.22	24.03.22	8 ч	ТО защиты и автоматика ТН 110 в объеме "1К"				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-2	23.03.22	23.03.22	8 ч	23.03.22	23.03.22	8 ч	ТО ЗРН Т-2 в объеме "1К"				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-2	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Северная - Элиста Восточная (фаза В, С)				с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Джуровская	В 110 Т-2	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	28.03.22	30.03.22	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Северная - Элиста Восточная (фаза В, С)				с отключением	

Заместитель главного инженера
по ОИСУ - начальник ЦУС

О.Х. Базыров