

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель директора -  
главный диспетчер  
Филиала АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ

  
А.Н. Малюков  
«23» июля 2021 года

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2021 года

| Предприятие                         | Объект                         | Оборудование   | Вид<br>ремонта | Годовой.<br>Время<br>ремонта. Начало | Годовой. Время<br>ремонта. Конец | Годовой. Время<br>ремонта.<br>Количество<br>дней | Месный.<br>Заявлено<br>в время.<br>Конец | Месный.<br>Заявлено<br>в время.<br>Конец | Месный.<br>Заявленное<br>время.<br>Длительность | Месный.<br>Время<br>ремонта.<br>Начало | Месный.<br>Время<br>ремонта.<br>Конец | Месный. Время ремонта.<br>Длительность | Содержание работ  | Причина отказа | Прочие примечания  | Условия<br>производства<br>работ | Аварийная<br>готовность |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|----------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| ООО Волгодонская тепловая генерация | Волгодонская ТЭЦ-2             | П СШ 110 кВ  | ТР             |                                      |                                  |  | 29.06.21                                 | 13.08.21                                 | 46 дн   | 29.06.21                               | 13.08.21                              | 46 дн                                  | для текущих ремонтов ШР-II присоединений  |                | РРДУ: разрешено с 03.07.2021; Волгодонская ТЭЦ-2: переносим дату окончания из за возникших наладок, до 13.08.2021г.  |                                  | 01:00                   |
| ООО Волгодонская тепловая генерация | Волгодонская ТЭЦ-2             | П СШ 110 кВ  | ТР             | 01.07.21                             | 06.08.21                         | 37 дн  | 03.07.21                                 | 13.08.21                                 | 42 дн   | 03.07.21                               | 13.08.21                              | 42 дн                                  | для текущих ремонтов ШР-II присоединений  |                | РРДУ: для несоответствия с выданным в ремонт 2 ШВ ТЭЦ-2; Волгодонская ТЭЦ-2: переносим дату окончания из за возникших наладок, до 13.08.2021г.   |                                  | 01:00                   |
| ООО Каменская энергосеть            | ПС 110 кВ Каменская ТЭЦ        | 2 СШ 110 кВ  | ТР             | 12.07.21                             | 13.08.21                         | 32 дн  | 12.07.21                                 | 13.08.21                                 | 32 дн 16 ч                                      | 12.07.21                               | 13.08.21                              | 32 дн 16 ч                             | Текущий ремонт 2СШ 110кВ, ШР 2СШ 110кВ всех отходящих присоединений, ОПН 2СШ 110кВ.   |                | РРДУ: Со стороны ШВ 110 кВ Каменская ТЭЦ - Попереклово 2 цепь и ШВ 110 кВ Каменская ТЭЦ - ГПП1 Дзеть через ОШШ   | с переводом на ОБ                | 02:00                   |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ Зерновка             | МВ110 В1   | СР             | 19.07.21                             | 01.08.21                         | 14 дн  | 19.07.21                                 | 01.08.21                                 | 14 дн   | 19.07.21                               | 01.08.21                              | 14 дн                                  | ОР: МВ110 В1  |                |  |                                  | 5                       |
| Ростовское ГМЭС                     | Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - ЮЭС Юга | ВЛ 220 кВ Цинцинская ГЭС – Шахты   | ТР             | 21.07.21                             | 08.08.21                         | 18 дн  | 21.07.21                                 | 08.08.21                                 | 18 дн 4 ч                                       | 21.07.21                               | 08.08.21                              | 18 дн 4 ч                              | ТР (в объеме КР), ППН - замена опор. Верховой опоры. 3Н линейных распределителей включить во все распределительные устройства. Работы выполнят по технологии замкнутого контура.                                    |                |  | под навесными работами           | 04:00                   |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ОСШ 220 кВ   | СР             | 26.07.21                             | 31.08.21                         | 37 дн  | 26.07.21                                 | 31.08.21                                 | 37 дн   | 26.07.21                               | 31.08.21                              | 37 дн                                  | ТР: ОР 220 АТ-4, ТО: ОР 220 Ростовская 1ц, ОР 220 Ростовская 2ц, ОР 220 ОБЗ, ОР 220 А-20, ОР 220 ИМРЭС 1ц, ОР 220 ИМРЭС 2ц.   |                |  |                                  | 03:00                   |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ОСШ 220 кВ   | СР             | 26.07.21                             | 31.08.21                         | 37 дн  | 26.07.21                                 | 31.08.21                                 | 37 дн   | 26.07.21                               | 31.08.21                              | 37 дн                                  | СР: ШР 220 1СШ ОБЗ, ТР: ОР 220 ОБЗ, ТО: ТТ 220 ОБЗ, проф. испытания ТТ.   |                |  |                                  | 03:00                   |
| Новочеркасская ГРЭС                 | Новочеркасская ГРЭС            | ВВ-3   | КР             | 27.07.21                             | 31.08.21                         | 36 дн  | 27.07.21                                 | 31.08.21                                 | 36 дн   | 27.07.21                               | 31.08.21                              | 36 дн                                  | КР: ВВН ВВ-3; АГ - срок завыш.  |                |  |                                  | 83                      |
| Ростовская АЭС                      | Ростовская АЭС                 | В-22   | ТР             | 30.07.21                             | 18.08.21                         | 19 дн  | 30.07.21                                 | 18.08.21                                 | 19 дн 11 ч                                      | 30.07.21                               | 18.08.21                              | 19 дн 11 ч                             | ТР: ТТ-22   |                |  |                                  | 01:00                   |
| Ростовская АЭС                      | Ростовская АЭС                 | В-20   | ТР             | 30.07.21                             | 18.08.21                         | 19 дн  | 30.07.21                                 | 18.08.21                                 | 19 дн 11 ч                                      | 30.07.21                               | 18.08.21                              | 19 дн 11 ч                             | ТР: ТТ-20   |                |  |                                  | 01:00                   |
| Волгодонское РДУ                    | ПС 220 кВ Андреевская          | МВ11 220 кВ  | ТР             | 23.08.21                             | 30.08.21                         | 8 дн   | 01.08.21                                 | 08.08.21                                 | 8 дн  | 01.08.21                               | 08.08.21                              | 8 дн                                   | 1. Техническое обслуживание ТТ-220 МПП 2. Тех. обслуживание РЗА в объеме "В"  |                |  |                                  | 04:00                   |
| Волгодонское РДУ                    | ПС 220 кВ Андреевская          | 2-1, 220 кВ  | ТР             | 11.08.21                             | 18.08.21                         | 8 дн   | 01.08.21                                 | 08.08.21                                 | 8 дн  | 01.08.21                               | 08.08.21                              | 8 дн                                   | 4. Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Вишняков, ШР-2-220 СНВ 2. Техническое обслуживание ТН-2-220   |                |  |                                  | 04:00                   |
| Волгодонское РДУ                    | ПС 220 кВ Андреевская          | СНВ 220 кВ   | ТР             | 11.08.21                             | 18.08.21                         | 8 дн   | 01.08.21                                 | 08.08.21                                 | 8 дн  | 01.08.21                               | 08.08.21                              | 8 дн                                   | Текущий ремонт ШР-2-220 СНВ   |                |  |                                  | 04:00                   |
| Волгодонское РДУ                    | ПС 220 кВ Андреевская          | ВЛ 220 кВ Андреевская – Вишняков-2   | ТР             | 01.08.21                             | 08.08.21                         | 8 дн   | 01.08.21                                 | 08.08.21                                 | 8 дн  | 01.08.21                               | 08.08.21                              | 8 дн                                   | Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Вишняков   |                |  |                                  | 04:00                   |
| Новочеркасская ГРЭС                 | Новочеркасская ГРЭС            | ВВ-3   | СР             | 01.08.21                             | 09.08.21                         | 9 дн   | 01.08.21                                 | 09.08.21                                 | 9 дн  | 01.08.21                               | 09.08.21                              | 9 дн                                   | СР: ШР-1 ВЛ Ростовская, СР: ШР-2 ВЛ Ростовская, ТР: ТТ ВЛ Ростовская, АГ - срок завыш.  |                | ОДУ Юга: совместно с ВЛ  |                                  | 83                      |
| ЦЭС Ростовского                     | ПС 110 кВ Р41                  | ВЛ 110 кВ Р1- Р41 с отпайкой на ПС Р37 (ВЛ 110 кВ Р1- Р37-0401)            | ЗРР            |                                      |                                  |  | 01.08.21                                 | 14.08.21                                 | 14 дн   | 01.08.21                               | 14.08.21                              | 14 дн                                  | Дня 68Р по монтажу ВОК в рамках титула: "Сооружение ВОЛС на участке: ПС 110 кВ Р1 - ПС 220 кВ Р-4"  |                |  |                                  | 01:00                   |
| Донбасская ЭС                       | ПС 330 кВ Харьковская          | соем. ВВ-330 Южные-Заря  | КР             | 01.08.21                             | 30.08.21                         | 30 дн  | 01.08.21                                 | 23.08.21                                 | 23 дн   | 01.08.21                               | 23.08.21                              | 23 дн                                  | Капитальный ремонт ВВ-330В, ВМ-2ч.  |                |  |                                  | 02:00                   |
| Новочеркасская ГРЭС                 | Новочеркасская ГРЭС            | ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Ростовская                                 | ТР             | 01.08.21                             | 09.08.21                         | 9 дн   | 01.08.21                                 | 09.08.21                                 | 9 дн  | 01.08.21                               | 09.08.21                              | 9 дн                                   | ТР: Кондосатор связи Ростовская, ТР: Вч заградитель Ростовская;   |                |  |                                  | 08:00                   |
| Ростовская АЭС                      | Ростовская АЭС                 | ВМР-IV   | ТР             |                                      |                                  |  | 01.08.21                                 | 16.09.21                                 | 46 дн 11 ч                                      | 01.08.21                               | 16.09.21                              | 46 дн 11 ч                             |   |                |  |                                  | 83                      |
| Ростовская АЭС                      | Ростовская АЭС                 | МР-IV  | ТР             |                                      |                                  |  | 01.08.21                                 | 16.09.21                                 | 46 дн 11 ч                                      | 01.08.21                               | 16.09.21                              | 46 дн 11 ч                             | ТР: ОПН-МР-IV   |                |  |                                  | 83                      |
| Волгодонское РДУ                    | Волгодонское РДУ               | Состояние транзита 110 кВ В11 – Чернышков – Обнинская ПТФ – Сорокинско-220 | ТР             |                                      |                                  |  | 02.08.21                                 | 06.08.21                                 | 5 дн  | 02.08.21                               | 06.08.21                              | 5 дн                                   | нет возможности замкнуть транзит В11 – Чернышков – Обнинская ПТФ – Сорокинско-220 из-за ремонта ВЛ 220 кВ Волга-Ростовская (ВЛ 220 кВ Песчаная)   |                |  |                                  | 83                      |
| Волгодонское РДУ                    | Волгодонское РДУ               | ВЛ 110 кВ Обнинская ПТФ – Чернышков (ВЛ 110 кВ МВ11)                       | ТР             | 02.08.21                             | 06.08.21                         | 5 дн   | 02.08.21                                 | 06.08.21                                 | 5 дн  | 02.08.21                               | 06.08.21                              | 5 дн                                   | нет возможности замкнуть транзит из-за ремонта ВЛ 220 кВ Волга-Ростовская (220 кВ Песчаная)   |                |  |                                  | 83                      |
| Айюновское РДУ                      | ПС 220 кВ Староникская         | ВЛ 220 кВ Староникская – Каменская   | ТР             |                                      |                                  |  | 02.08.21                                 | 04.08.21                                 | 3 дн  | 02.08.21                               | 04.08.21                              | 3 дн                                   | Переносит сроки подключения ОПН в Ф43 ВЛ 220 кВ Каменская.  |                | КубГДУ: отказана в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Ленинградская ЭС в случае АВ отключения ВЛ 220 кВ Староникская - А-30 при проходе летнего максимума нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха |                                  | 04:00                   |
| Айюновское РДУ                      | Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - ЮЭС Юга | ВЛ 220 кВ Староникская – Каменская   | ТР             |                                      |                                  |  | 02.08.21                                 | 04.08.21                                 | 3 дн  | 02.08.21                               | 04.08.21                              | 3 дн                                   | 10кВ ВЛ   |                | КубГДУ: отказана в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Ленинградская ЭС в случае АВ отключения ВЛ 220 кВ Староникская - А-30 при проходе летнего максимума нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха |                                  | 02:00                   |
| Айюновское РДУ                      | ПС 220 кВ Каменская            | ВЛ 220 кВ Староникская – Каменская   | ТР             |                                      |                                  |  | 02.08.21                                 | 04.08.21                                 | 3 дн  | 02.08.21                               | 04.08.21                              | 3 дн                                   | Переносит сроки подключения ОПН в Ф43 ВЛ 220 кВ Староникская.   |                | КубГДУ: отказана в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Ленинградская ЭС в случае АВ отключения ВЛ 220 кВ Староникская - А-30 при проходе летнего максимума нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха |                                  | 04:00                   |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 500 кВ Шахты                | ВВ-3   | СР             |                                      |                                  |  | 02.08.21                                 | 04.08.21                                 | 3 дн  | 02.08.21                               | 04.08.21                              | 3 дн                                   | ОР: ЛР500 ВЛ Побода, ОР-замена изоляторов Р3-3с, Р4-3с, ТР: Ф43 ВЛ Побода, КС ВЛ Побода, ТО: ТТ ВЛ Побода, ТН ВЛ Побода, ТН 2с 500, ТО кг. цепей в объеме "К", Проф.испытания ТТ ВВ-3. Обход проб масла на ТТ       |                | Из-за напряженного режима работы Лыбедской ЭС  |                                  | 04:00                   |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 500 кВ Шахты                | ВВ-4   | СР             |                                      |                                  |  | 02.08.21                                 | 04.08.21                                 | 3 дн  | 02.08.21                               | 04.08.21                              | 3 дн                                   | ОР: ЛР500 ВЛ Побода, С+30: Р3-3с, Р4-3с, ТР: Ф43 ВЛ Побода, КС ВЛ Побода, ТО: ТТ ВЛ Побода, ТН ВЛ Побода, ТН 2с 500, ТО кг. цепей в объеме "К", Проф.испытания ТТ ВВ4. Обход проб масла на ТТ                       |                | Из-за напряженного режима работы Лыбедской ЭС  |                                  | 04:00                   |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ Вишняков-2           | ВЛ 220 кВ Андреевская – Вишняков-2   | ТР             | 02.08.21                             | 05.08.21                         | 4 дн   | 02.08.21                                 | 06.08.21                                 | 5 дн  | 02.08.21                               | 06.08.21                              | 5 дн                                   | ТР: Ф43 ВЛ 220 кВ Андреевская, КС ВЛ 220 кВ Андреевская, ТО: ОР220 Андреевская, РХТТ+* 14/2В Андреевская, ТО элементов Ф4 обработки в объеме "К1"   |                | с разрывом транзита РРДУ: Срок изменен для несоответствия с выданным в ремонт ВЛ 220 кВ Б-10 - Г-20 ОДУ Юга: Срок изменен для несоответствия с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская                     |                                  | 02:00                   |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 500 кВ Шахты                | ВЛ 500 кВ Побода – Шахты   | СР             |                                      |                                  |  | 02.08.21                                 | 04.08.21                                 | 3 дн  | 02.08.21                               | 04.08.21                              | 3 дн                                   | ОР: ЛР500 ВЛ Побода, ТР: Ф43 ВЛ Побода, КС ВЛ Побода, ТО: ТТ ВЛ Побода, ТН ВЛ Побода, ТН 2с 500. То кг. цепей в объеме "К", Проф.испытания ТТ 500 Побода, ТН 500 2с, ТТ 500 ВВ-4                                    |                | Из-за напряженного режима работы Лыбедской ЭС  |                                  | 04:00                   |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ А-30                 | РП220  | ТР             | 02.08.21                             | 06.08.21                         | 5 дн   | 02.08.21                                 | 02.08.21                                 | 1 дн  | 02.08.21                               | 02.08.21                              | 1 дн                                   | ТО: ТТ220 РП  |                |  |                                  | 03:00                   |
| ЦЭС Ростовского                     | ПС 110 кВ АС6                  | СВ-110   | СР             | 02.08.21                             | 04.08.21                         | 3 дн   | 02.08.21                                 | 04.08.21                                 | 3 дн  | 02.08.21                               | 04.08.21                              | 3 дн                                   | СР: СР-1-110 СВ, 02:00  |                |  |                                  | 02:00                   |
| ЦЭС Ростовского                     | ПС 110 кВ Б1                   | ШСМВ-110кВ   | ЗРР            | 02.08.21                             | 06.08.21                         | 5 дн   | 02.08.21                                 | 06.08.21                                 | 5 дн  | 02.08.21                               | 06.08.21                              | 5 дн                                   | ТО паровая панель ЭТЗ-1636, делительная защита, АВБ, АВБ в объеме восстановления, 1ч.   |                |  |                                  | 01:00                   |
| Волго-Донское ГМЭС                  | ПС 220 кВ Большой Царын-1      | МВ 110 Соколинки   | СР             | 16.08.21                             | 20.08.21                         | 5 дн   | 02.08.21                                 | 20.08.21                                 | 19 дн   | 02.08.21                               | 20.08.21                              | 19 дн                                  | 1. Средний ремонт МВ 110 Соколинки 2. Текущий ремонт ШР 110 1С Соколинки, ТТ 110 Соколинки  |                | РРДУ: С выполнением жесткой вышки  |                                  | 83                      |
| Волго-Донское ГМЭС                  | ПС 220 кВ Большой Царын-1      | ОШСВ 110   | СР             | 09.08.21                             | 13.08.21                         | 5 дн   | 02.08.21                                 | 09.08.21                                 | 8 дн  | 02.08.21                               | 09.08.21                              | 8 дн                                   | 1. Средний ремонт ОШСВ 110 2. Текущий ремонт ШР 110 1С ОШСВ, ТТ-1 ОШСВ 110, ТТ-2 ОШСВ 110   |                |  |                                  | 83                      |
| Волго-Донское ГМЭС                  | ПС 220 кВ Большой Царын-1      | 1 С-110  | ТР             | 09.08.21                             | 13.08.21                         | 5 дн   | 02.08.21                                 | 09.08.21                                 | 8 дн  | 02.08.21                               | 09.08.21                              | 8 дн                                   | Текущий ремонт ШР 110 1С Т1, ШР 110 1С ОШСВ, ШР 110 1С Т1, ШР 110 1С Т2, ШР 110 1С Соколинки, ШР 110 1С М Дербы   |                |  |                                  | 02:00                   |
| ООО Волгодонская тепловая генерация | Волгодонская ТЭЦ-2             | ЗВГ 110 ПТФ  | СР             | 30.07.21                             | 03.08.21                         | 5 дн   | 02.08.21                                 | 03.08.21                                 | 2 дн  | 02.08.21                               | 03.08.21                              | 2 дн                                   | для среднего ремонта ШР-III ПТФ   |                |  | с переводом на ОБ                | 01:00                   |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ Вишняков-2           | ОСШ 220 кВ   | ТР             |                                      |                                  |  | 02.08.21                                 | 06.08.21                                 | 5 дн  | 02.08.21                               | 06.08.21                              | 5 дн                                   | ТО ОР220 Андреевская  |                |  |                                  | 02:00                   |
| ЦЭС Ростовского                     | ПС 110 кВ Ш46                  | ВЛ 110 кВ Шахты – Ш46 (ВЛ 110 кВ Ш30-Ш46)                                  | СР             | 02.08.21                             | 04.08.21                         | 3 дн   | 02.08.21                                 | 04.08.21                                 | 3 дн  | 02.08.21                               | 04.08.21                              | 3 дн                                   | СР: ЛР 110кВ ВЛ Ш-30, Замена изоляторов РР1-1 110кВ ПС 110 кВ Ш46, 01:00  |                |  | с переводом на ОБ                | 01:00                   |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ Зерновка             | МВ110 ЗР3  | ТР             | 02.08.21                             | 06.08.21                         | 5 дн   | 02.08.21                                 | 06.08.21                                 | 5 дн  | 02.08.21                               | 06.08.21                              | 5 дн                                   | ТР: ЛР110 ЗР3, ТО УРЗА в объеме "В"   |                |  | с переводом на ОБ                | 03:00                   |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ Зинovieв             | МВ110 Дружба   | ТР             | 16.08.21                             | 20.08.21                         | 5 дн   | 02.08.21                                 | 06.08.21                                 | 5 дн  | 02.08.21                               | 06.08.21                              | 5 дн                                   | ТО МВ110 Дружба, ТР: ШР110 1СШ Дружба, ТО УРЗА в объеме "В"   |                |  | с переводом на ОБ                | 02:00                   |
| ЦЭС Ростовского                     | ПС 110 кВ НН                   | МВ 110кВ ВЛ Н1-Н13   | МР             | 02.08.21                             | 06.08.21                         | 5 дн   | 02.08.21                                 | 06.08.21                                 | 5 дн  | 02.08.21                               | 06.08.21                              | 5 дн                                   | ВР: Проверка ЭТЗ-1636 ВЛ-110кВ "Н-13" и автоматики МВ 110кВ в объеме "К", 02:00   |                |  |                                  | 02:00                   |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | 1 СШ 220 кВ  | МР             | 02.08.21                             | 27.08.21                         | 36 дн  | 02.08.21                                 | 27.08.21                                 | 36 дн   | 02.08.21                               | 27.08.21                              | 36 дн                                  | СР: ШР 220 1СШ ОБЗ, ТР: ШР 220 1СШ А20, ШР 220 1СШ ИМРЭС 1ц, ШР 220 1СШ ИМРЭС 2ц, ШР 220 1СШ АТ-1, ШР 220 1СШ А2-7, ШР 220 ТН 1, 1СШ ТР: ШР 220 2СШ ИМРЭС 1ц, ШР 220 2СШ ИМРЭС 2ц, ШР 220 2СШ АТ-1, ШР 220 2СШ А2-7 |                | РРДУ: Из-за ТОВБТ. Пасть в наладке   |                                  | 02:00                   |
| ЦЭС Ростовского                     | ПС 110 кВ Р23                  | В-110 ВЛ Р4 1 цепь   | ТР             | 02.08.21                             | 04.08.21                         | 3 дн   | 02.08.21                                 | 04.08.21                                 | 3 дн  | 02.08.21                               | 04.08.21                              | 3 дн                                   | ТР: В-110 ВЛ Р4 1 цепь, ТТ-110 ВЛ Р4 1 цепь, 02:00  |                | РРДУ: с переводом на ОБ  |                                  | 02:00                   |
| ЦЭС Ростовского                     | ПС 110 кВ Ш14                  | МВ 110кВ ВЛ Ш-47   | СР             | 02.08.21                             | 13.08.21                         | 12 дн  | 02.08.21                                 | 13.08.21                                 | 12 дн   | 02.08.21                               | 13.08.21                              | 12 дн                                  | СР: МВ 110кВ ВЛ Ш-47, 48:00   |                |  |                                  | 2                       |
| Шахтинская ГРЭС                     | П СШ 110                       | 1 СШ 110   | ТР             |                                      |                                  |  | 02.08.21                                 | 07.08.21                                 | 6 дн  | 02.08.21                               | 07.08.21                              | 6 дн                                   | Текущий ремонт  |                |  |                                  | 03:00                   |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ Вишняков-2           | 360220 Андреевская   | ТР             | 02.08.21                             | 05.08.21                         | 4 дн   | 02.08.21                                 | 05.08.21                                 | 4 дн  | 02.08.21                               | 05.08.21                              | 4 дн                                   | ТР ТТ220 Андреевская, обход проб масла на ТТ, проф. испытания ТТ.   |                |  |                                  | 02:00                   |
| ЦЭС Ростовского                     | ПС 110 кВ АС15                 | ВЛ 110 кВ АС15 – АС6   | ЗРР            | 04.08.21                             | 06.08.21                         | 3 дн   | 02.08.21                                 | 04.08.21                                 | 3 дн  | 02.08.21                               | 04.08.21                              | 3 дн                                   | ЗРР: Для обрыва деревьев, 02:00   |                |  |                                  | 02:00                   |
| ЦЭС Ростовского                     | ПС 110 кВ АС6                  | В-110 ВЛ АС15  | ЗРР            | 02.08.21                             | 04.08.21                         | 3 дн   | 02.08.21                                 | 04.08.21                                 | 3 дн  | 02.08.21                               | 04.08.21                              | 3 дн                                   | ТР: В-110 ВЛ АС15, ТТ-110 ВЛ АС15, 02:00  |                |  |                                  | 02:00                   |
| ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»                  | ПС 110 кВ Волгодонская ТЭЦ-1   | ОВ-110   | ЗРР            | 02.08.21                             | 02.08.21                         | 1 дн   | 02.08.21                                 | 02.08.21                                 | 1 дн  | 02.08.21                               | 02.08.21                              | 1 дн                                   | Для проведения ТО УРЗА  |                |  |                                  | 02:00                   |
| Волго-Донское ГМЭС                  | ПС 220 кВ Большой Царын-1      | ВЛ 110 М-Дербы   | ТР             |                                      |                                  |  | 02.08.21                                 | 09.08.21                                 | 8 дн  | 02.08.21                               | 09.08.21                              | 8 дн                                   | Текущий ремонт ШР 110 1С М-Дербы  |                |  |                                  | 02:00                   |
| ЦЭС Ростовского                     | ПС 110 кВ АС6                  | 1с-110   | ТР             | 02.08.21                             | 04.08.21                         | 3 дн   | 02.08.21                                 | 04.08.21                                 | 3 дн  | 02.08.21                               | 04.08.21                              | 3 дн                                   | ТР: ТН-110 1с; СР: СР-1-110 СВ, 02:00   |                |  |                                  | 02:00                   |
| ЦЭС Ростовского                     | ПС 110 кВ В.Сеченовская        | МВ-110 Милотинский   | ЗРР            | 02.08.21                             | 02.08.21                         | 1 дн   | 02.08.21                                 | 02.08.21                                 | 1 дн  | 02.08.21                               | 02.08.21                              | 1 дн                                   | РРДУ: кратковременное отключение для изменения уставок в связи с выданным в ремонт 1С-110 и СНВ-110кВ на ПС 110 кВ Милотинская.   |                |  |                                  | 83                      |
| ЦЭС Ростовского                     | ПС 110 кВ В.Сеченовская        | МВ-110 Милотинский   | ЗРР            |                                      |                                  |  | 02.08.21                                 | 02.08                                    |   |  |                                       |  |   |                |  |                                  |                         |

|                 |                       |   |    |          |          |       |          |          |       |          |          |       |   |   |  |  |  |                                 |       |
|-----------------|-----------------------|---|----|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|---|---|--|--|--|---------------------------------|-------|
| ЦУС Ростовского | ПС 110 кВ Ш46         | 1с, 110кВ   | СР | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн  | СР - ЛР 110кВ ВЛ Ш-30, СР 110кВ 1с, СР 110кВ Т-1, ТР 110кВ 1с, 01:00  |   |  |  |  | с включением ремонтной перемены | 01:30 |
| ЦУС Ростовского | ПС 110 кВ Малютинская | СМВ-110кВ   | ТР | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | БВР на ТН-110кВ 1С,ТО АГВ ОМВ-110 кВ в объеме обслуживания, 1,5ч.   |   |  |  |  | с включением ремонтной перемены | 01:30 |
| ЦУС Ростовского | ПС 110 кВ Малютинская | 1С-110  | ТР | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | ТР ТН-110кВ 1С, 1,5ч.   |   |  |  |  | с включением ремонтной перемены | 01:30 |
| Ростовское ГРЭС | ПС 220 кВ Р-20        | Б0320 Ростовская Пц   | ТР | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн  | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн  | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн  | ТО: ШР 220 1СШ Ростовская Зс, ЛР 220 Ростовская Зс,ОР 220 Ростовская Зс, ТТ 220 Ростовская Зс, ТР: ВЗ 220 Ростовская Зс.  | РРДУ: Срок изменен для совмещения с работами на ЛЭП |  |  |  |                                 | 03:00 |
| Ростовское ГРЭС | ПС 220 кВ Р-20        | ВЛ 220 кВ Р-20 – Ростовская Пц цель   | ТР | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн  | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн  | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн  | ТО: ОР 220 Ростовская Зс  | РРДУ: Срок изменен для совмещения с работами на ЛЭП |  |  |  |                                 | 04:00 |
| ЦУС Календеро   | ПС 110 кВ Динское     | Состояние трансита 110 кВ Игатово – Дербетовская – Динское – Волгодаровская – Элиста Западная | НР | 02.08.21 | 20.08.21 | 19 дн | 02.08.21 | 20.08.21 | 19 дн | 02.08.21 | 20.08.21 | 19 дн | Выезд в ремонт ВЛ 110 кВ Динское – Волгодаровская   |   |  |  |  |                                 | 04:00 |
| Ростовское ГРЭС | ПС 220 кВ Б-10        | Установка плашки гололеда   | ТР | 02.08.21 | 13.08.21 | 12 дн | 02.08.21 | 13.08.21 | 12 дн | 02.08.21 | 13.08.21 | 12 дн |   |   |  |  |  |                                 | 02:00 |
| Ростовское ГРЭС | ПС 220 кВ Т-15        | Установка плашки гололеда   | ТР | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн  | ТР: ТГЕ, ТО: Р10 ВУ-1, Р10 ВУ-2, ЗР ВУ 1 <=>, ЗР ВУ 1 <=>, ЗР ВУ 1 <=>, ЗР ВУ 1 <=>, РВУ-1-10, РВУ-2-10, ЦР ВУ 2 <=>, РГГ-1 <=>, РГГ-2 <=>, ЦР ВУ 1 <=>, ЦР ВУ 2 <=>, РГГ-1 <=>, РГГ-2 <=>, ТТ-1-10 ТГЕ, ТТ-2-10 ТГЕ, ТТ Зсв. Конгр, ОШН-1-10 ТГЕ, ОШН-2-10 ТГЕ, ОШН-3-10 ТГЕ, ОШН-4-10 ТГЕ, ОШН-5-10 ТГЕ, ОШН-6-10 ТГЕ, ОШН-7-10 ТГЕ, ОШН-8-10 ТГЕ, ОШН-9-10 ТГЕ, ОШН-10-10 ТГЕ, ОШН-11-10 ТГЕ, ОШН-12-10 ТГЕ, ОШН-13-10 ТГЕ, ОШН-14-10 ТГЕ, ОШН-15-10 ТГЕ, ОШН-16-10 ТГЕ, ОШН-17-10 ТГЕ, ОШН-18-10 ТГЕ, ОШН-19-10 ТГЕ, ОШН-20-10 ТГЕ, ОШН-21-10 ТГЕ, ОШН-22-10 ТГЕ, ОШН-23-10 ТГЕ, ОШН-24-10 ТГЕ, ОШН-25-10 ТГЕ, ОШН-26-10 ТГЕ, ОШН-27-10 ТГЕ, ОШН-28-10 ТГЕ, ОШН-29-10 ТГЕ, ОШН-30-10 ТГЕ, ОШН-31-10 ТГЕ, ОШН-32-10 ТГЕ, ОШН-33-10 ТГЕ, ОШН-34-10 ТГЕ, ОШН-35-10 ТГЕ, ОШН-36-10 ТГЕ, ОШН-37-10 ТГЕ, ОШН-38-10 ТГЕ, ОШН-39-10 ТГЕ, ОШН-40-10 ТГЕ, ОШН-41-10 ТГЕ, ОШН-42-10 ТГЕ, ОШН-43-10 ТГЕ, ОШН-44-10 ТГЕ, ОШН-45-10 ТГЕ, ОШН-46-10 ТГЕ, ОШН-47-10 ТГЕ, ОШН-48-10 ТГЕ, ОШН-49-10 ТГЕ, ОШН-50-10 ТГЕ, ОШН-51-10 ТГЕ, ОШН-52-10 ТГЕ, ОШН-53-10 ТГЕ, ОШН-54-10 ТГЕ, ОШН-55-10 ТГЕ, ОШН-56-10 ТГЕ, ОШН-57-10 ТГЕ, ОШН-58-10 ТГЕ, ОШН-59-10 ТГЕ, ОШН-60-10 ТГЕ, ОШН-61-10 ТГЕ, ОШН-62-10 ТГЕ, ОШН-63-10 ТГЕ, ОШН-64-10 ТГЕ, ОШН-65-10 ТГЕ, ОШН-66-10 ТГЕ, ОШН-67-10 ТГЕ, ОШН-68-10 ТГЕ, ОШН-69-10 ТГЕ, ОШН-70-10 ТГЕ, ОШН-71-10 ТГЕ, ОШН-72-10 ТГЕ, ОШН-73-10 ТГЕ, ОШН-74-10 ТГЕ, ОШН-75-10 ТГЕ, ОШН-76-10 ТГЕ, ОШН-77-10 ТГЕ, ОШН-78-10 ТГЕ, ОШН-79-10 ТГЕ, ОШН-80-10 ТГЕ, ОШН-81-10 ТГЕ, ОШН-82-10 ТГЕ, ОШН-83-10 ТГЕ, ОШН-84-10 ТГЕ, ОШН-85-10 ТГЕ, ОШН-86-10 ТГЕ, ОШН-87-10 ТГЕ, ОШН-88-10 ТГЕ, ОШН-89-10 ТГЕ, ОШН-90-10 ТГЕ, ОШН-91-10 ТГЕ, ОШН-92-10 ТГЕ, ОШН-93-10 ТГЕ, ОШН-94-10 ТГЕ, ОШН-95-10 ТГЕ, ОШН-96-10 ТГЕ, ОШН-97-10 ТГЕ, ОШН-98-10 ТГЕ, ОШН-99-10 ТГЕ, ОШН-100-10 ТГЕ, ОШН-101-10 ТГЕ, ОШН-102-10 ТГЕ, ОШН-103-10 ТГЕ, ОШН-104-10 ТГЕ, ОШН-105-10 ТГЕ, ОШН-106-10 ТГЕ, ОШН-107-10 ТГЕ, ОШН-108-10 ТГЕ, ОШН-109-10 ТГЕ, ОШН-110-10 ТГЕ, ОШН-111-10 ТГЕ, ОШН-112-10 ТГЕ, ОШН-113-10 ТГЕ, ОШН-114-10 ТГЕ, ОШН-115-10 ТГЕ, ОШН-116-10 ТГЕ, ОШН-117-10 ТГЕ, ОШН-118-10 ТГЕ, ОШН-119-10 ТГЕ, ОШН-120-10 ТГЕ, ОШН-121-10 ТГЕ, ОШН-122-10 ТГЕ, ОШН-123-10 ТГЕ, ОШН-124-10 ТГЕ, ОШН-125-10 ТГЕ, ОШН-126-10 ТГЕ, ОШН-127-10 ТГЕ, ОШН-128-10 ТГЕ, ОШН-129-10 ТГЕ, ОШН-130-10 ТГЕ, ОШН-131-10 ТГЕ, ОШН-132-10 ТГЕ, ОШН-133-10 ТГЕ, ОШН-134-10 ТГЕ, ОШН-135-10 ТГЕ, ОШН-136-10 ТГЕ, ОШН-137-10 ТГЕ, ОШН-138-10 ТГЕ, ОШН-139-10 ТГЕ, ОШН-140-10 ТГЕ, ОШН-141-10 ТГЕ, ОШН-142-10 ТГЕ, ОШН-143-10 ТГЕ, ОШН-144-10 ТГЕ, ОШН-145-10 ТГЕ, ОШН-146-10 ТГЕ, ОШН-147-10 ТГЕ, ОШН-148-10 ТГЕ, ОШН-149-10 ТГЕ, ОШН-150-10 ТГЕ, ОШН-151-10 ТГЕ, ОШН-152-10 ТГЕ, ОШН-153-10 ТГЕ, ОШН-154-10 ТГЕ, ОШН-155-10 ТГЕ, ОШН-156-10 ТГЕ, ОШН-157-10 ТГЕ, ОШН-158-10 ТГЕ, ОШН-159-10 ТГЕ, ОШН-160-10 ТГЕ, ОШН-161-10 ТГЕ, ОШН-162-10 ТГЕ, ОШН-163-10 ТГЕ, ОШН-164-10 ТГЕ, ОШН-165-10 ТГЕ, ОШН-166-10 ТГЕ, ОШН-167-10 ТГЕ, ОШН-168-10 ТГЕ, ОШН-169-10 ТГЕ, ОШН-170-10 ТГЕ, ОШН-171-10 ТГЕ, ОШН-172-10 ТГЕ, ОШН-173-10 ТГЕ, ОШН-174-10 ТГЕ, ОШН-175-10 ТГЕ, ОШН-176-10 ТГЕ, ОШН-177-10 ТГЕ, ОШН-178-10 ТГЕ, ОШН-179-10 ТГЕ, ОШН-180-10 ТГЕ, ОШН-181-10 ТГЕ, ОШН-182-10 ТГЕ, ОШН-183-10 ТГЕ, ОШН-184-10 ТГЕ, ОШН-185-10 ТГЕ, ОШН-186-10 ТГЕ, ОШН-187-10 ТГЕ, ОШН-188-10 ТГЕ, ОШН-189-10 ТГЕ, ОШН-190-10 ТГЕ, ОШН-191-10 ТГЕ, ОШН-192-10 ТГЕ, ОШН-193-10 ТГЕ, ОШН-194-10 ТГЕ, ОШН-195-10 ТГЕ, ОШН-196-10 ТГЕ, ОШН-197-10 ТГЕ, ОШН-198-10 ТГЕ, ОШН-199-10 ТГЕ, ОШН-200-10 ТГЕ, ОШН-201-10 ТГЕ, ОШН-202-10 ТГЕ, ОШН-203-10 ТГЕ, ОШН-204-10 ТГЕ, ОШН-205-10 ТГЕ, ОШН-206-10 ТГЕ, ОШН-207-10 ТГЕ, ОШН-208-10 ТГЕ, ОШН-209-10 ТГЕ, ОШН-210-10 ТГЕ, ОШН-211-10 ТГЕ, ОШН-212-10 ТГЕ, ОШН-213-10 ТГЕ, ОШН-214-10 ТГЕ, ОШН-215-10 ТГЕ, ОШН-216-10 ТГЕ, ОШН-217-10 ТГЕ, ОШН-218-10 ТГЕ, ОШН-219-10 ТГЕ, ОШН-220-10 ТГЕ, ОШН-221-10 ТГЕ, ОШН-222-10 ТГЕ, ОШН-223-10 ТГЕ, ОШН-224-10 ТГЕ, ОШН-225-10 ТГЕ, ОШН-226-10 ТГЕ, ОШН-227-10 ТГЕ, ОШН-228-10 ТГЕ, ОШН-229-10 ТГЕ, ОШН-230-10 ТГЕ, ОШН-231-10 ТГЕ, ОШН-232-10 ТГЕ, ОШН-233-10 ТГЕ, ОШН-234-10 ТГЕ, ОШН-235-10 ТГЕ, ОШН-236-10 ТГЕ, ОШН-237-10 ТГЕ, ОШН-238-10 ТГЕ, ОШН-239-10 ТГЕ, ОШН-240-10 ТГЕ, ОШН-241-10 ТГЕ, ОШН-242-10 ТГЕ, ОШН-243-10 ТГЕ, ОШН-244-10 ТГЕ, ОШН-245-10 ТГЕ, ОШН-246-10 ТГЕ, ОШН-247-10 ТГЕ, ОШН-248-10 ТГЕ, ОШН-249-10 ТГЕ, ОШН-250-10 ТГЕ, ОШН-251-10 ТГЕ, ОШН-252-10 ТГЕ, ОШН-253-10 ТГЕ, ОШН-254-10 ТГЕ, ОШН-255-10 ТГЕ, ОШН-256-10 ТГЕ, ОШН-257-10 ТГЕ, ОШН-258-10 ТГЕ, ОШН-259-10 ТГЕ, ОШН-260-10 ТГЕ, ОШН-261-10 ТГЕ, ОШН-262-10 ТГЕ, ОШН-263-10 ТГЕ, ОШН-264-10 ТГЕ, ОШН-265-10 ТГЕ, ОШН-266-10 ТГЕ, ОШН-267-10 ТГЕ, ОШН-268-10 ТГЕ, ОШН-269-10 ТГЕ, ОШН-270-10 ТГЕ, ОШН-271-10 ТГЕ, ОШН-272-10 ТГЕ, ОШН-273-10 ТГЕ, ОШН-274-10 ТГЕ, ОШН-275-10 ТГЕ, ОШН-276-10 ТГЕ, ОШН-277-10 ТГЕ, ОШН-278-10 ТГЕ, ОШН-279-10 ТГЕ, ОШН-280-10 ТГЕ, ОШН-281-10 ТГЕ, ОШН-282-10 ТГЕ, ОШН-283-10 ТГЕ, ОШН-284-10 ТГЕ, ОШН-285-10 ТГЕ, ОШН-286-10 ТГЕ, ОШН-287-10 ТГЕ, ОШН-288-10 ТГЕ, ОШН-289-10 ТГЕ, ОШН-290-10 ТГЕ, ОШН-291-10 ТГЕ, ОШН-292-10 ТГЕ, ОШН-293-10 ТГЕ, ОШН-294-10 ТГЕ, ОШН-295-10 ТГЕ, ОШН-296-10 ТГЕ, ОШН-297-10 ТГЕ, ОШН-298-10 ТГЕ, ОШН-299-10 ТГЕ, ОШН-300-10 ТГЕ, ОШН-301-10 ТГЕ, ОШН-302-10 ТГЕ, ОШН-303-10 ТГЕ, ОШН-304-10 ТГЕ, ОШН-305-10 ТГЕ, ОШН-306-10 ТГЕ, ОШН-307-10 ТГЕ, ОШН-308-10 ТГЕ, ОШН-309-10 ТГЕ, ОШН-310-10 ТГЕ, ОШН-311-10 ТГЕ, ОШН-312-10 ТГЕ, ОШН-313-10 ТГЕ, ОШН-314-10 ТГЕ, ОШН-315-10 ТГЕ, ОШН-316-10 ТГЕ, ОШН-317-10 ТГЕ, ОШН-318-10 ТГЕ, ОШН-319-10 ТГЕ, ОШН-320-10 ТГЕ, ОШН-321-10 ТГЕ, ОШН-322-10 ТГЕ, ОШН-323-10 ТГЕ, ОШН-324-10 ТГЕ, ОШН-325-10 ТГЕ, ОШН-326-10 ТГЕ, ОШН-327-10 ТГЕ, ОШН-328-10 ТГЕ, ОШН-329-10 ТГЕ, ОШН-330-10 ТГЕ, ОШН-331-10 ТГЕ, ОШН-332-10 ТГЕ, ОШН-333-10 ТГЕ, ОШН-334-10 ТГЕ, ОШН-335-10 ТГЕ, ОШН-336-10 ТГЕ, ОШН-337-10 ТГЕ, ОШН-338-10 ТГЕ, ОШН-339-10 ТГЕ, ОШН-340-10 ТГЕ, ОШН-341-10 ТГЕ, ОШН-342-10 ТГЕ, ОШН-343-10 ТГЕ, ОШН-344-10 ТГЕ, ОШН-345-10 ТГЕ, ОШН-346-10 ТГЕ, ОШН-347-10 ТГЕ, ОШН-348-10 ТГЕ, ОШН-349-10 ТГЕ, ОШН-350-10 ТГЕ, ОШН-351-10 ТГЕ, ОШН-352-10 ТГЕ, ОШН-353-10 ТГЕ, ОШН-354-10 ТГЕ, ОШН-355-10 ТГЕ, ОШН-356-10 ТГЕ, ОШН-357-10 ТГЕ, ОШН-358-10 ТГЕ, ОШН-359-10 ТГЕ, ОШН-360-10 ТГЕ, ОШН-361-10 ТГЕ, ОШН-362-10 ТГЕ, ОШН-363-10 ТГЕ, ОШН-364-10 ТГЕ, ОШН-365-10 ТГЕ, ОШН-366-10 ТГЕ, ОШН-367-10 ТГЕ, ОШН-368-10 ТГЕ, ОШН-369-10 ТГЕ, ОШН-370-10 ТГЕ, ОШН-371-10 ТГЕ, ОШН-372-10 ТГЕ, ОШН-373-10 ТГЕ, ОШН-374-10 ТГЕ, ОШН-375-10 ТГЕ, ОШН-376-10 ТГЕ, ОШН-377-10 ТГЕ, ОШН-378-10 ТГЕ, ОШН-379-10 ТГЕ, ОШН-380-10 ТГЕ, ОШН-381-10 ТГЕ, ОШН-382-10 ТГЕ, ОШН-383-10 ТГЕ, ОШН-384-10 ТГЕ, ОШН-385-10 ТГЕ, ОШН-386-10 ТГЕ, ОШН-387-10 ТГЕ, ОШН-388-10 ТГЕ, ОШН-389-10 ТГЕ, ОШН-390-10 ТГЕ, ОШН-391-10 ТГЕ, ОШН-392-10 ТГЕ, ОШН-393-10 ТГЕ, ОШН-394-10 ТГЕ, ОШН-395-10 ТГЕ, ОШН-396-10 ТГЕ, ОШН-397-10 ТГЕ, ОШН-398-10 ТГЕ, ОШН-399-10 ТГЕ, ОШН-400-10 ТГЕ, ОШН-401-10 ТГЕ, ОШН-402-10 ТГЕ, ОШН-403-10 ТГЕ, ОШН-404-10 ТГЕ, ОШН-405-10 ТГЕ, ОШН-406-10 ТГЕ, ОШН-407-10 ТГЕ, ОШН-408-10 ТГЕ, ОШН-409-10 ТГЕ, ОШН-410-10 ТГЕ, ОШН-411-10 ТГЕ, ОШН-412-10 ТГЕ, ОШН-413-10 ТГЕ, ОШН-414-10 ТГЕ, ОШН-415-10 ТГЕ, ОШН-416-10 ТГЕ, ОШН-417-10 ТГЕ, ОШН-418-10 ТГЕ, ОШН-419-10 ТГЕ, ОШН-420-10 ТГЕ, ОШН-421-10 ТГЕ, ОШН-422-10 ТГЕ, ОШН-423-10 ТГЕ, ОШН-424-10 ТГЕ, ОШН-425-10 ТГЕ, ОШН-426-10 ТГЕ, ОШН-427-10 ТГЕ, ОШН-428-10 ТГЕ, ОШН-429-10 ТГЕ, ОШН-430-10 ТГЕ, ОШН-431-10 ТГЕ, ОШН-432-10 ТГЕ, ОШН-433-10 ТГЕ, ОШН-434-10 ТГЕ, ОШН-435-10 ТГЕ, ОШН-436-10 ТГЕ, ОШН-437-10 ТГЕ, ОШН-438-10 ТГЕ, ОШН-439-10 ТГЕ, ОШН-440-10 ТГЕ, ОШН-441-10 ТГЕ, ОШН-442-10 ТГЕ, ОШН-443-10 ТГЕ, ОШН-444-10 ТГЕ, ОШН-445-10 ТГЕ, ОШН-446-10 ТГЕ, ОШН-447-10 ТГЕ, ОШН-448-10 ТГЕ, ОШН-449-10 ТГЕ, ОШН-450-10 ТГЕ, ОШН-451-10 ТГЕ, ОШН-452-10 ТГЕ, ОШН-453-10 ТГЕ, ОШН-454-10 ТГЕ, ОШН-455-10 ТГЕ, ОШН-456-10 ТГЕ, ОШН-457-10 ТГЕ, ОШН-458-10 ТГЕ, ОШН-459-10 ТГЕ, ОШН-460-10 ТГЕ, ОШН-461-10 ТГЕ, ОШН-462-10 ТГЕ, ОШН-463-10 ТГЕ, ОШН-464-10 ТГЕ, ОШН-465-10 ТГЕ, ОШН-466-10 ТГЕ, ОШН-467-10 ТГЕ, ОШН-468-10 ТГЕ, ОШН-469-10 ТГЕ, ОШН-470-10 ТГЕ, ОШН-471-10 ТГЕ, ОШН-472-10 ТГЕ, ОШН-473-10 ТГЕ, ОШН-474-10 ТГЕ, ОШН-475-10 ТГЕ, ОШН-476-10 ТГЕ, ОШН-477-10 ТГЕ, ОШН-478-10 ТГЕ, ОШН-479-10 ТГЕ, ОШН-480-10 ТГЕ, ОШН-481-10 ТГЕ, ОШН-482-10 ТГЕ, ОШН-483-10 ТГЕ, ОШН-484-10 ТГЕ, ОШН-485-10 ТГЕ, ОШН-486-10 ТГЕ, ОШН-487-10 ТГЕ, ОШН-488-10 ТГЕ, ОШН-489-10 ТГЕ, ОШН-490-10 ТГЕ, ОШН-491-10 ТГЕ, ОШН-492-10 ТГЕ, ОШН-493-10 ТГЕ, ОШН-494-10 ТГЕ, ОШН-495-10 ТГЕ, ОШН-496-10 ТГЕ, ОШН-497-10 ТГЕ, ОШН-498-10 ТГЕ, ОШН-499-10 ТГЕ, ОШН-500-10 ТГЕ, ОШН-501-10 ТГЕ, ОШН-502-10 ТГЕ, ОШН-503-10 ТГЕ, ОШН-504-10 ТГЕ, ОШН-505-10 ТГЕ, ОШН-506-10 ТГЕ, ОШН-507-10 ТГЕ, ОШН-508-10 ТГЕ, ОШН-509-10 ТГЕ, ОШН-510-10 ТГЕ, ОШН-511-10 ТГЕ, ОШН-512-10 ТГЕ, ОШН-513-10 ТГЕ, ОШН-514-10 ТГЕ, ОШН-515-10 ТГЕ, ОШН-516-10 ТГЕ, ОШН-517-10 ТГЕ, ОШН-518-10 ТГЕ, ОШН-519-10 ТГЕ, ОШН-520-10 ТГЕ, ОШН-521-10 ТГЕ, ОШН-522-10 ТГЕ, ОШН-523-10 ТГЕ, ОШН-524-10 ТГЕ, ОШН-525-10 ТГЕ, ОШН-526-10 ТГЕ, ОШН-527-10 ТГЕ, ОШН-528-10 ТГЕ, ОШН-529-10 ТГЕ, ОШН-530-10 ТГЕ, ОШН-531-10 ТГЕ, ОШН-532-10 ТГЕ, ОШН-533-10 ТГЕ, ОШН-534-10 ТГЕ, ОШН-535-10 ТГЕ, ОШН-536-10 ТГЕ, ОШН-537-10 ТГЕ, ОШН-538-10 ТГЕ, ОШН-539-10 ТГЕ, ОШН-540-10 ТГЕ, ОШН-541-10 ТГЕ, ОШН-542-10 ТГЕ, ОШН-543-10 ТГЕ, ОШН-544-10 ТГЕ, ОШН-545-10 ТГЕ, ОШН-546-10 ТГЕ, ОШН-547-10 ТГЕ, ОШН-548-10 ТГЕ, ОШН-549-10 ТГЕ, ОШН-550-10 ТГЕ, ОШН-551-10 ТГЕ, ОШН-552-10 ТГЕ, ОШН-553-10 ТГЕ, ОШН-554-10 ТГЕ, ОШН-555-10 ТГЕ, ОШН-556-10 ТГЕ, ОШН-557-10 ТГЕ, ОШН-558-10 ТГЕ, ОШН-559-10 ТГЕ, ОШН-560-10 ТГЕ, ОШН-561-10 ТГЕ, ОШН-562-10 ТГЕ, ОШН-563-10 ТГЕ, ОШН-564-10 ТГЕ, ОШН-565-10 ТГЕ, ОШН-566-10 ТГЕ, ОШН-567-10 ТГЕ, ОШН-568-10 ТГЕ, ОШН-569-10 ТГЕ, ОШН-570-10 ТГЕ, ОШН-571-10 ТГЕ, ОШН-572-10 ТГЕ, ОШН-573-10 ТГЕ, ОШН-574-10 ТГЕ, ОШН-575-10 ТГЕ, ОШН-576-10 ТГЕ, ОШН-577-10 ТГЕ, ОШН-578-10 ТГЕ, ОШН-579-10 ТГЕ, ОШН-580-10 ТГЕ, ОШН-581-10 ТГЕ, ОШН-582-10 ТГЕ, ОШН-583-10 ТГЕ, ОШН-584-10 ТГЕ, ОШН-585-10 ТГЕ, ОШН-586-10 ТГЕ, ОШН-587-10 ТГЕ, ОШН-588-10 ТГЕ, ОШН-589-10 ТГЕ, ОШН-590-10 ТГЕ, ОШН-591-10 ТГЕ, ОШН-592-10 ТГЕ, ОШН-593-10 ТГЕ, ОШН-594-10 ТГЕ, ОШН-595-10 ТГЕ, ОШН-596-10 ТГЕ, ОШН-597-10 ТГЕ, ОШН-598-10 ТГЕ, ОШН-599-10 ТГЕ, ОШН-600-10 ТГЕ, ОШН-601-10 ТГЕ, ОШН-602-10 ТГЕ, ОШН-603-10 ТГЕ, ОШН-604-10 ТГЕ, ОШН-605-10 ТГЕ, ОШН-606-10 ТГЕ, ОШН-607-10 ТГЕ, ОШН-608-10 ТГЕ, ОШН-609-10 ТГЕ, ОШН-610-10 ТГЕ, ОШН-611-10 ТГЕ, ОШН-612-10 ТГЕ, ОШН-613-10 ТГЕ, ОШН-614-10 ТГЕ, ОШН-615-10 ТГЕ, ОШН-616-10 ТГЕ, ОШН-617-10 ТГЕ, ОШН-618-10 ТГЕ, ОШН-619-10 ТГЕ, ОШН-620-10 ТГЕ, ОШН-621-10 ТГЕ, ОШН-622-10 ТГЕ, ОШН-623-10 ТГЕ, ОШН-624-10 ТГЕ, ОШН-625-10 ТГЕ, ОШН-626-10 ТГЕ, ОШН-627-10 ТГЕ, ОШН-628-10 ТГЕ, ОШН-629-10 ТГЕ, ОШН-630-10 ТГЕ, ОШН-631-10 ТГЕ, ОШН-632-10 ТГЕ, ОШН-633-10 ТГЕ, ОШН-634-10 ТГЕ, ОШН-635-10 ТГЕ, ОШН-636-10 ТГЕ, ОШН-637-10 ТГЕ, ОШН-638-10 ТГЕ, ОШН-639-10 ТГЕ, ОШН-640-10 ТГЕ, ОШН-641-10 ТГЕ, ОШН-642-10 ТГЕ, ОШН-643-10 ТГЕ, ОШН-644-10 ТГЕ, ОШН-645-10 ТГЕ, ОШН-646-10 ТГЕ, ОШН-647-10 ТГЕ, ОШН-648-10 ТГЕ, ОШН-649-10 ТГЕ, ОШН-650-10 ТГЕ, ОШН-651-10 ТГЕ, ОШН-652-10 ТГЕ, ОШН-653-10 ТГЕ, ОШН-654-10 ТГЕ, ОШН-655-10 ТГЕ, ОШН-656-10 ТГЕ, ОШН-657-10 ТГЕ, ОШН-658-10 ТГЕ, ОШН-659-10 ТГЕ, ОШН-660-10 ТГЕ, ОШН-661-10 ТГЕ, ОШН-662-10 ТГЕ, ОШН-663-10 ТГЕ, ОШН-664-10 ТГЕ, ОШН-665-10 ТГЕ, ОШН-666-10 ТГЕ, ОШН-667-10 ТГЕ, ОШН-668-10 ТГЕ, ОШН-669-10 ТГЕ, ОШН-670-10 ТГЕ, ОШН-671-10 ТГЕ, ОШН-672-10 ТГЕ, ОШН-673-10 ТГЕ, ОШН-674-10 ТГЕ, ОШН-675-10 ТГЕ, ОШН-676-10 ТГЕ, ОШН-677-10 ТГЕ, ОШН-678-10 ТГЕ, ОШН-679-10 ТГЕ, ОШН-680-10 ТГЕ, ОШН-681-10 ТГЕ, ОШН-682-10 ТГЕ, ОШН-683-10 ТГЕ, ОШН-684-10 ТГЕ, ОШН-685-10 ТГЕ, ОШН-686-10 ТГЕ, ОШН-687-10 ТГЕ, ОШН-688-10 ТГЕ, ОШН-689-10 ТГЕ, ОШН-690-10 ТГЕ, ОШН-691-10 ТГЕ, ОШН-692-10 ТГЕ, ОШН-693-10 ТГЕ, ОШН-694-10 ТГЕ, ОШН-695-10 ТГЕ, ОШН-696-10 ТГЕ, ОШН-697-10 ТГЕ, ОШН-698-10 ТГЕ, ОШН-699-10 ТГЕ, ОШН-700-10 ТГЕ, ОШН-701-10 ТГЕ, ОШН-702-10 ТГЕ, ОШН-703-10 ТГЕ, ОШН-704-10 ТГЕ, ОШН-705-10 ТГЕ, ОШН-706-10 ТГЕ, ОШН-707-10 ТГЕ, ОШН-708-10 ТГЕ, ОШН-709-10 ТГЕ, ОШН-710-10 ТГЕ, ОШН-711-10 ТГЕ, ОШН-712-10 ТГЕ, ОШН-713-10 ТГЕ, ОШН-714-10 ТГЕ, ОШН-715-10 ТГЕ, ОШН-716-10 ТГЕ, ОШН-717-10 ТГЕ, ОШН-718-10 ТГЕ, ОШН-719-10 ТГЕ, ОШН-720-10 ТГЕ, ОШН-721-10 ТГЕ, ОШН-722-10 ТГЕ, ОШН-723-10 ТГЕ, ОШН-724-10 ТГЕ, ОШН-725-10 ТГЕ, ОШН-726-10 ТГЕ, ОШН-727-10 ТГЕ, ОШН-728-10 ТГЕ, ОШН-729-10 ТГЕ, ОШН-730-10 ТГЕ, ОШН-731-10 ТГЕ, ОШН-732-10 ТГЕ, ОШН-733-10 ТГЕ, ОШН-734-10 ТГЕ, ОШН-735-10 ТГЕ, ОШН-736-10 ТГЕ, ОШН-737-10 ТГЕ, ОШН-738-10 ТГЕ, ОШН-739-10 ТГЕ, ОШН-740-10 ТГЕ, ОШН-741-10 ТГЕ, ОШН-742-10 ТГЕ, ОШН-743-10 ТГЕ, ОШН-744-10 ТГЕ, ОШН-745-10 ТГЕ, ОШН-746-10 ТГЕ, ОШН-747-10 ТГЕ, ОШН-748-10 ТГЕ, ОШН-749-10 ТГЕ, ОШН-750-10 ТГЕ, ОШН-751-10 ТГЕ |   |  |  |  |                                 |       |

|  |   |   |     |          |          |       |          |          |       |          |          |       |   |  |       |
|--|---|---|-----|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|---|--|-------|
| Ростовское ГРЭС                            | ПС 220 кВ Г-20                            | МВ020 Б10   | ТР  | 09.08.21 | 16.08.21 | 8 дн  | 09.08.21 | 16.08.21 | 8 дн  | 09.08.21 | 16.08.21 | 8 дн  | ТР МВ020 Б10, ТР Т220 Б10 СР РР220 Б10, СР РР220 Б10,СР РР200зс Б10, отбор проб масла на МВ, ТТ, ТО УРЗА в объеме "У"   | РРДУ: Срок изменен при условии выхода в ремонт ВП 220 кВ Б-10 - с 20.07.08.2021 - 17.08.2021 | 02:00 |
| Ростовское ГРЭС                            | ПС 220 кВ Г-20                            | СНВ 220   | КС  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | ТР СНВ020, ТР Т220 СНВ, СР РР220 зс. СНВ, отбор проб масла на МВ, ТО УРЗА в объеме "О"  | РРДУ: Срок изменен при условии выхода в ремонт ВП 220 кВ Б-10 - с 20.07.08.2021 - 17.08.2021 | 02:00 |
| Ростовское ГРЭС                            | ПС 220 кВ Г-20                            | З с 220 кВ  | СР  | 09.08.21 | 17.08.21 | 9 дн  | 09.08.21 | 17.08.21 | 9 дн  | 09.08.21 | 17.08.21 | 9 дн  | СР РР220 зс. Б10, СР РР220 зс. СНВ, СР РР220 ТН зс.   | РРДУ: Срок изменен при условии выхода в ремонт ВП 220 кВ Б-10 - с 20.07.08.2021 - 17.08.2021 | 04:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ Жуковская                       | ВП 110 кВ Жуковская – Котельниково с оттайками (ВП 110 кВ Жуковская-Вербовая-М.Лука-Котельниково) | СР  | 09.08.21 | 09.08.21 | 1 дн  | 09.08.21 | 09.08.21 | 1 дн  | 09.08.21 | 09.08.21 | 1 дн  | СР: ОР- 110 ВП Котельниково на ПС 110 кВ Жуковская, 02:00   |  | 02:00 |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Эксперт»                       | Центральная ГЭС                           | МВ Б-2  | ТР  | 16.08.21 | 23.08.21 | 8 дн  | 16.08.21 | 28.08.21 | 13 дн | 09.08.21 | 21.08.21 | 13 дн | ТР: МВ Б-2,ТР Б1Т, ТР Б1,ТР Б2; ТО: ТТ Б-2; АГ 4 ч.   | ТР: МВ Б-2, ТР Б1Т, ТР Б1-1; ТР Б-2; АГ 4 ч.   | 04:00 |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Эксперт»                       | Центральная ГЭС                           | МВ Б-1  | ТР  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | 09.08.21 | 28.08.21 | 20 дн | 09.08.21 | 28.08.21 | 20 дн | ТР: МВ Б-1; ТО: ТТ Б-1; АГ 4 ч.   | ТР: МВ Б-1; ТО: ТТ Б-1; АГ 4 ч.  | 04:00 |
| Ростовское ГРЭС                            | ПС 220 кВ Элиста Северная                 | ОСШ 110 кВ  | СР  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | СР-ЗС; ОР110 кВ АГ- 4ч  | СР-ЗС; ОР110 кВ АГ- 4ч   | 08:00 |
| АО «Энергия»                               | Экспериментальная ТЭС                     | МВ Б2Ш  | ЗРР | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | ТО УРЗА   |  | 02:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ Ш46                             | ВП 110 кВ Ш46 – ШЗ4 – (ВП 110 кВ ШЗ4-Ш46)   | СР  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | СР: РР- 110кВ ВП Ш-34, Замена изоляторов РР1-2 110кВ, ПС 110 кВ Ш46, 01:00  |  | 01:00 |
| ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»                         | ПС 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-1             | ОСШ-110   | СР  | 16.08.21 | 18.08.21 | 3 дн  | 16.08.21 | 18.08.21 | 3 дн  | 16.08.21 | 18.08.21 | 3 дн  | СР: ТН-110-ОСШ  |  | 04:00 |
| ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»                         | ПС 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-1             | ОСШ-110   | ТР  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | ТР: ОР-110-Т-2, ОБ-110  |  | 03:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ АС5                             | Зс-110кВ  | СР  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | ТР: ТН-110 зс. СР: СР-2 110-0В, 02:00   |  | 02:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ Ш46                             | Зс-110кВ  | СР  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн  | СР: РР- 110кВ ВП Ш-34, СР 110кВ зс., ШР 110кВ Т-2, ТР: ТН 110кВ зс., 01:00  |  | 01:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ Ш46                             | Зс-110кВ  | ЗРР | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | Профилактические ТН 110кВ зс., 01:00  |  | 01:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ Жуковская                       | Состояние трансита 110 кВ Котельниково – Жуковская – Стройбаза-1 – ВДПТО – Волгоградская ТЭЦ-2    | ЗРР |          |          |       | 09.08.21 | 09.08.21 | 1 дн  | 09.08.21 | 09.08.21 | 1 дн  | Разрыв трансита на время ремонта ВП 110 кВ Жуковская – Котельниково с оттайками   |  | Б3    |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ Жуковская                       | ОСШ 110 кВ  | СР  | 09.08.21 | 09.08.21 | 1 дн  | 09.08.21 | 09.08.21 | 1 дн  | 09.08.21 | 09.08.21 | 1 дн  | СР: ОР- 110 ВП Котельниково, 02:00  |  | 02:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ НГ8                             | РР-110  | БВР | 09.08.21 | 10.08.21 | 2 дн  | 09.08.21 | 10.08.21 | 2 дн  | 09.08.21 | 10.08.21 | 2 дн  | БВР: БВР по замене изоляторов в У-образной подвеске ВЧ3-110 ВП АС5 ф.А.Б.С. (устранение замечаний ЦТН). АГ 02:00  |  | 02:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ Ш46                             | Ремонтная переключная 110   | СР  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | СР: Замена изоляторов РР1-2 110кВ, 01:00  |  | 01:00 |
| ЦУС Календеро                              | ПС 110 кВ НПС-2                           | СВ 110  | ЗРР |          |          |       | 09.08.21 | 09.08.21 | 1 дн  | 09.08.21 | 09.08.21 | 1 дн  | ТО УРЗА   | РРДУ: в включении РП   | 02:00 |
| Шахтинская ГТЭС                            | Шахтинская ГТЭС                           | ТБ-2  | ТР  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  | Текущий ремонт  |  | 02:00 |
| Ростовское ГРЭС                            | ПС 500 кВ Ростовская                      | В-500 кВ Ростовская АЗС – Ростовская  | ТР  | 09.08.21 | 18.08.21 | 10 дн | 09.08.21 | 18.08.21 | 10 дн | 09.08.21 | 18.08.21 | 10 дн | ТН-1 500 Ростовская АЗС ТО, ТН-2 Ростовская АЗС ТО, ОПН 500 Ростовская АЗС ТО, ТТ ВП-500 Ростовская АЗС ТО, РП ОМТ, Ростовская АЗС ТО, ОПТ Ростовская АЗС ТО.   | ОДУ Юга: из-за ремонта Ростовская АЗС - Южная  | 04:00 |
| Ростовское ГРЭС                            | ПС 500 кВ Ростовская                      | В-500 кВ Ростовская АЗС   | ТР  | 09.08.21 | 18.08.21 | 10 дн | 09.08.21 | 18.08.21 | 10 дн | 09.08.21 | 18.08.21 | 10 дн | ТТ-1-500 Ростовская АЗС ТО, ТТ ВП-500 Ростовская АЗС ТО, ТН-2 Ростовская АЗС ТО.  | ОДУ Юга: из-за ремонта Ростовская АЗС - Южная  | 02:00 |
| АО «Энергия»                               | Экспериментальная ТЭС                     | ВВ ЗсАТ Б1Т   | ТР  | 09.08.21 | 13.08.21 | 4 дн  | 09.08.21 | 13.08.21 | 4 дн  | 09.08.21 | 13.08.21 | 4 дн  | ТТ-2-500 Ростовская АЗС ТО ТТ-2-500 Ростовская АЗС ТО, ВП-500 Ростовская АЗС ТО.  | ОДУ Юга: из-за ремонта Ростовская АЗС - Южная  | 02:00 |
| Ростовское ГРЭС                            | Вольный ПАО «ЮС ЭКС» - ЮС-Блок            | ВВ ЗсАТ Б1Т   | ТР  | 09.08.21 | 22.08.21 | 13 дн | 09.08.21 | 22.08.21 | 13 дн | 09.08.21 | 22.08.21 | 13 дн | Текущие работы ВВ Зс АТ и ТТ ВВ Зс АТ   |  | 01:00 |
| Ростовская АЗС                             | ВВ ЗсАТ Б1Т                               | ВВ ЗсАТ Б1Т   | ТР  | 09.08.21 | 22.08.21 | 13 дн | 09.08.21 | 22.08.21 | 13 дн | 09.08.21 | 22.08.21 | 13 дн | ТР (в объеме РР, Вольный сектор. ЗН линейных разрядников) включить по всем распределительным устройствам. Работы выполнять на законченных участках изоляторов.  | Над надзорным обслуживанием  | 8     |
| Ростовская АЗС                             | ВВ ЗсАТ Б1Т                               | ВВ ЗсАТ Б1Т   | ТР  | 09.08.21 | 17.08.21 | 8 дн  | 09.08.21 | 17.08.21 | 8 дн  | 09.08.21 | 17.08.21 | 8 дн  | ТР: ТТ-40; КР- РВ-04П   |  | 02:00 |
| Ростовская АЗС                             | ВВ ЗсАТ Б1Т                               | ВВ ЗсАТ Б1Т   | ТР  | 09.08.21 | 17.08.21 | 8 дн  | 09.08.21 | 17.08.21 | 8 дн  | 09.08.21 | 17.08.21 | 8 дн  | ТР: ТТ-41; КР- РВ-4П  |  | 02:00 |
| Ростовская АЗС                             | ВВ ЗсАТ Б1Т                               | ВВ ЗсАТ Б1Т   | ТР  | 09.08.21 | 17.08.21 | 8 дн  | 09.08.21 | 17.08.21 | 8 дн  | 09.08.21 | 17.08.21 | 8 дн  | ТР: ТТ-ПР; ОПН ВП-Р; ТН-П; ТН-Р; ТН-Р-Р   |  | Б3    |
| Ростовская АЗС                             | ВВ ЗсАТ Б1Т                               | ВВ ЗсАТ Б1Т   | ТР  | 09.08.21 | 17.08.21 | 8 дн  | 09.08.21 | 17.08.21 | 8 дн  | 09.08.21 | 17.08.21 | 8 дн  | ТР: РВ-Р-Р; ТР-РВ-Р; ОПН РВ-Р   |  | Б3    |
| Сальская дистанция электроснабжения        | ПС 110 кВ Двойная тепловая электростанция | СВ-110  | ЗРР | 09.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | 09.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | 09.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | Профилактический контроль РЗА   | с включением на ночь   | Б3    |
| Сальская дистанция электроснабжения        | ПС 110 кВ Двойная тепловая электростанция | СВ-110  | ЗРР | 09.08.21 | 09.08.21 | 0 дн  | 09.08.21 | 09.08.21 | 0 дн  | 09.08.21 | 09.08.21 | 0 дн  | Профилактический контроль РЗА   |  | Б3    |
| Ловковская дистанция электроснабжения СЭСК | ПС 220 кВ Поповское                       | ВВП-110   | ТР  | 09.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | 09.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | 09.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  |   | с переводом на ОБ  | 00:30 |
| ООО Каменская энергосеть                   | ПС 110 кВ Каменская ТЭЦ                   | МВ 110кВ ВП Поповское 1 цепь  | ВРП | 09.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | 09.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | 09.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | Текущий ремонт ШР ЗСШ 110кВ.  |  | 01:00 |
| Диагностический РДУ                        | ЦУС Диагностический                       | ВП 110 кВ Кочубей – Артепан-2 (ВП-110-141)  | ЗРР |          |          |       | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | В секции ремонта ЗСШ-110 кВ Каскада Череповецкой ГЭС в ПАР переключи разрыв по транситу 110 кВ Ливан – Двигелька – Артепан-2 – Кочубей – Казар-2 – ШОБ-110 ПС 110 кВ Казар-2, ШОБ-110 ПС 110 кВ Казар-2, ШОБ-110 ПС 110 кВ Казар-2, ШОБ-110 ПС 110 кВ Кочубей (перекос по ВП 110 кВ Кочубей – Артепан-2 (ВР-110-141) до 20 МВ). На время переключения отключить по отключению/включению СВ 110 кВ на Каскаде Череповецкой ГЭС для недопущения работы АОЭД ВП-132/176/185 на ПС 110 кВ Явцуки или АОЭД ВП-132/130/137 на ПС 110 кВ Акта в ПАР отключения 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ на Каскаде Череповецкой ГЭС переключи разрыв по транситу 110 кВ Ливан – Двигелька – Артепан-2 – Кочубей – Казар-2 на ШОБ-110 ПС 110 кВ Казар-2, ШОБ-110 ПС 110 кВ Казар-1 и ШОБ-110 ПС 110 кВ Кочубей (перекос по ВП 110 кВ Кочубей – Артепан-2 (ВР-110-141) до 20 МВ). |  | Б3    |
| Волгоградское РДУ                          | ПС 110 кВ Сарептинская                    | ВП 110 кВ Сарептинская – Каменская (ВП 110 кВ Каскад)   | ТР  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | Выполнить СМВ-110 на ПС Каменская из-за ремонта ВП 110 кВ М9504   |  | Б3    |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ В1                              | В-110 ВП Б2   | ЗРР |          |          |       | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | РРДУ: кратковременное отключение для изменения уставок в связи с выходом в ремонт Зс-110 и СВ-110 на ПС 110 кВ В10  |  | Б3    |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ В10                             | СВ-110  | ТР  | 10.08.21 | 12.08.21 | 3 дн  | 10.08.21 | 12.08.21 | 3 дн  | 10.08.21 | 12.08.21 | 3 дн  | ТР: СВ-110, ТТ-110 СВ, 02:00  | с включением ремонтной переключной   | 02:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ В10                             | Зс-110  | ТР  | 10.08.21 | 12.08.21 | 3 дн  | 10.08.21 | 12.08.21 | 3 дн  | 10.08.21 | 12.08.21 | 3 дн  | ТР: ТН-110 зс., 02:00   | с включением ремонтной переключной   | 02:00 |
| Ростовское ГРЭС                            | ПС 220 кВ Г-20                            | ОСШ 220 кВ  | ТР  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | СР РР220 Б10, ТР Т220 ОСШ220, отбор проб масла на Т1, ТО втор. Цепей ТТ в объеме "В"  |  | 02:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ Комаровская                     | СНВ 110   | ЗРР |          |          |       | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | РРДУ: кратковременное отключение для изменения уставок в связи с выходом в ремонт Зс-110 и СВ-110 на ПС 110 кВ В10  |  | Б3    |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ С2                              | МВ 110кВ ВП НЗНП – Ш44  | ЗРР | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн  | Профилактические МВ 110кВ ВП НЗНП-Ш44, 01:00  |  | 01:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ Юбилейная                       | МВ ВП-110 Стенная   | ТР  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | ТР: МВ ВП-110 Стенная, ТП ВП-110 Стенная, 2 часа  | С переводом на ОСВ-110   | 02:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ Юбилейная                       | МВ ВП-110 Стенная   | ЗРР | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | Проверка РЗА: АТВ МВ ВП-110 Стенная, 2 часа   | С переводом на ОСВ-110   | 02:00 |
| ООО Волгоградская тепловая генерация       | Волгоградская ТЭЦ-2                       | ОСШ 220   | ЗРР | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | для текущего ремонта ОР ЗОТ   |  | 02:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ В.Савинская                     | МВ-110 Кашарский  | ЗРР | 10.08.21 | 14.08.21 | 5 дн  | 10.08.21 | 14.08.21 | 5 дн  | 10.08.21 | 14.08.21 | 5 дн  | Проверка РЗА: АТВ МВ ВП-110 Стенная, 2 часа   | С переводом на ОСВБ 110  | 01:00 |
| Ростовское ГРЭС                            | ПС 220 кВ Р-20                            | ВП 220 кВ Р-20 – Ростовская 1 цепь  | ТР  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | ТО: СР 220 Ростовская 1ц  |  | 04:00 |
| Ростовское ГРЭС                            | ПС 220 кВ Р-20                            | ВЗ020 Ростовская 1ц   | ТР  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн  | ТО: ШР 220 1СШ Ростовская 1ц, РР 220 Ростовская 1ц,ОР 220 Ростовская 1ц, ТТ 220 Ростовская 1ц, ТР: ВЗ 220 Ростовская 1ц   |  | 03:00 |
| Сальская дистанция электроснабжения        | ПС 110 кВ Двойная тепловая электростанция | П с.с. 110  | ЗРР | 10.08.21 | 10.08.21 | 0 дн  | 10.08.21 | 10.08.21 | 0 дн  | 10.08.21 | 10.08.21 | 0 дн  | Профилактический контроль РЗА   |  | Б3    |
| ЦУС Календеро                              | ПС 110 кВ Цган-Аян                        | ШОВ 110   | ЗРР | 10.08.21 | 10.08.21 | 0 дн  | 10.08.21 | 10.08.21 | 0 дн  | 10.08.21 | 10.08.21 | 0 дн  | ТО, комплект автоматики ШОВ 110 (ТАВВ, АВВ) в объеме "О", АГ -  |  | 00:30 |
| ЦУС Календеро                              | ПС 110 кВ Двигелька                       | В 110 Ливан   | ТР  | 10.08.21 | 11.08.21 | 1 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 1 дн  | 10.08.21 | 11.08.21 | 1 дн  | ТР: В 110 Ливан, ТТ 110 Ливан   | с переводом на ОБ  | 02:00 |
| ЦУС Календеро                              | ПС 110 кВ Конская                         | СВ 110  | ЗРР | 10.08.21 | 10.08.21 | 0 дн  | 10.08.21 | 10.08.21 | 0 дн  | 10.08.21 | 10.08.21 | 0 дн  | ТО, комплект автоматики СВ 110 (ТАВВ, АВВ) в объеме "О"   |  | 02:00 |
| Ростовское ГРЭС                            | ПС 220 кВ А-30                            | МВ110 Койкуг  | ТР  | 11.08.21 | 12.08.21 | 2 дн  | 11.08.21 | 12.08.21 | 2 дн  | 11.08.21 | 12.08.21 | 2 дн  | ТО-МВ-110 Койкуг, ТР-110 Койкуг   |  | 02:00 |
| ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»                         | ПС 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-1             | В-110-Приморская  | ТР  | 11.08.21 | 11.08.21 | 1 дн  | 11.08.21 | 11.08.21 | 1 дн  | 11.08.21 | 11.08.21 | 1 дн  | ТО: ОР-110-Приморская   |  | Б3    |
| Ростовское ГРЭС                            | ПС 220 кВ Р-40                            | ОМВ110  | ТР  | 11.08.21 | 12.08.21 | 2 дн  | 11.08.21 | 12.08.21 | 2 дн  | 11.08.21 | 12.08.21 | 2 дн  | ТО: ОМВ110, ТТ110 ОМВ   | РРДУ: в включении РП   | 02:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ Волчанская ПТО                  | СНВ-110кВ   | ЗРР |          |          |       | 11.08.21 | 13.08.21 | 3 дн  | 11.08.21 | 13.08.21 | 3 дн  | ТО УРЗА   |  | 02:00 |
| ЦУС Ростовского                            | ПС 110 кВ НС1 (ПО ЮСР РР)                 | КВП 110 кВ Койкуг – А-30 с оттайками (КВП 110 кВ Койкуг-МТ-1,МТ-2,МТ-3,А-30)                      | КР  |          |          |       | 17.08.21 | 18.08.21 | 2 дн  | 11.08.21 | 12.08.21 | 2 дн  | КР: Замена изоляторов на ВП и для БВР по верховому сектору ВП (сектор согласно письму МРЗ/110/247 от 15.06.2021). АГ 02:00  | РРДУ: переключи для совмещения с работами РГМЭС  | 02:00 |
| ООО Каменская энергосеть                   | ПС 110 кВ Каменская ТЭЦ                   | МВ 110кВ ВП ТТ1, 1ц   | ВРП | 11.08.21 | 12.08.21 | 1 дн  | 11.08.21 | 12       |       |          |          |       |   |  |       |

|                                     |                                |  |     |          |          |            |          |          |            |            |          |            |   |   |  |   |       |       |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|-----|----------|----------|------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|---|---|--|---|-------|-------|
| Кубанское РДУ                       | ПС 220 кВ Ветланинсколибат     | ВЛ 220 кВ Ветланинсколибат – НПС-7   | ТР  | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн       | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн       | 16.08.21   | 19.08.21 | 4 дн       | ТО в объеме В: ВЧ-заградитель ф. "С"; ВЧ-обработка, ОП ф."С" ВЛ 220 кВ Ветланинсколибат – НПС-7 БМН КС 220 НПС-7  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДПН ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабанская в случае АВ отключения ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высокой температур наружного воздуха. Подать в сентябре, октябре 2021 года. |  | 02:00   |       |       |
| Кубанское РДУ                       | ПС 220 кВ НПС-7                | ВЛ 220 кВ Ветланинсколибат – НПС-7   | ТР  | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн       | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн       | 16.08.21   | 19.08.21 | 4 дн       | ТО: РР 220 Ветланинсколибат ТО: РПС-1-220 Ветланинсколибат, РПС-2-220 Ветланинсколибат, ВМН ТН 220 кВ Ветланинсколибат ТО в объеме В: ВЧ-заградитель ф.С; ВЧ-обработка, ОП ф.С ВЛ 220 кВ Ветланинсколибат – НПС-7 | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДПН ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабанская в случае АВ отключения ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высокой температур наружного воздуха. Подать в сентябре, октябре 2021 года. |  | 02:00   |       |       |
| Кубанское РДУ                       | Филиал ПАО «ЮСК ЭСК» – НПС Юга | ВЛ 220 кВ Ветланинсколибат – НПС-7   | ТР  | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн       | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн       | 16.08.21   | 19.08.21 | 4 дн       | ТО#Р ВЛ   | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДПН ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабанская в случае АВ отключения ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высокой температур наружного воздуха. Подать в сентябре, октябре 2021 года. |  | 02:00   |       |       |
| Новочеркасская ГРЭС                 | Новочеркасская ГРЭС            | АТ-1   | ТР  | 16.08.21 | 27.08.21 | 12 дн      | 16.08.21 | 27.08.21 | 12 дн      | 16.08.21   | 27.08.21 | 12 дн      | ТР: АТ-1; АГ - 4 часа.  |   |  | 04:00   |       |       |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ А-30                 | ТН 110 1с.   | ТР  |          | 16.08.21 | 17.08.21   | 2 дн     | 16.08.21 | 17.08.21   | 2 дн       | 16.08.21 | 17.08.21   | 2 дн  | ТР:ТН-110-1с. ТО:ОПН-110кВ 1С, ТО цн ТН в объеме "К"  |  |   | 02:00 |       |
| ЦУС Ростовского                     | ПС 110 кВ АСК                  | СВ-110   | ТР  | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн       | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн       | 16.08.21   | 17.08.21 | 2 дн       | ТР: СВ-110, ТТ-110 СВ, 02:00  |   |  | 02:00   |       |       |
| ЦУС Ростовского                     | ПС 110 кВ АСК                  | СВ-110   | ЗРР | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн       | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн       | 16.08.21   | 17.08.21 | 2 дн       | Проф. испытание: ТТ-110 СВ, 02:00   |   |  | 02:00   |       |       |
| ЦУС Ростовского                     | ПС 110 кВ АСК                  | СВ-110   | ЗРР | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн       | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн       | 16.08.21   | 20.08.21 | 5 дн       | ЗРР: Техническое обслуживание устройств РЗА, 02:00  |   |  | 02:00   |       |       |
| ЦУС Ростовского                     | ПС 110 кВ АСК                  | СВ-110   | ЗРР |          | 16.08.21 | 20.08.21   | 5 дн     | 16.08.21 | 20.08.21   | 5 дн       | 16.08.21 | 20.08.21   | 5 дн  | ТО УРЗА   |  |   | 02:00 |       |
| ЦУС Ростовского                     | ПС 110 кВ БГ2                  | В-110 ВЛ БГ1   | ТР  |          | 16.08.21 | 18.08.21   | 3 дн     | 16.08.21 | 18.08.21   | 3 дн       | 16.08.21 | 18.08.21   | 3 дн  | ТР: ТР: В-110 ВЛ БГ1, ТТ-110 ВЛ БГ1. АГ 01:00   | РРДУ: С переводом на ОБ и включением ЖВ  |   | 01:00 |       |
| ООО Волгодонская тепловая генерация | Волгодонская ТЭЦ-2             | II СШ 110 кВ   | ТР  |          |          |            | 29.06.22 | 13.08.21 | 38 дн      |            | 29.06.22 | 13.08.21   | 38 дн   | для текущих ремонтов ШР-II присоединений  | РРДУ: разрешено с 03.07.2021; Волгодонская ТЭЦ-2: переносим дату окончания из за возникших накладок, до 13.08.2021г.   |   | 01:00 |       |
| ООО Волгодонская тепловая генерация | Волгодонская ТЭЦ-2             | II СШ 110 кВ   | ТР  | 01.07.22 | 06.08.22 | 37 дн      |          | 03.07.22 | 13.08.21   | 34 дн      |          | 03.07.22   | 13.08.21  | 34 дн   | для текущих ремонтов ШР-II присоединений   | РРДУ: для несомещения с выходом в ремонт 2 СШ ВЛТЭЦ-1; Волгодонская ТЭЦ-2: переносим дату окончания из за возникших накладок, до 13.08.2021г. |       | 01:00 |
| ООО Каневская энергосеть            | ПС 110 кВ Каневская ТЭЦ        | 3 СШ 110 кВ  | ТР  | 12.07.22 | 13.08.22 | 32 дн      |          | 12.07.22 | 13.08.21   | 33 дн 16 ч |          | 12.07.22   | 13.08.21  | 33 дн 16 ч  | Текущий ремонт ЗСШ 110кВ, ШР ЗСШ 110кВ всех отходящих присоединений, ОПН ЗСШ 110кВ.  | РРДУ: С опранием ВЛ 110 кВ Каневская ТЭЦ – Полюстрово 2 цель и ВЛ 110 кВ Каневская ТЭЦ – ГПТЗ Зыль через ОШ                                   |       | 02:01 |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ Зерновка             | МВ110 В2   | ЧТ  | 19.07.22 | 01.08.22 | 14 дн      | 19.07.22 | 01.08.22 | 15 дн      | 19.07.22   | 01.08.22 | 15 дн      | ОР: МВ110 В2  |   | с переводом на ОБ  | 1   |       |       |
| Ростовское ГМЭС                     | Филиал ПАО «ЮСК ЭСК» – НПС Юга | ВЛ 220 кВ Цинцинская ГЭС – Шахты   | ТР  | 21.07.22 | 08.08.22 | 18 дн      | 21.07.22 | 08.08.22 | 19 дн 4 ч  | 21.07.22   | 08.08.22 | 19 дн 4 ч  | ТР (в объеме РР: РПН – замена опор. Вертикаль сметы, 3Н линейная развешиваются вложить по всем расстояниям, устройством. Работы выполняются по техническим условиям эксплуатации.                                 |   | под надзорным наблюдением  | 1   |       |       |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ОСШ 220 кВ   | ТР  | 26.07.21 | 31.08.21 | 37 дн      | 26.07.21 | 31.08.21 | 37 дн      | 26.07.21   | 31.08.21 | 37 дн      | ТР: ОР 220 АТ-1, ТО: ОР 220 Ростовская 1ц, ОР 220 Ростовская 2ц, ОР 220 ОБЗ, ОР 220 А-20, Ор 220 НМГЭС 1ц, ОР 220 НМГЭС 2ц.   |   |  | 04:01   |       |       |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ОБЗ21  | ЧТ  | 26.07.21 | 31.08.21 | 37 дн      | 26.07.21 | 31.08.21 | 37 дн      | 26.07.21   | 31.08.21 | 37 дн      | ОР: ШР 220 1СШ ОБЗ, ТР: ОР 220 ОБЗ, ТО: ТТ 220 ОБЗ, проф. испытания ТТ.   |   |  | 03:01   |       |       |
| Новочеркасская ГРЭС                 | Новочеркасская ГРЭС            | ВВ-4   | НР  | 27.07.22 | 31.08.21 | 36 дн      | 27.07.22 | 31.08.21 | 36 дн      | 27.07.22   | 31.08.21 | 36 дн      | НР: ВВВ ВВ-3; АГ – срок заявки.   |   |  | 03  |       |       |
| Ростовская АЭС                      | Ростовская АЭС                 | В-18   | ТР  | 30.07.21 | 18.08.21 | 19 дн      | 30.07.21 | 18.08.21 | 19 дн 11 ч | 30.07.21   | 18.08.21 | 19 дн 11 ч | ТР: ТТ-18   |   |  | 01:00   |       |       |
| Ростовская АЭС                      | Ростовская АЭС                 | В-16   | ТР  | 30.07.21 | 18.08.21 | 19 дн      | 30.07.21 | 18.08.21 | 19 дн 11 ч | 30.07.21   | 18.08.21 | 19 дн 11 ч | ТР: ТТ-16   |   |  | 01:00   |       |       |
| Волгоградское РДУ                   | ПС 220 кВ Андреевская          | МН1 220 кВ   | ТР  | 23.08.22 | 31.08.22 | 8 дн       | 01.08.21 | 08.08.21 | 8 дн       | 01.08.21   | 08.08.21 | 8 дн       | 1. Техническое обслуживание: ТТ-220 МН1; 2. Тех. обслуживание РЗА в объеме "В"  |   |  | 04:00   |       |       |
| Волгоградское РДУ                   | ПС 220 кВ Андреевская          | 3 с 220 кВ   | ТР  | 11.08.21 | 18.08.21 | 8 дн       | 01.08.21 | 08.08.21 | 8 дн       | 01.08.21   | 08.08.21 | 8 дн       | 1. Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Вешенская, ШР-2-220 СНВ 2. Техническое обслуживание ТН-2-221  |   |  | 04:00   |       |       |
| Волгоградское РДУ                   | ПС 220 кВ Андреевская          | СНВ 220 кВ   | ТР  | 11.08.21 | 18.08.21 | 8 дн       | 01.08.21 | 08.08.21 | 8 дн       | 01.08.21   | 08.08.21 | 8 дн       | Текущий ремонт ШР-2-220 СНВ   |   |  | 04:00   |       |       |
| Волгоградское РДУ                   | ПС 220 кВ Андреевская          | ВЛ 220 кВ Андреевская – Вешенская-3  | ТР  | 01.08.21 | 08.08.22 | 8 дн       | 01.08.21 | 08.08.21 | 8 дн       | 01.08.21   | 08.08.21 | 8 дн       | Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Вешенская  |   |  | 04:00   |       |       |
| Новочеркасская ГРЭС                 | Новочеркасская ГРЭС            | ВВ-4   | ЧТ  | 01.08.21 | 09.08.22 | 9 дн       | 01.08.21 | 09.08.22 | 9 дн       | 01.08.21   | 09.08.22 | 9 дн       | ОР: ШР-1 ВЛ Ростовская, ОР: ШР-2 ВЛ Ростовская, ТР: ТТ ВЛ Ростовская. АГ – срок заявки.   | ОДУ Юга: совместно с ВЛ   |  | 03  |       |       |
| ЦУС Ростовского                     | ПС 110 кВ Р42                  | ВЛ 110 кВ Р1 – Р41 с отпайкой на ПС Р37 (ВЛ 110 кВ Р1-Р12-Р41)             | ЗРР |          | 01.08.21 | 14.08.22   | 14 дн    | 01.08.21 | 14.08.22   | 14 дн      | 01.08.21 | 14.08.22   | 14 дн   | Для БМР по монтажу ВОК в рамках титула: "Сооружение ВОЛС на участке: ПС 110 кВ Р1 – ПС 220 кВ Р-4"  |  |   | 01:01 |       |
| Донбасская ЗС                       | ПС 130 кВ Харьковская          | соед. ВВ-330 ЮжнаяЗаря   | НР  | 01.08.21 | 30.08.22 | 30 дн      | 01.08.21 | 23.08.22 | 23 дн      | 01.08.21   | 23.08.22 | 23 дн      | Капитальный ремонт ВВ-330ВВ. ВМ-2ч.   |   |  | 02:01   |       |       |
| Новочеркасская ГРЭС                 | Новочеркасская ГРЭС            | ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Ростовская                                 | ТР  | 01.08.21 | 09.08.22 | 9 дн       | 01.08.21 | 09.08.22 | 9 дн       | 01.08.21   | 09.08.22 | 9 дн       | ТР: Кондопост связи Ростовская, ТР: ВЧ заградитель Ростовская;  | ОДУ Юга: для уменьшения срока совмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская  |  | 08:01   |       |       |
| Ростовская АЭС                      | Ростовская АЭС                 | ВМР-IV   | НР  | 01.08.21 | 16.09.21 | 46 дн 11 ч | 01.08.21 | 16.09.21 | 46 дн 11 ч | 01.08.21   | 16.09.21 | 46 дн 11 ч | ТР: СГНН-ВМ-IV  |   |  | 03  |       |       |
| Ростовская АЭС                      | Ростовская АЭС                 | ВМР-IV   | НР  | 01.08.21 | 16.09.21 | 46 дн 11 ч | 01.08.21 | 16.09.21 | 46 дн 11 ч | 01.08.21   | 16.09.21 | 46 дн 11 ч | нет возможности замкнуть транзит Б11 – Чернышково – Обливская ПТФ – Строминово-220 из-за ремонта ВЛ 220 кВ Волго-Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка)  |   |  | 03  |       |       |
| Волгоградское РДУ                   | Волгоградское РДУ              | Системная транзит 110 кВ Б11 – Чернышково – Обливская ПТФ – Строминово-220 | ТР  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн       | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн       | 02.08.21   | 06.08.21 | 5 дн       | нет возможности замкнуть транзит из-за ремонта ВЛ 220 кВ Волго-Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка)  |   |  | 03  |       |       |
| Волгоградское РДУ                   | Волгоградское РДУ              | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ Б02)                       | ТР  | 02.08.21 | 06.08.22 | 5 дн       | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн       | 02.08.21   | 06.08.21 | 5 дн       | Переконтакт схемы подстанции ОПН в ВЧЗ ВЛ 220 кВ Каневская.   | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Ленинградских ЗС в случае АВ отключения ВЛ 220 кВ Староминовская – А-30 при прохождении летнего максимума нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха  |  | 04:01   |       |       |
| Кубанское РДУ                       | ПС 220 кВ Староминовская       | ВЛ 220 кВ Староминовская – Каневская                                       | ТР  |          | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн     | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн       | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн  | ТО#Р ВЛ   | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Ленинградских ЗС в случае АВ отключения ВЛ 220 кВ Староминовская – А-30 при прохождении летнего максимума нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха |   | 02:01 |       |
| Кубанское РДУ                       | Филиал ПАО «ЮСК ЭСК» – НПС Юга | ВЛ 220 кВ Староминовская – Каневская                                       | ТР  |          | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн     | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн       | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн  | ТО#Р ВЛ   | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Ленинградских ЗС в случае АВ отключения ВЛ 220 кВ Староминовская – А-30 при прохождении летнего максимума нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха |   | 02:01 |       |
| Кубанское РДУ                       | ПС 220 кВ Каневская            | ВЛ 220 кВ Староминовская – Каневская                                       | ТР  |          | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн     | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн       | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн  | Переконтакт схемы подстанции ОПН в ВЧЗ ВЛ 220 кВ Староминовская.  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Ленинградских ЗС в случае АВ отключения ВЛ 220 кВ Староминовская – А-30 при прохождении летнего максимума нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха |   | 04:00 |       |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 500 кВ Шахты                | ВВ-5   | СР  |          | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн     | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн       | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн  | ОР: ЛР500 ВЛ Победа, СР-замена изолятора: Р3-2с, Р4-2с, ТР: ВЧЗ ВЛ Победа, КС ВЛ Победа, ТО: ТТ ВЛ Победа, ТН ВЛ Победа, ТН 2с 500. ТО эт. целей в объеме "К". Проф. испытание ТТ ВВ-3. Отбор проб масла из ТТ  | Из-за напряженного режима работы Лабетской ЗС  |   | 04:00 |       |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 500 кВ Шахты                | ВВ-6   | СР  |          | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн     | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн       | 02.08.21 | 04.08.21   | 3 дн  | ОР: ЛР500 ВЛ Победа, СР-3с; Р3-2с, Р4-2с, ТР: ВЧЗ ВЛ Победа, КС ВЛ Победа, ТО: ТТ ВЛ Победа, ТН ВЛ Победа, ТН 2с 500. ТО эт. целей в объеме "К". Проф. испытание ТТ ВВ4. Отбор проб масла из ТТ   | Из-за напряженного режима работы Лабетской ЗС  |   | 04:00 |       |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ Вешенская-3          | ВЛ 220 кВ Андреевская – Вешенская-3  | ТР  | 02.08.21 | 05.08.22 | 4 дн       | 02.08.21 | 06.08.22 | 5 дн       | 02.08.21   | 06.08.22 | 5 дн       | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Андреевская, КС ВЛ 220 кВ Андреевская; ТО: ОР220 Андреевская, РМТ1+* 14/28 Андреевская, ТО элементов ВЧ обработки в объеме "К1"   | с разрывом транзита РРДУ: Срок изменен для несомещения с выходом в ремонт ВЛ 220 кВ В-10 - Г-20 ОДУ Юга: Срок изменен для несомещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская   |  | 02:01   |       |       |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 500 кВ Шахты                | ВЛ 500 кВ Победа – Шахты   | ЧТ  |          | 02.08.21 | 04.08.22   | 3 дн     | 02.08.21 | 04.08.22   | 3 дн       | 02.08.21 | 04.08.22   | 3 дн  | ОР: ЛР500 ВЛ Победа, ТР: ВЧЗ ВЛ Победа, КС ВЛ Победа, ТО: ТТ ВЛ Победа, ТН ВЛ Победа, ТН 2с 500. ТО эт. целей в объеме "К". Проф. испытание: ТТ 500 Победа, ТН 500 2с, ТТ 500 ВВ-5  | Из-за напряженного режима работы Лабетской ЗС  |   | 04:01 |       |
| Ростовское ГМЭС                     | ПС 220 кВ А-31                 | РП21   | ЧТ  | 02.08.21 | 06.08.22 | 5 дн       | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн       | 02.08.21   | 02.08.21 | 1 дн       | ТО: ТТ220 РП  |   |  | 02:00   |       |       |
| ЦУС Ростовского                     | ПС 110 кВ АС7                  | СВ-111   | ТР  | 02.08.21 | 04.08.22 | 3 дн       | 02.08.21 | 04.08.22 | 3 дн       | 02.08.21   | 04.08.22 | 3 дн       | ОР: СР-1-110 СВ, 02:01  |   |  | 02:00   |       |       |
| ЦУС Ростовского                     | ПС 110 кВ Б2                   | ШОМВ-110кВ   | ЗРР | 02.08.21 | 06.08.22 | 5 дн       | 02.08.21 | 06.08.22 | 5 дн       | 02.08.21   | 06.08.22 | 5 дн       | ТО подвешенная панель ЭПЗ-1636, дублирующая защита, АВВ, АПВ в объеме восстановления, 1ч.   | РРДУ: С включением жесткой вилки  |  | 01:01   |       |       |
| Волго-Донское ГМЭС                  | ПС 220 кВ Большой Царын-1      | МВ 110 Солдатов  | СР  | 16.08.22 | 20.08.22 | 5 дн       | 02.08.21 | 20.08.22 | 19 дн      | 02.08.21   | 20.08.22 | 19 дн      | 1. Средний ремонт МВ 110 Солдатов 2. Текущий ремонт ШР 110 1С Солдатов, ТТ 110 Солдатов   |   |  | 03  |       |       |
| Волго-Донское ГМЭС                  | ПС 220 кВ Большой Царын-1      | ОШСВ 111   | СР  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн       | 02.08.21 | 09.08.21 | 8 дн       | 02.08.21   | 09.08.21 | 8 дн       | 1. Средний ремонт ОШСВ 110 2. Текущий ремонт ШР 110 1С ОШСВ, ТТ-1 ОШСВ 110, ТТ-2 ОШСВ 111   |   |  | 03  |       |       |
| Волго-Донское ГМЭС                  | ПС 220 кВ Большой Царын-1      | 2 С-110  | ТР  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн       | 02.      |          |            |            |          |            |   |   |  |   |       |       |

|  |                              |   |     |          |          |       |          |          |       |          |          |       |   |   |  |   |                                    |       |
|--|------------------------------|---|-----|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|---|---|--|---|------------------------------------|-------|
| ООО Волгодонская тепловая энергослужба | Волгодонская ТЭЗ-3           | ЗВБ 110 ПТФ   | ЧТ  | 30.07.22 | 03.08.22 | 5 дн  | 02.08.21 | 03.08.22 | 2 дн  | 02.08.21 | 03.08.22 | 2 дн  | для среднего ремонта ШР-11 ПТФ  |   |  |   | с переводом на ОВ                  | 01.01 |
| Ростовское ГПЭС                        | ПС 220 кВ Вешенская-3        | ОШ 220 кВ   | ТР  |          |          |       | 02.08.21 | 06.08.22 | 5 дн  | 02.08.21 | 06.08.22 | 5 дн  | ТО ОР220 Андреевская  |   |  |   |                                    | 02.01 |
| ЦЭС Ростовского                        | ПС 110 кВ Ц447               | В-110 ВП Шалты – Ш46 (ВЛ 110 кВ Ш30-Ш46)  | ЧТ  | 02.08.21 | 04.08.22 | 3 дн  | 02.08.21 | 04.08.22 | 3 дн  | 02.08.21 | 04.08.22 | 3 дн  | СР - ПР 110В ВП Ш-30, Замена колонок РР1-1 110В ПС 110 кВ Ш46, 01.01  |   |  |   | с переводом на ОВ                  | 01.01 |
| Ростовское ГПЭС                        | ПС 220 кВ Вешенская-3        | МВ110 ЗР4   | ЧТ  | 02.08.21 | 06.08.22 | 5 дн  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн  | ТР - РР110 ЗР3, ТО УР3А в объеме "В"  |   |  |   | с переводом на ОВ                  | 02.00 |
| Ростовское ГПЭС                        | ПС 220 кВ Звениковская       | МВ 110 Дружба   | ЗРР | 16.08.22 | 20.08.22 | 5 дн  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн  | ТО МВ110 Дружба, ТР ШР110 1СШ Дружба, ТО УР3А в объеме "В"  |   |  |   | с переводом на ОВ                  | 02.00 |
| ЦЭС Ростовского                        | ПС 110 кВ НБ                 | МВ 110В ВЛ Н1-Н14   | ВР  | 02.08.21 | 06.08.22 | 5 дн  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн  | ВР: Проверка ЗТЗ-1636 ВЛ-110В "Н-13" и автоматики МВ 110В в объеме "К". 02.01   |   |  |   |                                    | 02.00 |
| Ростовское ГПЭС                        | ПС 220 кВ Р-21               | 2 Ц 220 кВ  | ЧТ  |          |          |       | 02.08.21 | 27.08.22 | 26 дн | 02.08.21 | 27.08.22 | 26 дн | СР - ШР 220 1СШ ОВ3, ТР - ШР 220 1СШ А20, ШР 220 1СШ ННГРЭС 3а, ШР 220 1СШ ННГРЭС 3б, ШР 220 1СШ АТ-1, ШР 220 1СШ АТ-2, ШР 220 ТН 1СШ, ТР ШР 220 ТН 1СШ, ТР ШР 220 ТН4 Ростовская 3а, ШР 220 1СШ Ростовская 3а.   | РРДУ: Изм на ГЭБТ. Подача в газоблок.               |  |   | 02.00                              |       |
| ЦЭС Ростовского                        | ПС 110 кВ Р24                | В-110 ВП Р4 1 цель  | ТР  | 02.08.21 | 04.08.22 | 3 дн  | 02.08.21 | 04.08.22 | 3 дн  | 02.08.21 | 04.08.22 | 3 дн  | ТР - В-110 ВП Р4 1 цель, ТТ-110 ВП Р4 1 цель, 02.01   |   |  | РРДУ: с переводом на ОВ   | 02.00                              |       |
| ЦЭС Ростовского                        | ПС 110 кВ Ш15                | МВ 110В ВЛ Ш-48   | ЧТ  | 02.08.21 | 13.08.22 | 12 дн | 02.08.21 | 13.08.22 | 12 дн | 02.08.21 | 13.08.22 | 12 дн | СР: МВ 110В ВЛ Ш-47, 48.01  |   |  |   | 3                                  | 02.00 |
| Шахтинская ГТЭС                        | Шахтинская ГТЭС              | Ц 110 111   |     | 02.08.21 | 07.08.22 | 6 дн  | 02.08.21 | 07.08.22 | 6 дн  | 02.08.21 | 07.08.22 | 6 дн  | Текущий ремонт  |   |  |   |                                    | 02.00 |
| Ростовское ГПЭС                        | ПС 220 кВ Вешенская-3        | 3Б220 Андреевская   | ТР  | 02.08.21 | 05.08.22 | 4 дн  | 02.08.21 | 05.08.22 | 4 дн  | 02.08.21 | 05.08.22 | 4 дн  | ТР ТТ220 Андреевская, отбор проб масла на ТТ, проф. испытания ТТ.   |   |  | РРДУ: Срок изменен для несоответствия с выходом в ремонт ВЛ 220 кВ Б-10 - Г-21. |                                    | 02.00 |
| ЦЭС Ростовского                        | ПС 110 кВ АС3                | ВЛ 110 кВ АС15 – АС7  | ЗРР | 04.08.22 | 06.08.22 | 3 дн  | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн  | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн  | ЗРР: Для обрезки деревьев, 02.01  |   |  |   |                                    | 02.00 |
| ЦЭС Ростовского                        | ПС 110 кВ АС12               | В-110 ВЛ АС16   | ТР  | 02.08.21 | 04.08.22 | 3 дн  | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн  | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн  | ТР - В-110 ВЛ АС15, ТТ-110 ВЛ АС15, 02.01   |   |  |   |                                    | 02.00 |
| ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»                     | ПС 110 кВ Волгодонская ТЭЗ-3 | ОВ-111  | ЗРР | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | Для проведения ТО УР3А  |   |  |   |                                    | 02.00 |
| Волго-Донское ГПЭС                     | ПС 220 кВ Большой Циринь-2   | МВ 110 М-Дербеты  | ТР  |          |          |       | 02.08.21 | 09.08.22 | 8 дн  | 02.08.21 | 09.08.22 | 8 дн  | Текущий ремонт ШР 110 1С М-Дербеты  |   |  |   |                                    | 02.00 |
| ЦЭС Ростовского                        | ПС 110 кВ АС7                | 1С-111  | ТР  | 02.08.21 | 04.08.22 | 3 дн  | 02.08.21 | 04.08.22 | 3 дн  | 02.08.21 | 04.08.22 | 3 дн  | ТР - ТН-110 1С; СР - ПС 110 М-С, 02.01  |   |  |   |                                    | 02.00 |
| ЦЭС Ростовского                        | ПС 110 кВ В.Саченковская     | МВ-110 Молодецкий   | ЗРР |          |          |       | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | РРДУ: кратчайшее отклонение для изменения уставок в связи с выходом в ремонт 1С-110 и СНВ-110В на ПС 110 кВ Молодецкий  |   |  |   | 83                                 | 02.00 |
| ЦЭС Ростовского                        | ПС 110 кВ В.Саченковская     | МВ-110 Молодецкий   | ЗРР |          |          |       | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | РРДУ: кратчайшее отклонение для изменения уставок в связи с вводом в работу 1С-110 и СНВ-110В на ПС 110 кВ Молодецкий   |   |  |   | 83                                 | 02.00 |
| ЦЭС Ростовского                        | ПС 110 кВ Ш47                | 1С - 110В   | ЧТ  | 02.08.21 | 06.08.22 | 5 дн  | 02.08.21 | 06.08.22 | 5 дн  | 02.08.21 | 06.08.22 | 5 дн  | СР - /Р 110В ВЛ Ш-30, СР 110В 1С, ШР 110В Т-1, ТР ТН 110В 1С, 01.01   |   |  |   |                                    | 01.00 |
| ЦЭС Ростовского                        | ПС 110 кВ Молодецкий         | СНВ-110В  | ТР  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | ВР на ТН-110 ВЛ 1С, АПВ СНВ-110 в объеме обслуживание, 1.5ч.  |   |  |   | с выполнением ремонтной переключки | 01.30 |
| ЦЭС Ростовского                        | ПС 110 кВ Молодецкий         | 1С-111  | ТР  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн  | ТР ТН-110 1С, 1.5ч.   |   |  |   | с выполнением ремонтной переключки | 01.30 |
| Ростовское ГПЭС                        | ПС 220 кВ Р-20               | 8Б220 Ростовская 3а   | ТР  | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн  | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн  | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн  | ТО - ШР 220 1СШ Ростовская 3а, /Р-220 Ростовская 3а, ОР-220 Ростовская 3а, ТТ-220 Ростовская 3а, ТР - ВБ-220 Ростовская 3а  | РРДУ: Срок изменен для совмещения с работами на ГЭП |  |   | 03.01                              |       |
| Ростовское ГПЭС                        | ПС 220 кВ Р-20               | ВЛ 220 кВ Р-20 – Ростовская II цель   | ТР  | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн  | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн  | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн  | ТО - СР-220 Ростовская 3а   | РРДУ: Срок изменен для совмещения с работами на ГЭП |  |   | 04.00                              |       |
| ЦЭС Каменного                          | ПС 110 кВ Динское            | Состояние трассы 110 кВ Игитово – Дербетовская – Динское – Волгодонская – Элиста Западная | КР  |          |          |       | 02.08.21 | 20.08.22 | 18 дн | 02.08.21 | 20.08.22 | 19 дн | Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Динское – Волгодонская   |   |  |   |                                    | 04.00 |
| Ростовское ГПЭС                        | ПС 220 кВ Б-11               | Установка плавки голода   | ТР  | 02.08.21 | 13.08.22 | 12 дн | 02.08.21 | 13.08.22 | 12 дн | 02.08.21 | 13.08.22 | 12 дн | ТР - ТП: ТО - Р10 ВУ-1, Р10 ВУ-2, ЗР ВУ-1 ↔, ЗР ВУ-1 ↔↔, ШР ВУ-1 ↔↔, РВУ-1-10, РВУ-2-10, ШР ВУ-2 ↔↔, РПГ-1 ↔↔, РПГ-2 ↔↔, ШР ВУ-1 ↔↔, ШР ВУ-2 ↔↔, РПГ-1 ↔↔, РПГ-2 ↔↔, ТТ-1-10 ТП, ТТ-2-10 ТП, ТТ-3а. Канур, ОПН-1-10 ТП, ОПН-2-10 ТП, ОПН-30 ТП, ОПН-35 ТП, ОПН-3 |   |  |   |                                    |       |



|                                     |                                |   |      |          |          |       |          |          |            |          |          |            |  |  |  |       |       |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|------|----------|----------|-------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|--|--|--|-------|-------|
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ НС1 (По ЮЭС РЗ)      | БП 110 кВ Койсу – А-30 с отпайками (БП 110 кВ Койсу – НС1-НС2-НС3-А30)              | ТР   |          |          |       | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн       |          | 11.08.21 | 12.08.21   | 2 дн   | ТР: Замена изоляторов на ВЛ и для БРР по верховому изолятору ВР1 (сметер согласно письму МРЗ\110\247 от 15.06.2021). АГ 02-01  | РРД: перенести для самовыявления с работы РТМЭС  |       | 02:00 |
| ООО Каневская энергосеть            | ПС 110 кВ Каневская ТЭЦ        | МВ 110кВ ВЛ ПТН1, 1, 1а   | ВР   | 11.08.21 | 12.08.21 | 1 дн  | 11.08.22 | 12.08.22 | 2 дн 9 ч   | 11.08.21 | 12.08.21 | 2 дн 9 ч   | Текущий ремонт ШР 2СШ 110кВ.   |  |  | 01:01 |       |
| Волгодонская ГРД                    | ПС 110 кВ Сардинская           | БП 110 кВ Сардинская – Каневская (БП 110 кВ   | ТР   | 13.08.22 | 13.08.22 | 2 дн  |          |          |            | 12.08.21 | 13.08.22 | 2 дн       | Поставить СМВ-110 на ПС Каневская из-за ремонта ВЛ 110 кВ МР541.   |  |  | 03    |       |
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ Б2                   | В-110 ВЛ Б3   | ЗРР  |          |          |       | 12.08.21 | 12.08.21 | 1 дн       | 12.08.21 | 12.08.21 | 1 дн       | РРД: кратковременное отключение для изменения уставок в связи с вводом в работу 2с-110 и СБ-110 на ПС 110 кВ Б11   | Перенос заявки с 05-06.07.2021г. из-за наложения на эти даты заявки ЗВБ 110 кВ ОВ персональной РРД: для несоответствия с выходом в ремонт 2 ГЩ ВЛ ТЭЦ-1  | с переводом на ОВ  | 01:01 |       |
| ООО Волгодонская тепловая генерация | Волгодонская ТЭЦ-3             | ЗВБ 110 ВЛ1 – ВЛ2 – НС9 – НС2 – Зинданин  | ТР   | 12.08.21 | 12.08.21 | 1 дн  | 12.08.21 | 12.08.21 | 1 дн       | 12.08.21 | 12.08.21 | 1 дн       | для текущего ремонта ШР-II ВЛ1-ВЛ2-НС9-НС2-Зинданин  |  |  | 03    |       |
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ Орловская            | ВЛ 110 кВ Орловская – Кубере 3  | БВР  | 12.08.21 | 13.08.22 | 2 дн  | 12.08.21 | 13.08.22 | 2 дн       | 12.08.21 | 13.08.22 | 2 дн       | БВР: Оптимизирование портов ВЛ 110 кВ Орловская - Кубере 2 и 110 кВ 110 по предписанию Ростозернадзора. АГ 02-01   |  |  | 02:01 |       |
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ Кондровская          | СНВ 111   | ЗРР  | 12.08.21 | 12.08.21 | 1 дн  | 12.08.21 | 12.08.21 | 1 дн       | 12.08.21 | 12.08.21 | 1 дн       | РРД: кратковременное отключение для изменения уставок в связи с вводом в работу 2с-110 и СБ-110 на ПС 110 кВ Б11   |  |  | 03    |       |
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ Орловская            | СН-110 кВ   | БВР  | 12.08.21 | 13.08.22 | 2 дн  | 12.08.21 | 13.08.22 | 2 дн       | 12.08.21 | 13.08.22 | 2 дн       | БВР: Оптимизирование портов ВЛ 110 кВ Орловская - Кубере 2 и 110 кВ 110 по предписанию Ростозернадзора. АГ 02-01   |  |  | 02:00 |       |
| Шахтинская ГТЭС                     | Шахтинская ГТЭС                | ТС-3  | ТС-3 | 12.08.21 | 14.08.22 | 3 дн  | 12.08.21 | 14.08.22 | 3 дн       | 12.08.21 | 14.08.22 | 3 дн       | Текущий ремонт   |  |  | 02:01 |       |
| ООО Волгодонская тепловая генерация | Волгодонская ТЭЦ-3             | ЗВБ 110 Блок №3   | ТР   | 13.08.21 | 13.08.21 | 1 дн  | 13.08.21 | 13.08.21 | 1 дн       | 13.08.21 | 13.08.21 | 1 дн       | для текущего ремонта ШР-II Блок №3   | Перенос заявки с 07-08.07.2021г. из-за наложения на эти даты заявки ЗВБ 110 ЗАТ персональной РРД: для несоответствия с выходом в ремонт 2 ГЩ ВЛ ТЭЦ-1  | с переводом на ОВ  | 01:01 |       |
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ АС12                 | ВЛ 110 кВ АС12 – Н9   | ЗРР  |          |          |       | 05.08.21 | 05.08.21 | 1 дн       | 13.08.21 | 13.08.21 | 1 дн       | ЗРР: Различная РР1-1-110 со стороны РР1-110 (устранение замечаний ЦТН). АГ 02-01   |  |  | 02:00 |       |
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ АС12                 | ВЛ 110 кВ АС12 – Н9   | ЗРР  |          |          |       | 05.08.21 | 05.08.21 | 1 дн       | 13.08.21 | 13.08.21 | 1 дн       | ЗРР: Падинакова РР1-1-110 со стороны РР1-110 (устранение замечаний ЦТН). АГ 02-01  |  |  | 02:00 |       |
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ АС12                 | ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 (ВЛ 110 кВ М40-АС12)  | ЗРР  |          |          |       | 05.08.21 | 05.08.21 | 1 дн       | 13.08.21 | 13.08.21 | 1 дн       | БВР: БВР по замене шлейфа между РР1-1-110 и РР1-2-110 (устранение замечаний ЦТН). АГ 02-01   |  |  | 02:00 |       |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Эксперт»                | Челябинская ГЭС                | ЗБ СГТ  | ТР   | 20.08.22 | 23.08.22 | 4 дн  | 10.08.21 | 28.08.22 | 9 дн       | 13.08.21 | 21.08.22 | 9 дн       | ТР: ГР СГТ; ТО: АТ-1 ЗБ СГТ; АГ 4ч.  | РРД: Срок изменен для несоответствия с выходом в ремонт МВ 110кВ ВЛ ИЛ-1113 ПС 110 кВ И4   |  | 04:01 |       |
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ АС13                 | РР1-111   | ЗРР  |          |          |       | 05.08.21 | 05.08.21 | 1 дн       | 13.08.21 | 13.08.21 | 1 дн       | БВР: БВР по замене шлейфа между РР1-1-110 и РР1-2-110 (устранение замечаний ЦТН). АГ 02-01   | РРД: Срок изменен для несоответствия с выходом в ремонт МВ 110кВ ВЛ ИЛ-1113 ПС 110 кВ И4   |  | 02:01 |       |
| Волгодонская ГРД                    | Волгодонская ГРД               | ВЛ 110 кВ Сурикинско-220 – Облиская (ПТФ с отпайкой на ПС Облиская (ВЛ 110 кВ М941) | ТР   | 16.08.22 | 20.08.22 | 5 дн  | 16.08.22 | 20.08.22 | 5 дн       | 16.08.21 | 20.08.22 | 5 дн       | Отсутствие разрезов, вкл. МВ-110кВ ВЛ Чернышков на ПС 110 кВ Б11, перекос до 6 МВВ; для питания ПС Чернышков, ПС Облиская-1, ПС Облиская ПТФ; ВЛ 110 кВ Сурикинско-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ М946), ВЛ 110 кВ Кабан – Лысово с отпайкой на ПС Кабановская (ВЛ 110 кВ Лысово) в работе от ПС Кабан в тепловом режиме. С переводом питания ВЛ 110 кВ М946 через ОВ-110 от ПС-110кВ. Изна ремонта Кс 110 кВ на ПС 220 кВ Сурикинско | Отсутствие разрезов. РРД: для несоответствия с выходом в ремонт ВЛ 110 кВ Кабановская - ЯС-Кабановская   |  | 03:00 |       |
| Волгодонская ГРД                    | ПС 110 кВ Сардинская           | БП 110 кВ Сардинская – Каневская (БП 110 кВ М941)                                   | ТР   | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн  | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн       | 16.08.21 | 17.08.22 | 2 дн       | ТО: в объеме В: В4 загерметиз. ф. "С", В4 обработка, ВП ф."С" ВЛ 220 кВ Волгодонскбинат – НПС-7 БВН КС 220 НПС 8   | Отсутствие разрезов. РРД: для несоответствия с выходом в ремонт ВЛ 110 кВ Кабановская - ЯС-Кабановская   |  | 02:00 |       |
| Кубанская ГРД                       | ПС 220 кВ Волгодонскбинат      | ВЛ 220 кВ Волгодонскбинат – НПС-7   | ТР   | 18.08.21 | 19.08.21 | 4 дн  | 18.08.21 | 19.08.21 | 4 дн       | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн       | ТО: в объеме В: В4 загерметиз. ф. "С", В4 обработка, ВП ф."С" ВЛ 220 кВ Волгодонскбинат – НПС-7 БВН КС 220 НПС 8   | КубРД: отказана в связи с переносом ДДПН ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабанская в случае АВ исполнения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в период прохождения ветреного максимума нагрузок и экстремально высокой температур наружного воздуха. Подача в сентябре, октябре 2021 года. |  | 02:00 |       |
| Кубанская ГРД                       | ПС 220 кВ НПС-8                | ВЛ 220 кВ Волгодонскбинат – НПС-7   | ТР   | 18.08.21 | 19.08.21 | 4 дн  | 18.08.21 | 19.08.21 | 4 дн       | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн       | ТО: в объеме В: В4 загерметиз. ф. "С", В4 обработка, ВП ф."С" ВЛ 220 кВ Волгодонскбинат – НПС-7 БВН КС 220 НПС 8   | КубРД: отказана в связи с переносом ДДПН ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабанская в случае АВ исполнения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в период прохождения ветреного максимума нагрузок и экстремально высокой температур наружного воздуха. Подача в сентябре, октябре 2021 года. |  | 02:00 |       |
| Кубанская ГРД                       | ПС 220 кВ НПС-8                | ВЛ 220 кВ Волгодонскбинат – НПС-7   | ТР   | 18.08.21 | 19.08.21 | 4 дн  | 18.08.21 | 19.08.21 | 4 дн       | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн       | ТО: в объеме В: В4 загерметиз. ф. "С", В4 обработка, ВП ф."С" ВЛ 220 кВ Волгодонскбинат – НПС-7 БВН КС 220 НПС 8   | КубРД: отказана в связи с переносом ДДПН ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабанская в случае АВ исполнения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в период прохождения ветреного максимума нагрузок и экстремально высокой температур наружного воздуха. Подача в сентябре, октябре 2021 года. |  | 02:00 |       |
| Кубанская ГРД                       | Волкан ПАО «ЮКС-ЭКС» - ЮКС-Каб | ВЛ 220 кВ Волгодонскбинат – НПС-7   | ТР   | 18.08.21 | 19.08.21 | 4 дн  | 18.08.21 | 19.08.21 | 4 дн       | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн       | ТО: в объеме В: В4 загерметиз. ф. "С", В4 обработка, ВП ф."С" ВЛ 220 кВ Волгодонскбинат – НПС-7 БВН КС 220 НПС 8   | КубРД: отказана в связи с переносом ДДПН ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабанская в случае АВ исполнения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в период прохождения ветреного максимума нагрузок и экстремально высокой температур наружного воздуха. Подача в сентябре, октябре 2021 года. |  | 02:00 |       |
| Новокривская ГРЭС                   | Новокривская ГРЭС              | АТ-2  | ТР   | 16.08.21 | 27.08.22 | 12 дн | 16.08.21 | 27.08.22 | 12 дн      | 16.08.21 | 27.08.22 | 12 дн      | ТР: АТ-1; АГ - 4 часа.   |  |  | 04:01 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ А-31                 | ТН 110 1с   | ТР   |          |          |       | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн       | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн       | ТР:ТН-110-1с ТО:ОПН-110кВ 1с, ТО цпн ТН в объеме "С"   |  |  | 02:00 |       |
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ АС6                  | СН-110  | ТР   | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн  | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн       | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн       | ТР: СН-110, ТТ-110 СК, 02:01   |  |  | 02:00 |       |
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ АС6                  | СН-110  | ЗРР  | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн  | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн       | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн       | Проф. испытание: ТТ-110 СК, 02:01  |  |  | 02:00 |       |
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ АС6                  | СН-110  | ЗРР  | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн  | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн       | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн       | ЗРР: Техническое обслуживание устройств РЗА, 02:01   |  |  | 02:00 |       |
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ АС6                  | СН-110  | ЗРР  | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн  | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн       | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн       | ТО УЗРА  |  |  | 02:00 |       |
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ БЗ                   | В-110 ВЛ БЗ   | ТР   | 16.08.21 | 18.08.22 | 3 дн  | 16.08.21 | 18.08.22 | 3 дн       | 16.08.21 | 18.08.22 | 3 дн       | ТР: ТР: В-110 ВЛ БЗ 1, ТТ-110 ВЛ БЗ 1, АГ 01:01  | РРД: с переводом на ОВ в исполнении МВ   |  | 01:01 |       |
| ООО Волгодонская тепловая генерация | Волгодонская ТЭЦ-2             | II СШ 110 кВ  | ТР   | 29.06.23 | 13.08.21 | 30 дн | 29.06.23 | 13.08.21 | 30 дн      | 29.06.23 | 13.08.21 | 30 дн      | для текущих ремонтов ШР-II присоединений   | РРД: разрешение с 03.07.2021; Волгодонская ТЭЦ-2: переноси дату окончания из-за возникших накладок, до 13.08.2021г.  |  | 01:00 |       |
| ООО Волгодонская тепловая генерация | Волгодонская ТЭЦ-2             | II СШ 110 кВ  | ТР   | 01.07.23 | 06.08.23 | 37 дн | 03.07.23 | 13.08.21 | 26 дн      | 03.07.23 | 13.08.21 | 26 дн      | для текущих ремонтов ШР-II присоединений   | РРД: для несоответствия с выходом в ремонт 2 ЦШ ВЛ ТЭЦ-1; Волгодонская ТЭЦ-2: переноси дату окончания из-за возникших накладок, до 13.08.2021г.  |  | 01:00 |       |
| ООО Каневская энергосеть            | ПС 110 кВ Каневская ТЭЦ        | 4 СШ 110 кВ   | ТР   | 12.07.23 | 13.08.23 | 32 дн | 12.07.23 | 13.08.21 | 34 дн 16 ч | 12.07.23 | 13.08.21 | 34 дн 16 ч | Текущий ремонт 2СШ 110кВ, ШР 2СШ 110кВ всех отходящих присоединений, ОПН 2СШ 110кВ.  | РРД: с отпримлением ВЛ 110 кВ Каневская ТЭЦ - Погребово 2 цепь и ВЛ 110 кВ Каневская ТЭЦ - ГТЭЦ. Заельт цепей ОСШ  |  | 02:02 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Зерновал             | МВ110 Б3  | ПТ   | 19.07.23 | 01.08.23 | 14 дн | 19.07.23 | 01.08.23 | 16 дн      | 19.07.23 | 01.08.23 | 16 дн      | ТР: МВ110 Б3   |  |  |       |       |
| Ростовская ГМЭС                     | Волкан ПАО «ЮКС-ЭКС» - ЮКС-Каб | ВЛ 220 кВ Челябинская ГЭС – Шахты   | ТР   | 21.07.23 | 08.08.23 | 18 дн | 21.07.23 | 08.08.23 | 30 дн 4 ч  | 21.07.23 | 08.08.23 | 30 дн 4 ч  | ТР в объеме ВР: ПТН - замена опор. Верхний сектор. ЗИ линейных разьединителей, изоляторы по всем несоответствиям условиям. Работа выполняется по техническим указаниям поставщика  |  |  | 5     |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ОСШ 220 кВ  | ТР   | 26.07.21 | 31.08.21 | 37 дн | 26.07.21 | 31.08.21 | 37 дн      | 26.07.21 | 31.08.21 | 37 дн      | ТР: ОР 220 АТ-1, ТО: ОР 220 Ростовская 1ц, ОР 220 Ростовская 2ц, ОР 220 ОВБ, ОР 220 А-20, Ор 220 Н4РЭС 1ц, Ор 220 Н4РЭС 2ц.  | НДС, накладные на материалы  |  | 04:02 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ОВБ222  | ТР   | 26.07.21 | 31.08.21 | 37 дн | 26.07.21 | 31.08.21 | 37 дн      | 26.07.21 | 31.08.21 | 37 дн      | ТР: ШР 220 АС1 ОВБ, ТР: ОР 220 ОВБ, ТО: ТТ 220 ОВБ, проф. испытания ТТ.  |  |  | 03:02 |       |
| Новокривская ГРЭС                   | Новокривская ГРЭС              | ВВ-5  | ВР   | 27.07.23 | 31.08.21 | 36 дн | 27.07.23 | 31.08.21 | 36 дн      | 27.07.23 | 31.08.21 | 36 дн      | ВР: ВВН ВВ-3; АГ - срок заявки.  |  |  | 03    |       |
| Ростовская АЭС                      | Ростовская АЭС                 | В-14  | ТР   | 30.07.21 | 18.08.21 | 19 дн | 30.07.21 | 18.08.21 | 19 дн 11 ч | 30.07.21 | 18.08.21 | 19 дн 11 ч | ТР: ТТ-14  |  |  | 01:00 |       |
| Ростовская АЭС                      | Ростовская АЭС                 | В-12  | ТР   | 30.07.21 | 18.08.21 | 19 дн | 30.07.21 | 18.08.21 | 19 дн 11 ч | 30.07.21 | 18.08.21 | 19 дн 11 ч | ТР: ТТ-12  |  |  | 01:00 |       |
| Волгодонская ГРД                    | ПС 220 кВ Андреевская          | МВ11 220 кВ   | ТР   | 23.08.23 | 30.08.23 | 8 дн  | 01.08.21 | 08.08.21 | 8 дн       | 01.08.21 | 08.08.21 | 8 дн       | с. Техническое обслуживание ТТ-220 МВ11 2. Т.тс. обслуживание РЗА в объеме "В"   |  |  | 04:00 |       |
| Волгодонская ГРД                    | ПС 220 кВ Андреевская          | 4 220 кВ  | ТР   | 11.08.21 | 08.08.21 | 8 дн  | 01.08.21 | 08.08.21 | 8 дн       | 01.08.21 | 08.08.21 | 8 дн       | 1. Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Вешенская, ШР-2-220 ОВБ 2. Техническое обслуживание ТТ-2-222   |  |  | 04:00 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ШСВ110  | ТР   | 05.07.21 | 05.08.21 | 32 дн |          |          |            |          |          |            | оказано  | РРД: Из-за ПОВТ. Подача в сентябре   |  | 02:00 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | 1СШ 110 кВ  | ОР   | 05.07.21 | 05.08.21 | 32 дн |          |          |            |          |          |            | оказано  | РРД: Из-за ПОВТ. Подача в сентябре   |  | 04:00 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ТН 110 1СШ  | ТР   | 05.07.21 | 05.08.21 | 32 дн |          |          |            |          |          |            | оказано  | РРД: Из-за ПОВТ. Подача в сентябре   |  | 02:00 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | АТ-1  | ТР   | 19.07.21 | 09.08.21 | 22 дн |          |          |            |          |          |            | оказано  | РРД: Из-за ПОВТ. Подача в сентябре   |  | 02:00 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ВВ110 АТ-1  | ТР   | 19.07.21 | 09.08.21 | 22 дн |          |          |            |          |          |            | оказано  | РРД: Из-за ПОВТ. Подача в сентябре   |  | 02:00 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ВВ220 АТ-1  | ОР   | 19.07.21 | 09.08.21 | 22 дн |          |          |            |          |          |            | оказано  | РРД: Из-за ПОВТ. Подача в сентябре   |  | 5     |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ОСШ 110 кВ  | ТР   | 26.07.21 | 04.08.21 | 8 дн  |          |          |            |          |          |            | оказано  | РРД: Из-за ПОВТ. Подача в сентябре   |  | 02:00 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ОСШ 110 кВ  | ТР   | 01.08.21 | 04.08.21 | 4 дн  |          |          |            |          |          |            | оказано  | РРД: Из-за ПОВТ. Подача в сентябре   |  | 02:00 |       |
| ЦЭС Ростозерного                    | ПС 110 кВ Облиная              | МВ 110 ВЛ Мартыновская  | ЗРР  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн  |          |          |            |          |          |            | оказано  | ЗРР: Профилактическое восстановление Устройства РЗ ВЛ-110 Мартыновская, АТВ МВ 110 ВЛ Мартыновская (АТВ, АРВ) АГ 02-00   |  | 02:00 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ШСВ220  | ТР   | 02.08.21 | 27.08.21 | 26 дн |          |          |            |          |          |            | оказано  | ТО: ШСВ3 220, ТТ 220 ШСВ3  | РРД: Из-за ПОВТ. Подача в сентябре   | 02:00 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ТН 220 1СШ  | ТР   | 02.08.21 | 27.08.21 | 26 дн |          |          |            |          |          |            | оказано  | ТР: ШР 220 1СШ ТН, ТН 220 1 СШ, ОПН 220 1СШ  | РРД: Из-за ПОВТ. Подача в сентябре   | 02:00 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | МВ220 А20   | ТР   | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн  |          |          |            |          |          |            | оказано  | ТР: ШР 220 1СШ А20, МВ 220 А-20, РР 220 А-20; ТО: ТТ 220 А-20  | И-за оттока ВЛ 220 кВ Р-20 - А-20  | 02:00 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | АТ-2  | ТР   | 12.08.21 | 27.08.21 | 16 дн | 12.08.21 | 27.08.21 | 16 дн      |          |          |            | оказано  | ТР: АТ-2-ШР 220 1СШ А-2, ОР 220 АТ-2, ОР 110 АТ-2, ТР 110 АТ-2, ВВ 110 АТ-2, ТТ 110 АТ-2, ВВ 220 АТ-2, ТТ 220 АТ-2, ТР 220 АТ-2, ТО: ОПН 110 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, Проф. испытания АТ-2  | РРД: Из-за ПОВТ. Подача в сентябре   | 04:00 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ВВ110 АТ-2  | ТР   | 12.08.21 | 27.08.21 | 16 дн | 12.08.21 | 27.08.21 | 16 дн      |          |          |            | оказано  | ТР: ВВ 110 АТ-2, ТТ 110 АТ-2, ОР 110 АТ-2, ТР 110 АТ-2   | РРД: Срок изменен для несоответствия с выходом в ремонт ВЛ 220 кВ Ростовская Т15 и АТ-1 ПС 220 кВ Р-20 | 04:00 |       |
| Ростовская ГМЭС                     | ПС 220 кВ Р-20                 | ВВ220 АТ-2  | ТР   | 12.08.21 | 27.08.21 | 16 дн | 12.08.21 | 27.08.21 | 16 дн      |          |          |            | оказано  | ТР: ВВ 220 АТ-2, ШР 220 1СШ АТ-2, ОР 2   |  |       |       |

|                 |                       |             |     |          |          |       |          |          |       |  |          |  |                                   |   |                   |       |
|-----------------|-----------------------|-------------|-----|----------|----------|-------|----------|----------|-------|--|----------|--|-----------------------------------|---|-------------------|-------|
| Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | ОСШ 110 кВ  | ТР  |          |          |       | 16.08.21 | 27.08.21 | 12 дн |  | отказано | ТР ОР110 АТ-1  | РРДУ: Из-за ГЗБТ. Подать в состав |   |                   | 02:00 |
| Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | ТН220 1 с.  | ТР  |          |          |       | 16.08.21 | 27.08.21 | 12 дн |  | отказано | ТР ТН220 1с.   | РРДУ: Из-за ГЗБТ. Подать в состав |   |                   | 02:00 |
| Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20        | ОСШ 110 кВ  | ТР  | 16.08.21 | 27.08.21 | 12 дн | 16.08.21 | 27.08.21 | 12 дн |  | отказано | ТР: ОР 110 АТ-2  | РРДУ: Из-за ГЗБТ. Подать в состав |   |                   | 03:00 |
| Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20        | 2 с. 220 кВ | ТР  | 17.08.21 | 20.08.21 | 4 дн  | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн  |  | отказано | ТР: , ШР220 2с. РП, ТН220 2с., ШР220 2 с. АТ-2, ШР220 ТН 2 с. ТО шпн ТН в объеме "К"   | РРДУ: Из-за ГЗБТ. Подать в состав |   |                   | 02:00 |
| Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | АТ-1        | ТР  |          |          |       | 16.08.21 | 27.08.21 | 12 дн |  | отказано | ТР: АТ-1, ТР110 АТ-1, ОР110 АТ-1, МВ-10 АТ-1; ТО: РВС-10 АТ-1, ОПН10 АТ-1, ОПН220 АТ-1, ОД220 АТ-1, проф. испытания АТ-1, ШР5-10 АТ-1, КО-10 ПГ АТ-1 – ЗРД ПГ, отбор проб масла из вводов АТ-1 | РРДУ: Из-за ГЗБТ. Подать в состав |   |                   | 02:00 |
| Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-40        | АТ-2        | РЕК |          |          |       | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн  |  | отказано | Замена РВС110 АТ-2 на ОПН, проф. испытания ТН 10 АТ-2.   | РРДУ: Из-за ГЗБТ. Подать в состав |   |                   | 2     |
| Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20        | ОСШ 220 кВ  | ТР  | 23.08.21 | 27.08.21 | 5 дн  | 30.08.21 | 02.09.21 | 4 дн  |  | отказано | ТР: ОР220 Р20, ОР220 А-30, ТН220 ОСШ, отбор проб масла из ТН 220 ОСШ   | РРДУ: Работы выполнены в срок     |   |                   | 02:00 |
| Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20        | МВ220 А30   | ТР  | 29.08.21 | 31.08.21 | 3 дн  | 30.08.21 | 02.09.21 | 4 дн  |  | отказано | ТР: МВ220 А30, ТТ220 А30, ЛР220 А30, отбор проб масла из вводов МВ. ТО УР3А в объеме "О"   | РРДУ: Работы выполнены в срок     | РРДУ : Срок изменен в связи с переносом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 |                   | 02:00 |
| Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20        | ВЛ10 Р29    | СР  | 30.08.21 | 31.08.21 | 2 дн  | 30.08.21 | 31.08.21 | 2 дн  |  | отказано | СР: ШР 110 1СШ Р29   | РРДУ: совместно с 1 СШ            | РРДУ: Срок изменен для проведения работ после ГЗБТ            | с переводом на ОБ | 04:00 |

Начальник ОДС

Зам. начальника СЭР

Начальник СРЗА

Ю.В. Новиков

Р.А.Суханов

А.Н. Брицын