

### Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2018 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Б.Ремонтное				1 дн	02.04.18	02.04.18	1 дн	02.04.18	02.04.18	ЭРР: Кратковременное отключение для изменения уставок РЗА из-за вывода на ПС 110 кВ Ремонтненская СМВ 110 с замыканием РП.			00:30
Калмэнерго	ПС 110 кВ Ленинская	СВ 110	0 дн	04.04.18	04.04.18	8 ч	04.04.18	04.04.18	8 ч	04.04.18	04.04.18	Опробование комплекта автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ)	РРДУ: С включением РП.		01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Б.Ремонтное				1 дн	06.04.18	06.04.18	1 дн	06.04.18	06.04.18	ЭРР: Кратковременное отключение для изменения уставок РЗА из-за ввода в работу на ПС 110 кВ Ремонтненская СМВ 110.			00:30
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 (ВЛ 110 кВ 139)	0 дн	10.04.18	10.04.18	8 ч	10.04.18	10.04.18	8 ч	10.04.18	10.04.18	Опробование комплекта автоматики МВ-110 ВЛ 139 (ТАПВ, АУВ)			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Приманьская				4 ч	10.04.18	10.04.18	4 ч	10.04.18	10.04.18	ЭРР: Отключение ВЛ в связи с опробованием ДЗШ 1 С 110 кВ на ПС 110 кВ Ики-Бурул.	Время работ: с 9:00 до 13:00.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Приманьская	0 дн	10.04.18	10.04.18	4 ч	10.04.18	10.04.18	4 ч	10.04.18	10.04.18	Опробование ДЗШ 1 С 110 кВ	Время работ: с 9:00 до 13:00.		01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 НПС-3	0 дн	10.04.18	10.04.18	4 ч	10.04.18	10.04.18	4 ч	10.04.18	10.04.18	Опробование ДЗШ 1 С 110 кВ	РРДУ: С переводом на ОВ. Время работ: с 9:00 до 13:00.		01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ШСВ 110	0 дн	10.04.18	10.04.18	8 ч	10.04.18	10.04.18	8 ч	10.04.18	10.04.18	Опробование ДЗШ 1 С 110 кВ , опробование ДЗШ 2 С 110 кВ			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Партизанская				4 ч	10.04.18	10.04.18	4 ч	10.04.18	10.04.18	ЭРР: Отключение ВЛ в связи с опробование ДЗШ 2 С 110 кВ на ПС 110 кВ Ики-Бурул.	Время работ: с 13:00 до 17:00.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Южная	0 дн	10.04.18	10.04.18	4 ч	10.04.18	10.04.18	4 ч	10.04.18	10.04.18	Опробование ДЗШ 2 С 110 кВ	РРДУ: С переводом на ОВ. Время работ: с 13:00 до 17:00.		01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Партизанская	0 дн	10.04.18	10.04.18	4 ч	10.04.18	10.04.18	4 ч	10.04.18	10.04.18	Опробование ДЗШ 2 С 110 кВ	Время работ: с 13:00 до 17:00.		01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	ШОВ 110	1 дн	10.04.18	11.04.18	1 дн 8 ч	10.04.18	11.04.18	1 дн 8 ч	10.04.18	11.04.18	ТО комплекта автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "К".	РРДУ: С включением ЖВ.		00:30
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита (ВЛ 110 кВ 140)	0 дн	11.04.18	11.04.18	8 ч	11.04.18	11.04.18	8 ч	11.04.18	11.04.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Джильгита.			02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Артезиан-2 – Джильгита (Л-181)	0 дн	11.04.18	11.04.18	8 ч	11.04.18	11.04.18	8 ч	11.04.18	11.04.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Джильгита.			02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	0 дн	11.04.18	11.04.18	8 ч	11.04.18	11.04.18	8 ч	11.04.18	11.04.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Джильгита.			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	1 С 110 кВ	0 дн	11.04.18	11.04.18	8 ч	11.04.18	11.04.18	8 ч	11.04.18	11.04.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	2 С 110 кВ	0 дн	11.04.18	11.04.18	8 ч	11.04.18	11.04.18	8 ч	11.04.18	11.04.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ОСШ 110 кВ	0 дн	11.04.18	11.04.18	8 ч	11.04.18	11.04.18	8 ч	11.04.18	11.04.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	В 110 Барун	0 дн	12.04.18	12.04.18	8 ч	12.04.18	12.04.18	8 ч	12.04.18	12.04.18	ТО комплекта автоматики и защиты ВЛ 110 кВ Иджил - Барун в объеме "К".	РРДУ: С переводом на ОВ.		00:30
Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	В 110 Б.Царын	0 дн	13.04.18	13.04.18	8 ч	13.04.18	13.04.18	8 ч	13.04.18	13.04.18	ТО комплекта автоматики и защиты ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Иджил в объеме "К".	РРДУ: С переводом на ОВ.		00:30
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 (ВЛ 110 кВ 139)	0 дн	17.04.18	17.04.18	8 ч	17.04.18	17.04.18	8 ч	17.04.18	17.04.18	ТО чистка изоляции "Ячейка МВ-110 ВЛ 139			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	СВ 110	1 дн	17.04.18	18.04.18	1 дн 8 ч	17.04.18	18.04.18	1 дн 8 ч	17.04.18	18.04.18	Проверка РЗА СВ 110 в объеме "В"	РРДУ: С включением РП 110.		01:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 – Партизанская	4 дн	23.04.18	27.04.18	4 дн 8 ч	23.04.18	27.04.18	4 дн 8 ч	23.04.18	27.04.18	ТО: выполнение мероприятий по предписанию ЦТН РУТН Юга. АГ - 2ч			02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 (ВЛ 110 кВ 139)	0 дн	25.04.18	25.04.18	8 ч	25.04.18	25.04.18	8 ч	25.04.18	25.04.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Каспийская-2			02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	0 дн	25.04.18	25.04.18	8 ч	25.04.18	25.04.18	8 ч	25.04.18	25.04.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Каспийская-2			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Б.Ремонтное				1 дн	27.04.18	27.04.18	1 дн	27.04.18	27.04.18	ЭРР: Кратковременное отключение для изменения уставок РЗА из-за вывода на ПС 110 кВ Ремонтненская СМВ 110 с замыканием РП.			00:30

Заместитель главного инженера  
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин