

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2020 года

| Предприятие | Объект | Оборудование | Годовой. Время ремонта. Количество во дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Аварийная готовность |
|-----------------|------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|-------------------------------|-------------------------|
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2 | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн 9 ч | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн 9 ч | ТО чистка изоляции 2С 110 кВ, В 110 Комсомольская, В110 НПС-2 | | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | В 110 НПС-2 | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн 8 ч | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн 8 ч | ТО чистка изоляции 2С 110 кВ, В 110 Комсомольская, В110 НПС-2 | | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | ШОВ 110 | 09.03.20 | 14.03.20 | 5 дн | 09.03.20 | 14.03.20 | 5 дн 8 ч | 09.03.20 | 14.03.20 | 5 дн 8 ч | ТО чистка изоляции 1С 110кВ, ОСШ 110кВ, РП 110, ШОВ 110, В 110 Чолун-Хамур, В 110 Колодезня, | РРДУ: Совместно с работами на 1 С 110 кВ | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | ШОВ 110 | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн 8 ч | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн 8 ч | СР ШР-2 110 Комсомольская, ШР-2 110 ШОВ | | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | В 110 Комсомольская | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн 8 ч | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн 8 ч | СР ШР-2 110 Комсомольская, ШР-2 110 ШОВ | | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | В 110 Комсомольская | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн 8 ч | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн 8 ч | ТО чистка изоляции 2С 110 кВ, В 110 Комсомольская, В110 НПС-2 | | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | 2 С 110 кВ | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн 8 ч | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн 8 ч | СР ШР-2 110 Комсомольская, ШР-2 110 ШОВ | | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | 2 С 110 кВ | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн 8 ч | 09.03.20 | 11.03.20 | 2 дн 8 ч | ТО чистка изоляции 2С 110 кВ, В 110 Комсомольская, В110 НПС-2 | | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | ОСШ 110 кВ | 09.03.20 | 13.03.20 | 4 дн | 09.03.20 | 13.03.20 | 4 дн 8 ч | 09.03.20 | 13.03.20 | 4 дн 8 ч | ТО чистка изоляции 1С 110кВ, ОСШ 110кВ, РП 110, ШОВ 110, В 110 Чолун-Хамур, В 110 Колодезня | | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | РП 110 | 09.03.20 | 13.03.20 | 4 дн | 09.03.20 | 13.03.20 | 4 дн 8 ч | 09.03.20 | 13.03.20 | 4 дн 8 ч | ТО чистка изоляции 1С 110кВ, ОСШ 110кВ, РП 110, ШОВ 110, В 110 Чолун-Хамур, В 110 Колодезня, | | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | ШОВ 110 | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн 8 ч | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн 8 ч | СР ШР-1 110 ШОВ, ОР 110 ШОВ, ШР-1 110 ШОВ, ШР-1 110 РП, ОР 110, ТО чистка изоляции 1С 110кВ, ОСШ 110кВ, РП 110, ШОВ 110, В 110 Чолун-Хамур, В 110 Колодезня. РП | РРДУ: Совместно с работами на 1 С 110 кВ | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | 1 С 110 кВ | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн 8 ч | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн 8 ч | СР ШР-1 110 ШОВ, ОР 110 ШОВ, ШР-1 110 ШОВ, ШР-1 110 РП, ОР 110, ТО чистка изоляции 1С 110кВ, ОСШ 110кВ, РП 110, ШОВ 110, В 110 Чолун-Хамур, В 110 Колодезня. РП | РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС-2 | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | РП 110 | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн 8 ч | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн 8 ч | СР ШР-1 110 ШОВ, ОР 110 ШОВ, ШР-1 110 ШОВ, ШР-1 110 РП, ОР 110, ТО чистка изоляции 1С 110кВ, ОСШ 110кВ, РП 110, ШОВ 110, В 110 Чолун-Хамур, В 110 Колодезня. РП | РРДУ: Совместно с работами на 1 С 110 кВ | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | В 110 Чолун-Хамур | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн 8 ч | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн 8 ч | ТО чистка изоляции 1С 110кВ, ОСШ 110кВ, РП 110, ШОВ 110, В 110 Чолун-Хамур, В 110 Колодезня | РРДУ: Совместно с работами на 1 С 110 кВ | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Черноземельская | ВЛ 110 кВ Черноземельская – Чолун-Хамур | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн 8 ч | 12.03.20 | 14.03.20 | 2 дн 8 ч | ТО чистка изоляции 1С 110кВ, ОСШ 110кВ, РП 110, ШОВ 110, В 110 Чолун-Хамур, В 110 Колодезня, | РРДУ: Совместно с работами на 1 С 110 кВ | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Володаровская | ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская | 17.03.20 | 17.03.20 | 0 дн | 17.03.20 | 17.03.20 | 8 ч | 17.03.20 | 17.03.20 | 8 ч | ТО ВЧЗ 110 Дивное, ревизия контактных соединений на СВ 110 и ЛР 110 Дивное | | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Володаровская | 1 С 110 кВ | 17.03.20 | 17.03.20 | 0 дн | 17.03.20 | 17.03.20 | 8 ч | 17.03.20 | 17.03.20 | 8 ч | ТО ВЧЗ 110 Дивное, ревизия контактных соединений на СВ 110 и ЛР 110 Дивное | | | 02:00 |
| ЦУС Калмэнгерго | ПС 110 кВ Володаровская | СВ 110 | 17.03.20 | 17.03.20 | 0 дн | 17.03.20 | 17.03.20 | 8 ч | 17.03.20 | 17.03.20 | 8 ч | ТО ВЧЗ 110 Дивное, ревизия контактных соединений на СВ 110 и ЛР 110 Дивное | | | 02:00 |

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин