



УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ
 В.Н. Посикун
24 декабря 2014 года

Сводный график ремонтов ЛЭП и оборудования на январь 2015 года

| Предприятие | Наименование объекта диспетчеризации | | Выделенный в годовом графике | | | Заявленный в месячный график | | | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д. |
|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|---|--|
| | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | |
| Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11 | Столбец12 | Столбец13 | Столбец14 | Столбец15 |
| Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | МВ-110 Элиста Северная | 1 дн | 13.01.15 | 13.01.15 | 1 дн | 13.01.15 | 13.01.15 | 1 дн | 13.01.15 | 13.01.15 | ОАПВ, АГ-1 ч | |
| Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | МВ-110 Элиста Восточная | 1 дн | 15.01.15 | 15.01.15 | 1 дн | 15.01.15 | 15.01.15 | 1 дн | 15.01.15 | 15.01.15 | ОАПВ, АГ-1 ч | |
| Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | ЭВ-110 Дивное | 1 дн | 16.01.15 | 16.01.15 | 1 дн | 16.01.15 | 16.01.15 | 1 дн | 16.01.15 | 16.01.15 | ОАПВ, АГ-1 ч | |
| Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Западная | ЭВ-110 Ремонтное | 1 дн | 17.01.15 | 17.01.15 | 1 дн | 17.01.15 | 17.01.15 | 1 дн | 17.01.15 | 17.01.15 | ОАПВ, АГ-1 ч | |
| Ростовское ПМЭС | МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Волгодонск – Котельниково | 5 дн | 26.01.15 | 30.01.15 | 5 дн | 19.01.2015 | 23.01.2015 | 5 дн | 19.01.2015 | 23.01.2015 | КР: замена изоляторов. АГ-2 ч. | Без ввода на ночь. |
| Ростовэнерго | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 – Зимовники с отпайками (ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ2-ПБ1-ПБ2-НС9-НС2-Зимовники) | 1 дн | 20.01.15 | 20.01.15 | 1 дн | 20.01.15 | 20.01.15 | 1 дн | 20.01.15 | 20.01.15 | ТО, расчистка трассы, 2 часа | |
| Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Восточная | МВ-110 Элиста Северная | 1 дн | 21.01.15 | 21.01.15 | 1 дн | 21.01.15 | 21.01.15 | 1 дн | 21.01.15 | 21.01.15 | ОАПВ, АГ-1 ч | |
| Ростовэнерго | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба | 1 дн | 21.01.15 | 21.01.15 | 1 дн | 21.01.15 | 21.01.15 | 1 дн | 21.01.15 | 21.01.15 | ТО, расчистка трассы, 2 часа | |
| Калмэнерго | ПС 110 кВ Элиста Восточная | МВ-110 Элиста Западная | 1 дн | 22.01.15 | 22.01.15 | 1 дн | 22.01.15 | 22.01.15 | 1 дн | 22.01.15 | 22.01.15 | ОАПВ, АГ-1 ч | |
| Калмэнерго | ПС 110 кВ НПС-3 | ЭВ-110 Рагули | 1 дн | 23.01.15 | 23.01.15 | 1 дн | 23.01.15 | 23.01.15 | 1 дн | 23.01.15 | 23.01.15 | ОАПВ, АГ-1 ч | |
| Калмэнерго | ПС 110 кВ НПС-3 | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | 1 дн | 23.01.15 | 23.01.15 | 1 дн | 23.01.15 | 23.01.15 | 1 дн | 23.01.15 | 23.01.15 | ОАПВ, АГ-1 ч | |
| Ростовское ПМЭС | МЭС Юга | КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | | | | 5 дн | 26.01.15 | 30.01.15 | 5 дн | 26.01.15 | 30.01.15 | КР: замена изоляторов, замена ГВН. ТО: снятие гнезд. АГ - 3 ч. Без ввода на ночь. | |
| Калмэнерго | ПС 110 кВ НПС-3 | ЭВ-110 Икв-Бурул | 1 дн | 27.01.15 | 27.01.15 | 1 дн | 27.01.15 | 27.01.15 | 1 дн | 27.01.15 | 27.01.15 | ОАПВ, АГ-1 ч | |
| Калмэнерго | ПС 110 кВ НПС-3 | СВ-110 | 1 дн | 28.01.15 | 28.01.15 | 1 дн | 28.01.15 | 28.01.15 | 1 дн | 28.01.15 | 28.01.15 | ОАПВ, АГ-1 ч | |
| Ростовское ПМЭС | МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС – Г-20 | 5 дн | 19.01.15 | 23.01.15 | 5 дн | 19.01.15 | 23.01.15 | отказана | | | ТО: снятие гнезд, демонтаж троса. АГ - 2 ч. | Из-за раздельной работы Ростовской и Донбасской ЭС. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Шахты - Б-10 токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Г-20 – замчало, ВЛ 110 кВ Г-20 – С2, ВЛ 110 кВ С2 – С5 превышает АДТН. Заявку подать в период с 14.04.2015 по 17.04.2015. |

Примечание: цветом выделены заявки на вывод оборудования, сроки вывода в ремонт которых утверждены Первыми заместителями директоров - главными диспетчерами смежных энергосистем

Заместитель главного диспетчера
по оперативной работе
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ
 В.И. Гричененко
"24" декабря 2014 года

Начальник ОДС

Начальник СЭР

Начальник СРЗА

Начальник СЭРБ

 Ю.В. Новиков

 Е.А. Коршунов

 А.Н. Брицын

 С.Н. Грабовсков