

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2024 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время, Начало	Заявленное время, Конец	Заявленное время, Количество дней	Время ремонта, Начало	Время ремонта, Конец	Время ремонта, Количество во дней	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Володаровская		СВ 110	15.05.24	15.05.24	8 ч	15.05.24	15.05.24	8 ч	ТО комплекта автоматикки СВ 110 в объеме "О"; ТО ИМО ВЛ 110 кВ Дивное в объеме "К".	с отключением	с включением перемычки
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Северная	20.05.24	20.05.24	8 ч	20.05.24	20.05.24	8 ч	ТО комплекта защит ВЛ 110 кВ Элиста Северная в объеме "К"; ТО комплекта автоматикки В 110 Элиста Северная в объеме "К".	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Северная	20.05.24	21.05.24	1 дн 8 ч	20.05.24	21.05.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Северная.	с отключением	
ЦУС Калининро	ЦУС Калининро	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Элиста Восточная	06.05.24	10.05.24	4 дн 8 ч	06.05.24	10.05.24	4 дн 8 ч	ТО: Верхняя ревизия опор.	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Западная	20.05.24	21.05.24	1 дн 8 ч	20.05.24	21.05.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Северная.	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Артезан-2	ПС 110 кВ	ШОВ 110	20.05.24	20.05.24	8 ч	20.05.24	20.05.24	8 ч	ТО, комплект автоматикки ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О"	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Красненская	ПС 110 кВ	СВ 110	27.05.24	28.05.24	1 дн 8 ч	16.05.24	17.05.24	1 дн 8 ч	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Элиста Северная в объеме "В"; ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Кормовая в объеме "В"; ТО комплекта автоматикки СВ 110 в объеме "В".	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Артезан-2	ПС 110 кВ	В 110 Джильгита	14.05.24	15.05.24	1 дн 8 ч	14.05.24	15.05.24	1 дн 8 ч	ТО, КСЗ ВЛ 110 кВ Артезан-2 Джильгита (П-181) (ДЗ, ТЭНП, МФО)/ЭПЗ -1636 в объеме "К"; ТО, комплект автоматикки В 110 Джильгита (ТАПВ, АУВ), ЗМН В 110 Джильгита в объеме "К"	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Артезан-2	ПС 110 кВ	В 110 Кокубей	21.05.24	22.05.24	1 дн 8 ч	21.05.24	22.05.24	1 дн 8 ч	ТО, КСЗ ВЛ 110 кВ Кокубей -Артезан-2 (П-141) (ДЗ, ТЭНП, МФО)/ЭПЗ -1636 в объеме "К"; ТО, комплект автоматикки В 110 Кокубей (ТАПВ, АУВ), в объеме "К"	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Целинная-2	ПС 110 кВ	СВ 110	13.05.24	14.05.24	1 дн 8 ч	13.05.24	14.05.24	1 дн 8 ч	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Ленинская в объеме "В"; ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Еренинская в объеме "В"; ТО комплекта автоматикки СВ 110 в объеме "В".	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ОСШ 110 кВ	20.05.24	21.05.24	1 дн 8 ч	20.05.24	21.05.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Северная.	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Ленинская	ПС 110 кВ	СВ 110	21.05.24	21.05.24	8 ч	15.05.24	15.05.24	8 ч	ТО комплекта автоматикки СВ 110 в объеме "О".	с отключением	с включением ремонтной

ЦУС Калининро	ЦУС Калининро	ЦУС	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отапкой на ПС Джиглыта	27.05.24	02.06.24	6 дн 8 ч	27.05.24	02.06.24	6 дн 8 ч	КР	с отключением	перерывы
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Улан-Холл	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отапкой на ПС Джиглыта	27.05.24	28.05.24	1 дн 8 ч	27.05.24	28.05.24	1 дн 8 ч	СР ЛР 110 Каспийская-2	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	В 110 Б.Царын	08.05.24	08.05.24	8 ч	15.05.24	15.05.24	8 ч	Комплект автоматики В 110 Б.Царын (ТАПВ, АУВ), в объёме "К", ТО В 110 Б.Царын (ДЗ, ТНЗЛ, МФО) (ЭПЗ-1636) в объёме "К"	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	В 110 Барун	06.05.24	06.05.24	8 ч	13.05.24	13.05.24	8 ч	Комплект автоматики В 110 Барун (ТАПВ, АУВ), в объёме "К", ТО В 110 Барун (ДЗ, ТНЗЛ, МФО) (ЭПЗ-1636) в объёме "К"	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	ШОВ 110	07.05.24	07.05.24	9 ч	14.05.24	14.05.24	9 ч	Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объёме "К"	с отключением	
Ростовское РДУ	ПС 220 кВ Элиста Северная	ПС 220 кВ	МВ110 Красненская	16.05.24	17.05.24	2 дн	16.05.24	17.05.24	2 дн	Кратковременное отключение для перенастройки уставок РЗА под включение и отключение ремонтной перемены для производства работ на ПС 110 кВ Красненская.	с отключением	
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Володаровская	15.05.24	15.05.24	1 дн	15.05.24	15.05.24	1 дн	Кратковременное отключение для перенастройки уставок РЗА под включение и отключение ремонтной перемены для производства работ на ПС 110 кВ Володаровская.	с отключением	

Заместитель главного инженера
по ОПУ ИСУ - начальник ЦУС

О.Х. Базыров

