

СОГЛАСОВАНО

Министр ЖКХ и энергетики  
Республики Калмыкия


Е.А. Мамутов  
2019 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор Филиала АО «СО ЕЭС»  
Ростовское РДУ

А.А. Кириченко  
2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
директор филиала  
ПАО «МРСК Юга» «Калмэнерго»

2019 г.



ГРАФИК

временного отключения потребления на 2019/2020 гг.  
по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» на территории Республики Калмыкия

№п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2-я бр.СПК "Новая жизнь"	ПС 35 кВ Городовиковская	ВЛ 10 кВ Пролетарская победа	ДД	25	0,06										
2	СПК "Комсомолец"	ПС 35 кВ Городовиковская	ВЛ 10 кВ Чапаева	ДД	25		0,09									
3	МПОКХ	ПС 35 кВ Городовиковская	ВЛ 10 кВ Свинокомплекс	ДД	25			0,06								
4	Учхоз БАК КГУ	ПС 35 кВ Городовиковская	ВЛ 10 кВ Комсомолец	ДД	25				0,08							
5	СПК "Новая жизнь"	ПС 35 кВ Городовиковская	ВЛ 10 кВ Ленинец	ДД	25					0,08						
6	СПК "Пр победа"	ПС 110 кВ Виноградовская	ВЛ 10 кВ Поливной	ДД	25						0,08					
7	СПК "Южный"	ПС 35 кВ Садовка	ВЛ 10 кВ Цорос	ДД	25							0,08				
8	СПК "Комсомолец"	ПС 35 кВ Комсомолец	ВЛ 10 кВ 1 отделение Комсомлыца	ДД	25								0,06			
9	СПК "Новый"	ПС 35 кВ Садовка	ВЛ 10 кВ Шин Бял	ДД	25									0,08		
10	СПК "Комсомолец"	ПС 35 кВ Комсомолец	ВЛ 10 кВ 5 отделение Комсомлыца	ДД	25										0,06	
11	СППК "Приманьческий"	ПС 110 кВ Яшалтинская	ВЛ 10 кВ Ферма 3	ДД	25	0,06										
12	И П. Магомедов А Р.	ПС 110 кВ Яшалтинская	ВЛ 10 кВ Животочки	ДД	25		0,05									
13	ОАО ЯКС	ПС 110 кВ Яшалтинская	ВЛ 10 кВ Ульяновка	ДД	25			0,07								
14	СПК "Новая Победа"	ПС 35 кВ Красномихайловская	ВЛ 10 кВ Матросово	ДД	25				0,06							
15	СПК к Маркса	ПС 35 кВ Эсто-Алтай	ВЛ 10 кВ Сладкое	ДД	25					0,05						
16	ООО Колос	ПС 110 кВ Краснопольская	ВЛ 10 кВ Краснополье	ДД	25						0,06					

17	ОТФ "Зулпикаров", ОТФ "Расулов"	ПС 35 кВ Бага-Тугтунская	ВЛ 10 кВ Красный Маныч	ДД	25						0,05			
18	ПАО Ростелеком	ПС 35 кВ Соленовская	ВЛ 10 кВ Комплекс	ДД	25							0,07		
19	ПАО Ростелеком	ПС 35 кВ Соленовская	ВЛ 10 кВ Бригада 3	ДД	25								0,05	
20	ООО Манычский	ПС 35 кВ Юбилейная	ВЛ 10 кВ Юбилейный	ДД	25									0,05
21	Население, АО Пр. институт Калмыкии, ООО "Артур", ООО "Норд-Вест"	ПС 110 кВ Элиста Западная	ВЛ 10 кВ СЗЖМ	ОП	10			1,28						
22	Население, ООО "Пальмин", ИП Павленко О.В., ИП Тепкеев Б.С.	ПС 110 кВ Элиста Западная	ВЛ 10 кВ Солнечный	ОП	5					1,60				
23	Население. ООО "Даяна", ИП Доренко Д.В., ИП Кириченко Р.Г.	ПС 110 кВ Элиста Западная	ВЛ 10 кВ Южный	ОП	10			1,63						
24	Население, ФГБУ "Калмелиоводхоз", ИП Зурганова Н.В., ИП Дорджиева Н.А.	ПС 110 кВ Элиста Западная	ВЛ 10 кВ Северный	ОП	10						1,39			
25	ОАО Калмыцкое по племенной работе, ООО Символ	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ10 кВ Ферма-3 Кр.Путиловец	ОП	5						0,05			
26	ИП Абдуллаев З М., ИП Мугумае Ш.К.	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ 10 кВ Ферма-2 Бага-Бурул	ОП	5						0,03			
27	ПАО междугородней и международной электрической связи Ростелеком, МКОУ	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ 10 кВ Маныч	ОП	5						0,05			
28	БУ ДО Ики-Бурульский ЦДО, МБОУ ДОД Ики-Бурульская ДЮСШ им. Н.Б.Богаева	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ 10 кВ Промзона	ОП	5						0,09			
29	БУ РК Ики-Бурульская РСББЖ	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ 10 кВ МТФ	ОП	5						0,08			
30	ПАО междугородней и международной электрической связи Ростелеком	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманычская	ОП	5						0,03			
31	ИП Бадмаев Ш.Т., ИП Михалив Н.Д.	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ 10 кВ Жив. точки	ОП	5						0,03			
32	БУ РК Ики-Бурульская РБ	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ВЛ 10 кВ Ц.У.Хомутникова	ДД	30						0,05			
33	ПАО междугородней и международной электрической связи Ростелеком	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ВЛ 10 кВ Поселок Ч-Хамур	ДД	30						0,03			
34	ИП Тосунов М Э	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная	ДД	30						0,12			
35	ООО Карьер Чолун-Хамур	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ВЛ 10 кВ Карьер Ч-Хамур	ДД	30						0,02			
36	ИП Боктаев С Б	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ВЛ 10 кВ Жив.точки Хомутникова	ДД	30						0,01			
37	АО Газпром газораспределение Элиста, МБНДОУ д/с Булг, БУ РК Ики-Бурульская РБ	ПС 35 кВ Буратинская	ВЛ 10 кВ Центральная усадьба	ДД	25						0,06			
38	КФХ "Адьян, КФХ "Магна", КФХ "Дава"	ПС 35 кВ Буратинская	ВЛ 10 кВ Ферма-2, Ферма-3	ДД	25						0,03			
39	МБОУ Утсалинская СОШ	ПС 35 кВ Ут-Сала	Ввод 10 кВ	ДД	25						0,04			
40	МБОУ Приманычская СОШ	ПС 110 кВ Приманычская	ВЛ 10 кВ Приманыч	ДД	30						0,03			
41	МБОУ Бага-Бурульская СОШ, ФГУП Почта Росс	ПС 110 кВ Приманычская	ВЛ-10 Бага-Бурул	ДД	30						0,04			
42	ИП Банрова Т Э	ПС 110 кВ Приманычская	ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская	ДД	30						0,01			
43	ООО Агрофирма "ПИК ПЛЮС" ж/т, ПАО Мегафон, АО "Ветроэнергетика "Уралан"	ПС 110 кВ Володаровская	ВЛ 10 кВ Поселок, ВЛ 10 кВ Дорожный	ДД	30			0,08						
44	ООО Агрофирма "Уралан" Махдиев Джалал,	ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ	Ввод 10 кВ Т1	ДД	30			0,11						







127	п.Бургуста	ПС 110 кВ Бургустинская	ВЛ 10 кВ Ц.ус-ба	ДД	25			0,04										
128	ОАО АПК Кетч.	ПС 110 кВ Бургустинская	ВЛ 10 кВ Салбура	ДД	25			0,01										
129	ИП, КФХ	ПС 110 кВ Бургустинская	ВЛ 10 кВ Овцекомп.	ДД	25			0,01										
130	Жив.стоянки	ПС 110 кВ Б-Царын-2	ВЛ 10 кВ БКНС	ДД	25			0,02										
131	п.Белозерный, ИП, ж/т. СПК Юста	ПС 110 кВ Юста	ВЛ 10 кВ Белозерный	ДД	25			0,01										
132	п.Октябрьский, ИП, ж/т. СПК Юста	ПС 110 кВ Юста	ВЛ 10 кВ Октябрьский	ДД	25			0,03										
133	ж/т. СПК Юста, ИП, КФХ	ПС 110 кВ Юста	ВЛ 10 кВ Песчанка	ДД	25			0,01										
134	с. Тундутово, СПК Тундутово	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ВЛ 10 кВ Городовиково	ОП	10				0,20									
135	п.Багмалан,ж/т.	ПС 35 кВ Шарнутовская	ВЛ 10 кВ Багмалан	ДД	30				0,06									
136	п.Чкаловский	ПС 35 кВ Чкаловская	ВЛ 10 кВ Ц.ус-ба	ДД	25				0,07									
137	Жив.точки, ОАО "Шатта", ИП	ПС 35 кВ Байровская	ВЛ 10 кВ Ферма-2	ДД	30				0,02									
138	п.Шатта	ПС 35 кВ Байровская	ВЛ 10 кВ Ц.усадьба	ДД	30				0,05									
139	ж/т..ОАО "Шатта"	ПС 35 кВ Байровская	ВЛ 10 кВ Связь Зал.	ДД	30				0,02									
140	ж/т..ОАО "Шатта"	ПС 35 кВ Байровская	ВЛ 10 кВ Ферма-3	ДД	30				0,01									
141	п. Большой Царын	ПС 110 кВ Б-Царын-2	ВЛ 10 кВ Калмыцкий	ДД	25				0,25									
142	ж/т.СПК Харба	ПС 35 кВ Харба	ВЛ 10 кВ Ферма 1	ДД	25				0,01									
143	КФХ, ж/т.СПК Харба ООО Баска	ПС 35 кВ Харба	ВЛ 10 кВ Кормоцех	ДД	25				0,02									
144	ж/т.СПК Харба, КФХ	ПС 35 кВ Харба	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	25				0,01									
145	ж/т.СПК Татал, ж/т.СПК Юста,ИП,КФХ	ПС 110 кВ Татал	ВЛ 10 кВ Связь	ДД	25				0,03									
146	ж/т.СПК Татал, КФХ	ПС 110 кВ Татал	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	25				0,01									
147	Бриг, ж/т.СПК Маяк, ж/т.СПК Плод, КФХ	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ВЛ 10 кВ Шороны	ОП	10					0,01								
148	МУП "Коммун.хоз", ООО "Выбор",ИП	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ВЛ 10 кВ Водозабор	ОП	10					0,05								
149	ж/т, ИП.	ПС 35 кВ Уманцевская	ВЛ 10 кВ Овцекомплекс	ДД	30					0,02								
150	ИП	ПС 35 кВ Уманцевская	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	30					0,06								
151	ИП, КФХ, ч/с.	ПС 35 кВ Уманцевская	ВЛ 10 кВ Терновый	ДД	30					0,02								
152	ж/т, ИП, КФХ	ПС 110 кВ Красносельская	ВЛ 10 кВ Манцин	ДД	25					0,01								
153	п.Ики-Манлан, ж/т, ИП, КФХ	ПС 110 кВ Красносельская	ВЛ 10 кВ Ики-Малан	ДД	25					0,02								
154	ж/т ОАО ПЗ им. Чапч.	ПС 35 кВ Заливная	ВЛ 10 кВ Ферма-1 с-ха Чапчаева	ДД	30					0,01								

155	ИП, ж/т СПК Ерген.	ПС 35 кВ Заливная	ВЛ 10 кВ Ферма-2 с-ха Ергенинский	ДД	30					0,01							
156	ж/т ОАО ПЗ им. Чапч, ж/т.ОАО"Шатта"	ПС 35 кВ Заливная	ВЛ 10 кВ Ферма-2 с-ха Чапчаева	ДД	30					0,01							
157	п.Алцынхутга	ПС 35 кВ Заливная	ВЛ 10 кВ Ц.усадьба	ДД	30					0,07							
158	ФГУП "Калмеллиноводхоз"	ПС 110 кВ Б.Царын-2	ВЛ 10 кВ НС-8	ДД	25					0,50							
159	п.Татал, СПК Татал	ПС 110 кВ Татал	ВЛ 10 кВ Татал	ДД	25					0,06							
160	ж/т, ИП, КФХ	ПС 110 кВ Красносельская	ВЛ 10 кВ Хаптага	ДД	25						0,02						
161	п.Шарнуг, КФХ, ж/т., ИП	ПС 35 кВ Шарнутовская	ВЛ 10 кВ Ц.усадьба	ДД	30						0,15						
162	ж/т. ООО "Кегульта"	ПС 110 кВ Кегульта	ВЛ 10 кВ Кормоцех	ДД	30						0,02						
163	п.Кегульта	ПС 110 кВ Кегульта	ВЛ 10 кВ Кегульта	ДД	30						0,09						
164	п. Иджил, Жив.стоянки	ПС 110 кВ Иджил	ВЛ 10 кВ Поселок	ДД	25						0,05						
165	п.Чомпот, ж/т. СПК Татал, КФХ	ПС 110 кВ Татал	ВЛ 10 кВ Чомпот	ДД	25						0,03						
166	ж/т, КФХ	ПС 35 кВ Шарнутовская	ВЛ 10 кВ Кормоцех	ДД	30							0,01					
167	ж/т, КФХ	ПС 35 кВ Шарнутовская	ВЛ 10 кВ Отделение	ДД	30							0,01					
168	п.Хонч-Нур, ж/т, ИП, КФХ	ПС 110 кВ Красносельская	ВЛ 10 кВ Хончнур	ДД	25							0,02					
169	п.Ики-Бухус, ж/т.СПК Красносельск.	ПС 110 кВ Красносельская	ВЛ 10 кВ Красносельск	ДД	25							0,04					
170	ж/т СПК Ергенинс.	ПС 110 кВ Ергенинская	ВЛ 10 кВ Комплекс	ДД	30							0,04					
171	п.Годжур, ИП, ж/т. СПК Ергенинс.	ПС 110 кВ Ергенинская	ВЛ 10 кВ Связь Кег.	ДД	30							0,05					
172	п. Северный, Жив.стоянки	ПС 110 кВ Иджил	ВЛ 10 кВ Северный	ДД	25							0,03					
173	п.Харба, СПК Харба	ПС 35 кВ Харба	ВЛ 10 кВ Харба	ДД	25							0,04					
174	ж/т.СПК Эрдниев.	ПС 35 кВ Эрдниевская	ВЛ 10 кВ Долан	ДД	30							0,02					
175	ж/т.СПК Эрдниев.	ПС 35 кВ Эрдниевская	ВЛ 10 кВ Ферма-1	ДД	30							0,01					
176	ж/т.СПК Эрдниев.	ПС 35 кВ Эрдниевская	ВЛ 10 кВ Ферма-2	ДД	30							0,01					
177	п.Эрдниевский, СПК Эрдниевский	ПС 35 кВ Эрдниевская	ВЛ 10 кВ Эрдниевский	ДД	30							0,07					
178	ж/т, ИП, КФХ, п.Каажакхин	ПС 35 кВ Сарпинская	ВЛ 10 кВ Ферма-3	ДД	40								0,03				
179	ж/т, ИП, КФХ, п.Догзмакин	ПС 35 кВ Сарпинская	ВЛ 10 кВ Ферма-2	ДД	40								0,02				
180	ж/т, ИП, п.Заргакин	ПС 35 кВ Сарпинская	ВЛ 10 кВ Ферма-1	ДД	40								0,02				
181	п.Салын-Тугтун	ПС 35 кВ Сарпинская	ВЛ 10 кВ Ц.усадьба	ДД	40								0,06				
182	п.Зурган, ж/т, ИП, КФХ	ПС 110 кВ Цаган-Толга	ВЛ 10 кВ Зурган	ДД	25								0,03				





211	ИП, КФХ, ООО "Калмыцкое"	ПС 110 кВ Кировская	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	40															0,01					
212	п.Рассвет, ИП.	ПС 110 кВ Кировская	ВЛ 10 кВ Ц.усадьба	ДД	40															0,06					
213	с.Плодовитое, СПК Плодовитое	ПС 35 кВ Плодовитое	ВЛ 10 кВ Плодовитое	ДД	30															0,11					
214	п.Тугтун	РП 10 кВ Тугтунский	ВЛ 10 кВ Тугтун	ДД	40															0,04					
215	ИП	РП 10 кВ Тугтунский	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	40															0,01					
216	п.Эвдык	РП 10 кВ Тугтунский	ВЛ 10 кВ Эвдык	ДД	40															0,03					
217	Жив. стоянки	ПС 110 кВ Ковыльная	ВЛ 10 кВ Орошение	ДД	40															0,01					
218	п. Джангр	ПС 110 кВ Ковыльная	ВЛ 10 кВ Джангр	ДД	40															0,03					
219	Жив.стоянки	ПС 110 кВ Ковыльная	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	40															0,01					
220	КФХ	ПС 110 кВ Барун	ВЛ 10 кВ Орошение	ДД	40															0,04					
221	п.Барун, КФХ	ПС 110 кВ Барун	ВЛ 10 кВ Барун	ДД	40															0,06					
222	КФХ	ПС 110 кВ Барун	ВЛ 10 кВ Орош	ДД	40															0,01					
223	Вахтовый поселок НПС-3	ПС 110 кВ НПС-3 (ЗРУ-10кВ "SG-5-01") НПС-3	яч.№5, яч. №18	ОП	5								0,6												
224	Электродвигатели магистральных насосов	ПС 110 кВ НПС-3 (ЗРУ-10кВ "SG-5-01") НПС-3	яч №10,11,12,13 (в зависимости от режима работы)	ОП	5												6,2								
Итого по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»					до 5 мин	0,16	0,50	0,59	0,89	0,89	3,45	10,00	10,00	10,00	10,30										
					от 5 до 20 мин	0,83	1,27	1,66	3,36	5,05	5,05	6,66	6,66	6,66	6,85										
					от 20 до 60 мин	0,30	0,80	1,57	2,54	4,13	5,31	6,02	7,39	8,46	9,26										
					Всего	1,28	2,56	3,81	6,78	10,06	13,80	22,67	24,04	25,11	26,40										
					Всего по ДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-23°С)

Первый заместитель директора -  
главный инженер филиала  
ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"



М.А.Бугаев

211	ИП, КФХ, ООО "Калмыцкое"	ПС 110 кВ Кировская	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	40													0,01
212	п.Рассвет, ИП.	ПС 110 кВ Кировская	ВЛ 10 кВ Ц.усадьба	ДД	40													0,06
213	с.Плодовитое, СПК Плодовитое	ПС 35 кВ Плодовитое	ВЛ 10 кВ Плодовитое	ДД	30													0,11
214	п.Тугтун	РП 10 кВ Тугтунский	ВЛ 10 кВ Тугтун	ДД	40													0,04
215	ИП	РП 10 кВ Тугтунский	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	40													0,01
216	п.Эвдык	РП 10 кВ Тугтунский	ВЛ 10 кВ Эвдык	ДД	40													0,03
217	Жив. стоянки	ПС 110 кВ Ковыльная	ВЛ 10 кВ Орошение	ДД	40													0,01
218	п. Джангр	ПС 110 кВ Ковыльная	ВЛ 10 кВ Джангр	ДД	40													0,03
219	Жив.стоянки	ПС 110 кВ Ковыльная	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	40													0,01
220	КФХ	ПС 110 кВ Барун	ВЛ 10 кВ Орошение	ДД	40													0,04
221	п.Барун, КФХ	ПС 110 кВ Барун	ВЛ 10 кВ Барун	ДД	40													0,06
222	КФХ	ПС 110 кВ Барун	ВЛ 10 кВ Орош	ДД	40													0,01
223	Вахтовый поселок НПС-3	ПС 110 кВ НПС-3 (ЗРУ-10кВ "SG-5-01") НПС-3	яч.№5, яч. №18	ОП	5									0,6				
224	Электродвигатели магистральных насосов	ПС 110 кВ НПС-3 (ЗРУ-10кВ "SG-5-01") НПС-3	яч №10,11,12,13 (в зависимости от режима работы)	ОП	5												6,2	
Итого по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»						до 5 мин	0,16	0,50	0,59	0,89	0,89	3,45	10,00	10,00	10,00	10,30		
						от 5 до 20 мин	0,83	1,27	1,66	3,36	5,05	5,05	6,66	6,66	6,66	6,85		
						от 20 до 60 мин	0,30	0,80	1,57	2,54	4,13	5,31	6,02	7,39	8,46	9,26		
						Всего	1,28	2,56	3,81	6,78	10,06	13,80	22,67	24,04	25,11	26,40		
						Всего по ДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-23°C)

Первый заместитель директора -  
главный инженер филиала  
ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"



М.А.Бугаев