

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2024 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Заявленное время, Начало	Заявлено с учета, Конеч	Заявлено с учета, Количество о дней	Время ремонта, Начало	Время ремонта, Конеч	Время ремонта, Количество о дней	Содержание работ	Прочие примечания	Остаток оборудования по завер	Условия производства работ
ЦУС Калининоро	ЦУС Калининоро	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Завенгидская - Советская	16.09.24	16.09.24	8 ч	16.09.24	16.09.24	8 ч	Пробная правка гололеда		с отключением	
ЦУС Калининоро	ЦУС Калининоро	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Энгиста Западная с оттайкой на ПС Богородская	02.09.24	04.09.24	2 дн 8 ч	02.09.24	04.09.24	2 дн 8 ч	ТО, Верховки режаны опор ВЛ.		с отключением	
ЦУС Калининоро	ЦУС Калининоро	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Энгиста Северная - Ленинская	23.09.24	23.09.24	8 ч	23.09.24	23.09.24	8 ч	Пробная правка гололеда		с отключением	
ЦУС Калининоро	ПС 110 кВ Барн	ПС 110 кВ	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	10.09.24	10.09.24	8 ч	10.09.24	10.09.24	8 ч	КСЗ ВЛ-110кВ Барн-Кочульская (ДЗ, ТЭП, МЭТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "в"	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемены.	с отключением	с включением ремонтной перемены
ЦУС Калининоро	ПС 110 кВ Барн	ПС 110 кВ	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	11.09.24	11.09.24	8 ч	11.09.24	11.09.24	8 ч	ТО,Комплект автоматами СВ 110 (ТАПВ, АВВ), в объеме "в"	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемены.	с отключением	с включением ремонтной перемены
ЦУС Калининоро	ПС 110 кВ Барн	ПС 110 кВ	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	12.09.24	12.09.24	8 ч	12.09.24	12.09.24	8 ч	КСЗ ВЛ-110кВ Мижин-Барн (ДЗ, ТЭП, МЭТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "в",		с отключением	
ЦУС Калининоро	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	10.09.24	10.09.24	8 ч	10.09.24	10.09.24	8 ч	ТО, комплект автоматами СВ 110 (ТАПВ, АВВ), в объеме "в"	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемены.	с отключением	с включением ремонтной перемены
ЦУС Калининоро	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ	ЭЛП / В 110 кВ	В 110 Адж	11.09.24	11.09.24	4 ч	11.09.24	11.09.24	4 ч	ТО, комплект автоматами В 110 Адж (ТАПВ, АВВ), в объеме "в"	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемены.	с отключением	с включением ремонтной перемены
ЦУС Калининоро	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ	ЭЛП / В 110 кВ	В 110 Черномозельская	11.09.24	11.09.24	4 ч	11.09.24	11.09.24	4 ч	ТО, комплект автоматами В 110 Черномозельская (ТАПВ, АВВ), в объеме "в"	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемены.	с отключением	с включением ремонтной перемены
ЦУС Калининоро	ЦУС Калининоро	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Энгиста Северная - Энгиста Восточная с оттайкой на ПС Думракская	26.09.24	26.09.24	8 ч	26.09.24	26.09.24	8 ч	Пробная правка гололеда		с отключением	
ЦУС Калининоро	ЦУС Калининоро	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Энгиста Северная - Энгиста Восточная с оттайкой на ПС Думракская	30.09.24	30.09.24	8 ч	30.09.24	30.09.24	8 ч	Пробная правка гололеда на ГЗТ ВЛ 110 кВ Энгиста Северная - Энгиста Восточная с оттайкой на ПС Думракская		с отключением	
ЦУС Калининоро	ЦУС Калининоро	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с оттайкой на ПС Кировская	02.09.24	02.09.24	8 ч	02.09.24	02.09.24	8 ч	Пробная правка гололеда ППТ №45		с отключением	
ЦУС Калининоро	ЦУС Калининоро	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Малые Деревы - Садовое-1	09.09.24	09.09.24	8 ч	09.09.24	09.09.24	8 ч	Пробная правка гололеда ППТ №46		с отключением	
ЦУС Калининоро	ЦУС Калининоро	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Малые Деревы - Садовое-1	02.09.24	02.09.24	8 ч	02.09.24	02.09.24	8 ч	Пробная правка гололеда ППТ №45		с отключением	
ЦУС Калининоро	ЦУС Калининоро	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Энгиста Северная - Нарн	27.09.24	27.09.24	8 ч	27.09.24	27.09.24	8 ч	Пробная правка гололеда на ГЗТ ВЛ 110 кВ Энгиста - Северная-Нарн		с отключением	
ЦУС Калининоро	ЦУС Калининоро	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Энгиста Северная - Нарн	26.09.24	26.09.24	8 ч	26.09.24	26.09.24	8 ч	Пробная правка гололеда		с отключением	

Заместитель главного инженера
по ОТ/УИСУ - начальник ЦУС

О.Х.Вязмов