

Утверждено

Первый заместитель директора - главный инженер

Филиала ПАО "Россети Юг" - "Калмэнергo"

М.А.Бугаев

"23" 2022г.



Сводная таблица по нагрузкам и уровням напряжения
подстанций филиала ПАО "Россети Юг" - "Калмэнергo"

на режимный день 15 июня 2022 г. (контрольные часы 04.00, 10.00, 21.00)

№ п/п	Наименование подстанции, присоединения	4 часа						10 часов						21 час					
		U, кВ	I, А	P(МВт)	Q(МВар)	S(МВА)	U, кВ	I, А	P(МВт)	Q(МВар)	S(МВА)	U, кВ	I, А	P(МВт)	Q(МВар)	S(МВА)			
1	Элиста Западная Т1	ВН	116,5	17,0	2,9	2,4	3,76	114,7	25,0	4,8	2,8	5,56	114,9	26,5	4,8	2,8	5,56		
		СН	37,5	-	0,1	0,5	0,56	37,1	-	0,5	0,8	0,95	37,3	-	0,2	0,9	0,87		
		НН	10,8	179	2,84	1,86	3,39	10,6	267	4,34	1,97	4,77	10,6	285	4,60	1,95	5,00		
1	Элиста Западная Т2	ВН	116,5	27,5	3,70	3,60	5,16	114,7	35	4,70	4,80	6,72	114,9	36	5,70	5,20	7,72		
		СН	37,5	61,3	2,63	2,72	3,78	37,1	75	3,47	3,66	5,04	37,3	77	3,92	4,36	5,86		
		НН	10,7	72	1,07	0,88	1,39	10,5	102	1,53	0,94	1,80	10,5	112	1,78	0,89	1,99		
1	Элиста Восточная Т1	ВН	117,2	23	2,70	2,30	3,55	115,7	43	8,00	3,40	8,69	116,6	37	7,20	3,20	7,88		
		СН	36,8	-	0,60	0,18	0,63	36,3	-	0,75	1,05	1,29	36,6	-	0,59	0,88	1,06		
		НН	10,7	237	2,10	2,12	2,98	10,4	454	7,35	2,45	7,75	10,6	386	6,61	2,32	7,01		
2	Элиста Восточная Т2	ВН	115	17	4,3	2,4	4,92	114	28	4,1	2,1	4,61	115	28	4,1	1,8	4,48		
		СН	36,8	9,4	2,06	0,76	2,20	36,4	12	0,52	0,06	0,52	36,6	16	0,10	0,02	0,10		
		НН	10,8	148	2,24	1,64	2,78	10,7	250	4,08	1,84	4,48	10,8	241	4,09	1,82	4,48		
2	Джангар Т1	ВН	117,3	8,9	1,73	0,48	1,80	115,7	3,2	0,29	0,30	0,42	116,9	9,5	1,89	0,48	1,95		
		СН	35,5	31,2	1,80	0,43	1,85	35,2	0,0	0,00	0,00	35,6	32,4	1,90	0,42	1,95			
		НН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Джангар Т2	ВН	117,3	0,0	0,00	0,00	0,00	115,7	0,0	0,10	0,15	0,18	116,9	9,6	1,86	0,45	1,91		
		СН	35,5	0,0	0,29	0,35	0,45	35,2	0,0	0,19	0,34	0,39	35,7	32,0	1,90	0,50	1,96		
		НН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Джуракская Т1	ВН	116,9	15,0	2,89	0,79	3,00	115,9	0	0	0	0,00	116,7	7,7	1,53	0,06	1,53		
		СН	34,4	52,0	2,91	0,74	3,00	34,2	0	0	0	0,00	34,5	27,2	1,59	0,09	1,59		
		НН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Джуракская Т2	ВН	116,9	4,0	0,16	0,78	0,80	115,9	0	0	0	0,00	116,7	7,1	1,16	0,04	1,16		
		СН	34,5	14,0	0,14	0,80	0,81	34,2	0	0	0	0,00	34,5	24,8	1,19	0,01	1,19		
		НН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Целинная-2 Т1	ВН	117,0	-	0,70	0,90	0,27	116,0	-	0,60	0,90	1,08	116,0	-	0,70	0,90	1,14		
		СН	38,0	-	0,61	0,78	0,99	38,0	-	0,47	0,78	0,91	38,0	-	0,56	0,77	0,95		

6	Ленинская Т1	НН	10,7	-	0,09	0,12	0,15	10,6	-	0,13	0,12	0,18	10,6	-	0,14	0,13	0,19
		ВН	111,0	-	0,07	0,07	0,10	10,9	-	0,10	0,07	0,12	112,0	-	0,11	0,07	0,13
		НН	10,5	-	0,07	0,07	0,10	10,4	-	0,10	0,07	0,12	10,5	-	0,11	0,07	0,13
7	Троицкая Т1	НН	10,5	-	1,20	1,10	1,63	10,5	-	1,92	1,14	2,23	10,5	-	2,13	1,14	2,42
8	Чагота Т1	НН	10,5	-	0,06	0,04	0,07	10,5	-	0,06	0,03	0,07	10,5	-	0,07	0,03	0,08
9	Прудовая Т1	НН	11,0	-	0,03	0,03	0,04	11,0	-	0,05	0,04	0,06	11,0	-	0,04	0,04	0,06
10	Салын Т1	НН	10,5	-	0,01	0,01	0,01	10,5	-	0,01	0,01	0,01	10,5	-	0,01	0,01	0,01
11	Целинная-1 Т1	НН		в резерве					в резерве					в резерве			
	Хар-Булак Т1	НН	10,3	-	0,11	0,11	0,16	10,4	-	0,13	0,11	0,17	10,3	-	0,15	0,11	0,19
12	Хар-Булак Т2	НН		в резерве					в резерве					в резерве			
	Вознесеновка Т1	НН	10,3	-	0,15	0,13	0,20	10,3	-	0,19	0,13	0,23	10,3	-	0,24	0,15	0,28
13	Вознесеновка Т2	НН		в резерве					в резерве					в резерве			
	ЭПТФ Т1	НН		в резерве					в резерве					в резерве			
14	ЭПТФ Т2	НН	10,6	-	0,01	0,01	0,01	10,3	-	0,01	0,01	0,01	10,3	-	0,01	0,01	0,01
15	Зверосовхозная Т1	НН	10,0	-	0,21	0,09	0,23	10,0	-	0,26	0,10	0,28	10,0	-	0,33	0,10	0,34
16	Лола Т1	НН	10,1	-	0,05	0,05	0,07	10,1	-	0,05	0,05	0,07	10,1	-	0,07	0,05	0,09
17	Калинина Т1	НН	10,2	-	0,07	0,07	0,10	10,2	-	0,11	0,07	0,13	10,2	-	0,12	0,07	0,14
18	Загиста Т1	НН	10,6	-	0,02	0,08	0,08	10,5	-	0,03	0,07	0,08	10,5	-	0,03	0,08	0,09
19	Ялмата Т1	НН	10,0	-	0,09	0,04	0,10	10,0	-	0,09	0,03	0,09	10,0	-	0,09	0,03	0,09
20	Водозабор Т1	НН	10,5	-	1,14	1,14	1,61	10,5	-	0,95	0,97	1,36	10,5	-	1,40	1,25	1,88
	Водозабор Т2	НН	10,5	-	0,02	0,17	0,17	10,5	-	0,02	0,16	0,16	10,5	-	0,02	0,14	0,14
	Яшкуль-2 Т1	ВН		в резерве					в резерве					в резерве			-
	Яшкуль-2 Т2	ВН	114,0	-	2,00	1,20	2,33	115,0	-	1,5	1,0	1,80	116,8	-	1,80	1,10	2,11
21		СН	36,0	-	1,07	0,48	1,17	36,8	-	0,16	0,34	0,38	37,1	-	0,33	0,39	0,51
		НН	10,2	-	0,93	0,72	1,18	10,2	-	1,34	0,66	1,49	10,4	-	1,47	0,71	1,63
	Партизанская Т1	ВН	115,5	-	0,60	0,40	0,72	115,9	-	0,50	0,30	0,58	114,7	-	0,60	0,30	0,67
22		СН	33,8	-	0,48	0,29	0,56	33,9	-	0,47	0,27	0,54	33,6	-	0,46	0,20	0,50
		НН	10,2	-	0,12	0,11	0,16	10,2	-	0,03	0,03	0,04	10,1	-	0,14	0,10	0,17
	Партизанская Т2	НН		в резерве					в резерве					в резерве			
	Утта-2 Т1	ВН	-	-	0,30	0,30	0,42	-	-	0,33	0,30	0,45	-	-	0,40	0,20	0,45
23		СН	-	-	0,16	0,23	0,28	-	-	0,15	0,23	0,27	-	-	0,20	0,12	0,23
		НН	10,2	-	0,14	0,07	0,16	-	-	0,18	0,07	0,19	-	-	0,20	0,08	0,22
	Красненская Т1	ВН	116,00	-	0,30	0,70	0,76	114,6	-	0,60	0,50	0,78	115,7	-	0,60	0,50	0,85
24		СН	34,5	-	0,19	0,59	0,62	34,1	-	0,45	0,39	0,60	34,4	-	0,43	0,48	0,64
		НН	10,4	-	0,11	0,11	0,16	10,1	-	0,15	0,11	0,19	10,2	-	0,17	0,12	0,21
	Красненская Т2	НН		в резерве					в резерве					в резерве			
25	Кормовая Т1	НН	10,3	-	0,02	0,01	0,02	9,8	-	0,03	0,02	0,04	9,8	-	0,03	0,02	0,04
26	Молодежная Т1	НН	10,3	-	0,06	0,02	0,06	10,0	-	0,07	0,02	0,07	10,0	-	0,08	0,02	0,08
27	Чилпир Т1	НН	10,3	-	0,14	0,16	0,21	10,2	-	0,19	0,08	0,21	10,2	-	0,19	0,08	0,21
28	Гашунская Т1	НН		в резерве					в резерве					в резерве			
	Гашунская Т2	НН	10,6	-	0,06	0,09	0,11	10,5	-	0,07	0,09	0,11	10,6	-	0,09	0,09	0,13

