

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2024 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время, Начало	Заявленное время, Конец	Заявленное время, Количество дней	Время ремонта, Начало	Время ремонта, Конец	Время ремонта, Количество дней	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская	17.06.24	19.06.24	2 дн 8 ч	17.06.24	19.06.24	2 дн 8 ч	КР.	с отключением	
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	МВ-110 ВЛ 139	04.06.24	04.06.24	8 ч	06.06.24	06.06.24	8 ч	ТР- ШР-2 -110 ВЛ 139	с отключением	
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ НПС-3 – Ики-Бурул	24.06.24	28.06.24	4 дн 8 ч	24.06.24	28.06.24	4 дн 8 ч	КР.	с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	В 110 Ики-Бурул	17.06.24	21.06.24	4 дн 8 ч	17.06.24	21.06.24	4 дн 8 ч	КР В 110 Ики Бурул,	с отключением	с включением ремонтной перемычки
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Рыкуле-2	ПС 110 кВ	В 110 Сарул	04.06.24	07.06.24	4 дн	04.06.24	07.06.24	4 дн	Отключение с переводом на ШОВ 110 для провоза тока РЗА на В 110 Адык ПС 110 кВ Сарул и ШОВ 110 ПС 110 кВ Сарул.	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	1 СШ 110 кВ	10.06.24	12.06.24	2 дн 8 ч	10.06.24	12.06.24	2 дн 8 ч	СР ШР-1 110 Т-1.	с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	2 СШ 110 кВ	12.06.24	14.06.24	2 дн 8 ч	12.06.24	14.06.24	2 дн 8 ч	ТР ШР-2 110 Т-1	с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ОСШ 110 кВ	03.06.24	07.06.24	4 дн 8 ч	03.06.24	07.06.24	4 дн 8 ч	ТР В 110 Т-1, ТР 110 Т-1.	с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	ОВ 110	10.06.24	14.06.24	4 дн 8 ч	10.06.24	14.06.24	4 дн 8 ч	КР ОВ 110.	с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	В 110 Адык	06.06.24	07.06.24	1 дн 8 ч	06.06.24	07.06.24	1 дн 8 ч	ТО, Комплект основной защиты ВЛ-110 кВ Адык (ШЗ 2607 085), комплект резервных защит и автоматики ВЛ-110кВ Адык(ДЗ,ТЭП,МОТО, УРОВ ТАПВ,АУВ)ШЗ 2607 011 в объеме "К"	с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	ШОВ 110	04.06.24	05.06.24	1 дн 8 ч	04.06.24	05.06.24	1 дн 8 ч	ТО, комплект автоматики ШОВ 110 в объеме "К", ТО, комплект резервных защит ШОВ 110 (ДЗ,ТЭП,МОТО, УРОВ ТАПВ,АУВ)ШЗ 2607 021 в объеме "В"	с отключением	
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Каспийск-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джиклыта	27.05.24	02.06.24	6 дн 8 ч	27.05.24	02.06.24	6 дн 8 ч	КР	с отключением	
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Советская – Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская	13.06.24	14.06.24	1 дн 8 ч	13.06.24	14.06.24	1 дн 8 ч	ТО: Верхоная ревизия опор.	с отключением	

Заместитель главного инженера
по ОЛ ЦУС У – Иваныльчик ПУС

О.А. Батыров