

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2025 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Б.Ремонтное	17.02.25	19.02.25	2 дн 8 ч	17.02.25	19.02.25	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Б Ремонтное, ЛР 110 Б Ремонтное, ШР-2 110 Б Ремонтное,	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Элиста Северная	04.02.25	05.02.25	1 дн 8 ч	04.02.25	05.02.25	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная,.	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Элиста Северная	04.02.25	04.02.25	8 ч	04.02.25	04.02.25	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Элиста Северная в объеме "О".	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Западная	04.02.25	05.02.25	1 дн 8 ч	04.02.25	05.02.25	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная,.	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская	17.02.25	19.02.25	2 дн 8 ч	17.02.25	19.02.25	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Б Ремонтное, ЛР 110 Б Ремонтное, ШР-2 110 Б Ремонтное,	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ШОВ 110	27.02.25	27.02.25	8 ч	27.02.25	27.02.25	8 ч	ТО комплекта автоматики ШОВ 110 в объеме "О".	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Сарул	28.02.25	28.02.25	8 ч	28.02.25	28.02.25	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Сарул в объеме "О"	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Сарул	28.02.25	28.02.25	8 ч	28.02.25	28.02.25	8 ч	ТО АВР В 110 Сарул в объеме "О".	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Партизанская	26.02.25	26.02.25	8 ч	26.02.25	26.02.25	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Партизанская в объеме "О".	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Кормовая	20.02.25	20.02.25	8 ч	20.02.25	20.02.25	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Кормовая в объеме "О".	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	06.02.25	06.02.25	8 ч	17.02.25	17.02.25	8 ч	ТО комплекта автоматики ШОВ 110 в объеме "О".	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	2 СШ 110 кВ	17.02.25	19.02.25	2 дн 8 ч	17.02.25	19.02.25	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Б Ремонтное, ЛР 110 Б Ремонтное, ШР-2 110 Б Ремонтное,	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ОСШ 110 кВ	04.02.25	05.02.25	1 дн 8 ч	04.02.25	05.02.25	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная,.	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Приманычская	11.02.25	12.02.25	1 дн 8 ч	11.02.25	12.02.25	1 дн 8 ч	ТО комплекта РЗА А1 ВЛ 110 кВ	с отключением

									Элиста Западная в объеме "К".	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Приманычская	11.02.25	12.02.25	1 дн 8 ч	11.02.25	12.02.25	1 дн 8 ч	ТО комплекта РЗ А2 ВЛ 110 кВ Элиста Западная в объеме "К"	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Приманычская	12.02.25	12.02.25	8 ч	12.02.25	12.02.25	8 ч	ТО комплекта РЗ КЕДР-07 ВЛ 110 кВ Приманычская в объеме "К".	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Партизанская	18.02.25	19.02.25	1 дн 8 ч	18.02.25	19.02.25	1 дн 8 ч	ТО комплекта СЗ и автоматики ВЛ 110 кВ Партизанская в объеме "К"	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	СВ 110	12.02.25	12.02.25	8 ч	12.02.25	12.02.25	8 ч	ТО, комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "В"	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	СВ 110	10.02.25	11.02.25	1 дн 8 ч	10.02.25	11.02.25	1 дн 8 ч	ТО. КСЗ ВЛ-110кВ Каспийская-2-Улан-Хол с отпайкой на пс Джильгита	с отключением

Первый заместитель директора -
главный инженер



О.Х.Базыров